การออกแบบโรงไฟฟ้า ORC โดยใช้แหล่งความร้อนใต้พิภพเป็นแหล่งพลังงาน สำหรับประเทศไทย



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561

DESIGN OF THE ORGANIC RANKINE CYCLE POWER PLANT DRIVEN BY GEOTHERMAL HEAT SOURCE

FOR THAILAND



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering in Mechanical Engineering Suranaree University of Technology

Academic Year 2018

การออกแบบโรงไฟฟ้า ORC โดยใช้แหล่งความร้อนใต้พิภพเป็นแหล่งพลังงาน สำหรับประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทค โน โลยีสุรนารี อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต



กรรมการ

Marroy

(รศ. ร.อ. คร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาความเป็นสากล

(รศ. คร.พรศิริ จงกล) รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

อนุกูล โม่งปราณีต : การออกแบบโรงไฟฟ้า ORC โดยใช้แหล่งความร้อนใต้พิภพเป็น แหล่งพลังงานสำหรับประเทศไทย (DESIGN OF THE ORGANIC RANKINE CYCLE POWER PLANT DRIVEN BY GEOTHERMAL HEAT SOURCE FOR THAILAND) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข, 148 หน้า.

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและจำลองโรงไฟฟ้า Organic Rankine cycle (ORC) และ โรงไฟฟ้า Trilateral cycle (TLC) โดยใช้แหล่งความร้อนใต้พิภพเป็นแหล่งพลังงาน อีก ทั้ง ในวิทยานิพนธ์ได้นำเสนอการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้า ORC และ TLC ้โดยพิจารณาแหล่งความร้อนที่อณหภูมิ 10<mark>0 1</mark>10 และ 120°C ร่วมกับการใช้สารทำงานทั้งหมด 16 ชนิด ในการจำลองและคำนวณหาพลังงานสุทธิ ประสิทธิภาพทางความร้อน และต้นทุนการ ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า ORC และ TLC จ<mark>ากผลกา</mark>รศึกษาพบว่า โรงไฟฟ้า ORC เมื่อใช้สารทำงาน R227ea เป็นสารที่ผลิตงานสุทธิได้สูงสุด มีค่าเท่<mark>า</mark>กับ 200 290 และ 406 kW ที่แหล่งความร้อน อุณหภูมิ 100 110 และ 120°C ตามล<mark>ำดับ</mark> และพบ<mark>ว่า</mark>สารทำงานที่มีประสิทธิภาพทางความร้อน ้สงสด คือ R245fa มีค่าเท่ากับ 6.57 <mark>แล</mark>ะ 8.79% ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100 และ 120°C ตามลำคับ ในขณะที่ สารทำงาน R236ea เป็นสารที่มีประสิทธิภาพทางความร้อนสูงสุดเท่ากับ 7.77% ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 110°C นอกจากนี้ยังพบว่า ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำสุดของ โรงไฟฟ้า ORC ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C เท่ากับ 1.23 Baht/kWh เมื่อใช้ propane เป็นสาร ทำงาน ในขณะที่อุณหภูมิ 110°C และ 120°C สารทำงาน R134a มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำสุด เท่ากับ 1.02 Baht/kWh แ<mark>ละ 0.86</mark> Baht/kWh ตามลำดับ สำหรับผลการศึกษาของโรงไฟฟ้า TLC พบว่า water เป็นสารทำงานที่<mark>ผลิตงานสุทธิสูงสุด ที่แหล่งความ</mark>ร้อนอุณหภูมิ 100 110 และ 120°C มีค่าเท่ากับ 323.13 443.8 และ 581.39 kw และมีประสิทธิภาพทางความร้อนสูงสุดเท่ากับ 6.73 7.80 และ 8.86% ตามลำดับ นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่า สารทำงาน R1234ze R227ea และ RC318 มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำสุด ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100 110 และ 120°C ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.40 1.13 และ1.04 Baht/kWh ตามลำคับ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของ โรงไฟฟ้า TLC ที่ใช้ water เป็นสารทำงาน ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100 110 และ120°C มีค่า เท่ากับ 24.61 20.92 และ 18.23 Baht/kWh ตามลำดับ และในการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ของ ORC กับ TLC พบว่าโรงไฟฟ้า ORC มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำกว่าโรงไฟฟ้า TLC

สาขาวิชา<u>วิศวกรรมเครื่องกล</u> ปีการศึกษา 2561 ลายมือชื่อนักศึกษา <u>Oy</u>a ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา <u>orr</u>

ANUGUL MONGPRANEET : DESIGN OF THE ORGANIC RANKINE CYCLE POWER PLANT DRIVEN BY GEOTHERMAL HEAT SOURCE FOR THAILAND. THESIS ADVISOR : ASST. PROF. ATIT KOONSRISUK, Ph.D., 148 PP.

ORGANIC RANKINE CYCLE/TRILATERAL CYCLE/GEOTHERMAL HEAT SOURCE

This study aims to design and simulate an organic Rankine cycle (ORC) and Trilateral cycle (TLC) power plants driven by the geothermal heat. The economic analyses of the ORC and TLC power plants were also performed in the present thesis. Three distinct temperatures of 100, 110 and 120°C coupled with 16 different working fluid candidates were used to simulate and calculate the net power output, thermal efficiency, and levelized cost of electricity (LCOE) of ORC and TLC power plants. The results for the ORC plant demonstrated that R227ea provided the highest net power output of 200, 290 and 406 kW at temperatures of 100, 110 and 120°C, respectively. Furthermore, the maximum thermal efficiencies of 6.57 and 8.79% were obtained when R245fa was used as the working fluid at heat source temperatures of 100 and 120°C, respectively, while R236ea gave the highest thermal efficiency of 7.77% at 110°C. In addition, the minimum LCOE was 1.23 THB/kWh when propane was used as a working fluid for the ORC power plant with heat source temperature of 100°C. Interestingly, R134a at heat source temperatures of 110 and 120 °C provided the lowest LCOE of 1.02 and 0.86 THB/kWh, respectively, for ORC power generation. For TLC power plant study, it was found that water is the working fluid that provides the highest net power output. At heat source temperatures of 100, 110 and 120°C, it provided

323.13, 443.80, and 581.39 kW, and their corresponding thermal efficiencies were 6.73, 7.80 and 8.86%, respectively. The economic analysis showed that R1234ze, R227ea and RC318 was the working fluid that provided the lowest LCOE for the TLC power plant at heat source temperatures of 100, 110 and 120°C, respectively. The corresponding LCOEs were 1.40, 1.13 and 1.04 THB/kWh. While the LCOEs for the TLC power plant with water as its working fluid were 24.61, 20.92, and 18.23 THB/kWh when the heat source temperatures of 100, 110 and 120°C were used. In comparison of LCOE between ORC and TLC power plant, the LCOE of ORC was lower than that of the TLC power plant.



School of Mechanical Engineering

 Student's Signature

 Advisor's Signature

Academic Year 2018

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีจากความรัก ความเมตตาของบิดาและมารดาข้าพเจ้าผู้ ซึ่งเฝ้าเลี้ยง ดูแล อบรมข้าพเจ้าจนเติบใหญ่เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะและมีความสามารถจนสำเร็จ การศึกษาได้ รวมถึงความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ดูณศรีสุข อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ ที่ถ่ายทอดความรู้ คำแนะนำ ชี้แนวทางทั้งในด้านวิชาการและการดำเนินชีวิต รวมทั้ง ให้กำลังใจในการทำงาน จนงานวิจัยและวิทย<mark>าน</mark>ิพนธ์สำเร็จเป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทค โนโลยีสุรนารี ที่คอยให้คำสั่งสอน คำแนะนำ ตลอดจนความ ช่วยเหลือในการทำวิทยานิพนธ์จนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณเพื่อนบัณฑิตศึกษ<mark>า รุ่น</mark>พี่บัณฑิ<mark>ตศึก</mark>ษาและรุ่นน้องบัณฑิตศึกษาในกลุ่มวิจัยและ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ให้ข้อเสนอ จนส่งผลให้การ เรียนและการทำวิทยานิพนธ์สำเร็จอย่างดี

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณนางสาวสุพัตรา พรหมมา ที่ให้กำลังใจ ความห่วงใย และให้ ความช่วยเหลือ จนการทำงา<mark>น</mark>วิจัยและวิทยานิพนธ์นี้สำเร็จเป็นอย่างดี

กุณประโยชน์และกุณงามความดีใดที่เกิดจากวิทยานิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้ นายประสิทธิ์ โม่งปราณี<mark>ตและนางบุญอุ้ม โม่งปราณีต ผู้เป็นบิดา</mark> มารดาที่รักยิ่งของข้าพเจ้า ซึ่ง อบรมเลี้ยงดูข้าพเจ้าจนเติบใหญ่และประสบความสำเร็จในการศึกษาครั้งนี้

⁵่า_{วักยาลัยเทคโนโลยีสุรุง}

อนุกูล โม่งปราณีต

สารบัญ

บทคัด	ย่อ (ภา	เษาไทย)	ก
บทคัด	ย่อ (ภา	เษาอังกฤษ)	บ
กิตติกร	รรมปร	ะกาศ	ı
สารบัเ	<u>អ</u> ្		จ
สารบัเ	บูตารา _`	۹	ገ
สารบัถ	บูรูป		រ្
คำอธิบ	มายสัญ	เล้กษณ์และคำย่อ	ຈຼົ
บทที่			
1	บทเ	ຳ	1
	1.1	ความเป็นมาแล <mark>ะ</mark> ความสำคัญของปัญหา	1
	1.2	วัตถุประสงค์	6
	1.4	ขอบเขตการศึกษา	
	1.5	ประโยชน์ที <mark>่กา</mark> ดว่าจะได้รับ	6
2	ปริทั	์ศน์วรรณกรรมแ <mark>ละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง</mark>	7
	2.1	ศักยภาพแหล่งความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย	7
	2.2	การพัฒนาและใช้ประโยชน์พลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย	9
	2.3	วัฏจักรแรงคิน (Rankine cycle, RC)	
	2.4	วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ (Organic Rankine cycle, ORC)	
	2.5	วัฏจักรไตรแลทเทอรัล (Trilateral cycle, TLC)	
3	ขั้นต	เอนการดำเนินการ	
	3.1	วิธีดำเนินงาน	29
	3.2	เครื่องมือสำหรับใช้ในการศึกษา	30
		3.2.1 โปรแกรมที่ใช้ในการจำลอง	30
		3.2.2 ระเบียบวิธีการจำลอง	

สารบัญ (ต่อ)

	3.3	การเลี้ย	อกใช้สารทำงาน (Selection of the working fluid)	40
	3.4	ประเภ	ทของสารทำงาน (Types of working fluid)	41
		3.4.1	สารทำงานที่เลือกใช้ในการจำลองในการศึกษานี้	
			(Working fluid selected)	42
	3.5	ตรวจส	ชอบความถูกต้องของแบ <mark>บ</mark> จำลอง	43
	3.6	การปร	ะเมินขนาดและราคา <mark>อุปกรณ์</mark>	
		3.6.1	การเลือกขนาดและประเมินราคาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน	45
		3.6.2	การเลือกขนาดและประเมินราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	47
		3.6.3	การเลือกขนา <mark>คแล</mark> ะประเมิน <mark>ราค</mark> า Expander	48
		3.6.4	การประเมินขนาดและราคาปั้มสารทำงาน	50
		3.6.5	ราคาสารทำงาน	
		3.6.6	การป <mark>ระ</mark> เมินขนา <mark>ดและราคาปั๊มน้ำร้อนและน้ำหล่อเย็น</mark>	
		3.6.7	การประเมินขนาดและราคาถังเก็บสารทำงานในโรงไฟฟ้า	53
	3.7	การวิเศ	าราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic analysis)	
4	ผลก	ารศึกษาเ	และวิเคราะห์ผล	
	4.1	ผลการ	ตรวงสอบความถูกต้องของแบบงำลอง 💋	
	4.2	ผลการ	ศึกษาสมรรถนะของโรงไฟฟ้า ORC และ TLC	59
		4.2.1	ผลการศึกษาด้านสมรรถนะของโรงไฟฟ้า ORC	<u></u> 59
		4.2.2	ผลการศึกษาด้านสมรรถนะของโรงไฟฟ้า TLC	
		4.2.3	เปรียบเทียบสมรรถนะของโรงไฟฟ้า ORC กับ โรงไฟฟ้า TLC	
			4.2.3.1 เปรียบเทียบกำลังงานสุทธิที่ผลิตได้	74
			4.2.3.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพ	74
			4.2.3.2 เปรียบเทียบขนาดของอุปกรณ์ <u></u>	
	4.3	การวิเศ	าราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์	
		4.3.1	การวิเคราะห์เศรษฐศาตร์ของโรงไฟฟ้า ORC	
		4.3.2	การวิเคราะห์เครษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้า TLC	
		4.3.2	เปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้า ORC กับ TLC	

สารบัญ (ต่อ)

5 สรุปงาเ	นวิจัยและข้อเสนอแนะ	
5.1 ດີ	<u> </u>	88
5	5.1.1 สรุปผลการจำลองสมรรถนะของโรงไฟฟ้า	
5	5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ <mark>ทาง</mark> เศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้า	
5.2 ป้	เื้อเสนอแนะ	
รายการอ้างอิง <u></u>		
ภาคผนวก		
ภาคผนวก ก	n. ขนาดและราคาอุปก <mark>ร</mark> ณ์โรงไ <mark>ฟฟ้า</mark>	
	ก.1 การเลือก <mark>ขน</mark> าดและอุป <mark>กร</mark> ณ์ในโรงไฟฟ้า	
	ก.2 ขนา <mark>คแล</mark> ะราคาอุปกรณ์แล <mark>กเป</mark> ลี่ยนความร้อน	
	ก.3 ขน <mark>าดแ</mark> ละราคาของเครื่องก <mark>ำเนิด</mark> ไฟฟ้า	101
	ก.4 ขนาดและราคาปั้มสูบสารทำงาน	105
	ก.5 ขน <mark>าคและราคาปั๊มน้ำร้อนและน้ำหล่</mark> อเย็น	
	ก.6 ขนาดและราคาถังเก็บสารทำงานในโรงไฟฟ้า	112
ภาคผนวก เ	ม. แหล <mark>่งน้ำพุร้อนในประเท</mark> ศไทย	114
ภาคผนวก ศ	n. 🤇 ผลการจำลองโรงไฟฟ้า ORC และ TLC 🛛 🚺	121
ภาคผนวก ง	 ผลการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ โรงไฟฟ้า ORC และ TLC 	135
ประวัติผู้เขียน <u></u>	<i>ับยาลัยเทคโนโลยจุร</i>	

สารบัญตาราง

ตารางที่		
2.1	แหล่งน้ำพุร้อนทางภาคเหนือของประเทศไทย	9
2.2	การใช้ประโยชน์แหล่งน้ำพุร้อนแบ่งตามอุณหภูมิน้ำร้อน	10
2.3	The input data assumed in the simulations	20

ตารางที่

2.3	The input data assumed in the simulations	20
2.4	Comparison of different fluid cycle performance	
3.1	ค่าตัวแปรสำหรับใช้ในการจำลองข <mark>อ</mark> งโรงไฟฟ้า ORC และ TLC	33
3.2	สารทำงานที่ใช้ในการจำลอง	44
3.3	ราคาสารทำงาน	
4.1	ผลการตรวจสอบความถูกต้อง <mark>ของ</mark> แบบจำลองโรงไฟฟ้า ORC	57
4.2	ผลการตรวจสอบความถูก <mark>ต้อง</mark> ของแบบจำลองโรง <mark>ไฟ</mark> ฟ้า TLC	
4.3	ค่าตัวแปรสำหรับใช้ในการจำลองของโรงไฟฟ้า ORC และ TLC	
4.4	งานสุทธิสูงสุดของส <mark>าร</mark> ทำงานที่มีความคันเกินกว่าเกณฑ์ที่รับได้ (2500 kPa)	
4.5	ตารางเปรียบเทียบ <mark>งาน</mark> สุทธิสูงสุดและต่ำสุดระหว่างโรงไฟฟ้า ORC กับ TLC	
4.6	ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโรงไฟฟ้า ORC กับ TLC	75
4.7	เปรียบเทียบขนาดของ condenser และ evaporator ของโรงไฟฟ้า ORC และ TLC	76
ก.1	ผลการออกแบบโรงไฟฟ้า ORC สำหรับประเมินขนาดและรากาอุปกรณ์โรงฟ้า	
ก.2	ขนาดและราคาของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน	98
ก.3	ขนาดและรากาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	104
ก.4	ราคาปั้มแนวตั้งหลายใบพัดของสารทำงาน (SEAR Pump)	
ก.5	ขนาดและราคาปั้มแนวตั้งหลายใบพัดของสารทำงานที่เลือกใช้	
ก.6	ราคาปั๊มหอยโข่งสำหรับน้ำร้อนและน้ำหล่อเยี่น	
ก.7	ขนาดและราคาปั้มหอยโข่งที่เลือกใช้สำหรับน้ำร้อน	110
ก.8	ขนาดและราคาป <i>ี้</i> มหอยโข่งที่เลือกใช้สำหรับน้ำหล่อเย็น	
ก.9	ผลขนาดและรากาถังเก็บสารทำงาน บริษัท เจเอ็นเก เพาเวอร์ทูลส์	112
ข.1	แหล่งน้ำพุร้อนในประเทศไทย	115
ค.1	ค่าตัวแปรสำหรับใช้ในการจำลองของโรงไฟฟ้า ORC และ TLC	

หน้า

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่

ค.2	ผลการจำลองโรงไฟฟ้า ORC ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C	123
ค.3	ผลการจำลองโรงไฟฟ้า ORC ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 110°C	125
ค.4	ผลการจำลองโรงไฟฟ้า ORC ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 120°C	127
ค.5	ผลการจำลองโรงไฟฟ้า TLC ที่แหล่งค <mark>วา</mark> มร้อนอุณหภูมิ 100°C	129
ค.6	ผลการจำลองโรงไฟฟ้า TLC ที่แหล่งค <mark>วา</mark> มร้อนอุณหภูมิ 110°C	_131
ค.7	ผลการจำลองโรงไฟฟ้า TLC ที่แหล่ <mark>งความร</mark> ้อนอุณหภูมิ 120°C	133
গ .1	ผลการคำนวณราคาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า O <mark>R</mark> C ที่ใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C	136
٩.2	ผลการคำนวณราคาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า ORC ที่ใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 110°C	138
٩.3	ผลการคำนวณราคาอุปกรณ์ใน <mark>โรง</mark> ไฟฟ้า OR <mark>C ที่</mark> ใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 120°C	140
গ .4	ผลการคำนวณราคาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า TLC ที่ใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C	142
۹.5	ผลการคำนวณราคาอุปกร <mark>ณ์ใน</mark> โรงไฟฟ้า TLC ที่ใ <mark>ช้แห</mark> ล่งความร้อนอุณหภูมิ 110°C	144
٩.6	ผลการคำนวณราคาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า TLC ที่ใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 120°C	146



สารบัญตาราง

ตารางที่		
2.1	แหล่งน้ำพุร้อนทางภาคเหนือของประเทศไทย	9
2.2	การใช้ประโยชน์แหล่งน้ำพุร้อนแบ่งตามอุณหภูมิน้ำร้อน	10
2.3	The input data assumed in the simulations	20

ตารางที่

2.3	The input data assumed in the simulations	20
2.4	Comparison of different fluid cycle performance	
3.1	ค่าตัวแปรสำหรับใช้ในการจำลองข <mark>อ</mark> งโรงไฟฟ้า ORC และ TLC	33
3.2	สารทำงานที่ใช้ในการจำลอง	44
3.3	ราคาสารทำงาน	
4.1	ผลการตรวจสอบความถูกต้อง <mark>ของ</mark> แบบจำลองโรงไฟฟ้า ORC	57
4.2	ผลการตรวจสอบความถูก <mark>ต้อง</mark> ของแบบจำลองโรง <mark>ไฟ</mark> ฟ้า TLC	
4.3	ค่าตัวแปรสำหรับใช้ในการจำลองของโรงไฟฟ้า ORC และ TLC	
4.4	งานสุทธิสูงสุดของส <mark>าร</mark> ทำงานที่มีความคันเกินกว่าเกณฑ์ที่รับได้ (2500 kPa)	
4.5	ตารางเปรียบเทียบ <mark>งาน</mark> สุทธิสูงสุดและต่ำสุดระหว่างโรงไฟฟ้า ORC กับ TLC	
4.6	ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโรงไฟฟ้า ORC กับ TLC	75
4.7	เปรียบเทียบขนาดของ condenser และ evaporator ของโรงไฟฟ้า ORC และ TLC	76
ก.1	ผลการออกแบบโรงไฟฟ้า ORC สำหรับประเมินขนาดและรากาอุปกรณ์โรงฟ้า	
ก.2	ขนาดและราคาของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน	98
ก.3	ขนาดและรากาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	104
ก.4	ราคาปั้มแนวตั้งหลายใบพัดของสารทำงาน (SEAR Pump)	
ก.5	ขนาดและราคาปั้มแนวตั้งหลายใบพัดของสารทำงานที่เลือกใช้	
ก.6	ราคาปั๊มหอยโข่งสำหรับน้ำร้อนและน้ำหล่อเยี่น	
ก.7	ขนาดและราคาปั้มหอยโข่งที่เลือกใช้สำหรับน้ำร้อน	
ก.8	ขนาดและราคาป <i>ี้</i> มหอยโข่งที่เลือกใช้สำหรับน้ำหล่อเย็น	
ก.9	ผลขนาดและรากาถังเก็บสารทำงาน บริษัท เจเอ็นเก เพาเวอร์ทูลส์	112
ข.1	แหล่งน้ำพุร้อนในประเทศไทย	115
ค.1	ค่าตัวแปรสำหรับใช้ในการจำลองของโรงไฟฟ้า ORC และ TLC	

หน้า

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่

ค.2	ผลการจำลองโรงไฟฟ้า ORC ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C	123
ค.3	ผลการจำลองโรงไฟฟ้า ORC ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 110°C	125
ค.4	ผลการจำลองโรงไฟฟ้า ORC ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 120°C	127
ค.5	ผลการจำลองโรงไฟฟ้า TLC ที่แหล่งค <mark>วา</mark> มร้อนอุณหภูมิ 100°C	129
ค.6	ผลการจำลองโรงไฟฟ้า TLC ที่แหล่งค <mark>วา</mark> มร้อนอุณหภูมิ 110°C	_131
ค.7	ผลการจำลองโรงไฟฟ้า TLC ที่แหล่ <mark>งความร</mark> ้อนอุณหภูมิ 120°C	133
গ .1	ผลการคำนวณราคาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า O <mark>R</mark> C ที่ใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C	136
٩.2	ผลการคำนวณราคาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า ORC ที่ใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 110°C	138
٩.3	ผลการคำนวณราคาอุปกรณ์ใน <mark>โรง</mark> ไฟฟ้า OR <mark>C ที่</mark> ใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 120°C	140
গ .4	ผลการคำนวณราคาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า TLC ที่ใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C	142
۹.5	ผลการคำนวณราคาอุปกร <mark>ณ์ใน</mark> โรงไฟฟ้า TLC ที่ใ <mark>ช้แห</mark> ล่งความร้อนอุณหภูมิ 110°C	144
٩.6	ผลการคำนวณราคาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า TLC ที่ใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 120°C	146



คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

А	=	พื้นที่แถกเปลี่ยนความร้อน, m²
C_{eq}	=	Equipment cost, USD
\mathbf{C}_{land}	=	ราคาที่ดินในพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า, USD
C_{plant}	=	ราคาโรงไฟฟ้า, USD
$\mathbf{C}_{\text{service}}$	=	งบประมาณสิ่งอำน <mark>วย</mark> ความสะดวก เช่น ยานพาหนะ, USD
C _{site}	=	งบประมาณสร้าง <mark>อาคาร</mark> สำหรับโรงไฟฟ้าและสำนักงาน, USD
C _{startup}	=	งบประมาณสำรวจแหล่งความร้อนและขุดเจาะ, USD
\mathbf{C}_{wf}	=	ราคาสารทำงานที่ใช้ในโรงไฟฟ้า, USD
$Cp_{\rm hf}$	=	ความร้อนจำ <mark>เพา</mark> ะน้ำร้อน <mark>, kJ</mark> /(kg.K)
Ė	=	เอ็กเซอร์จี, W
Ė ₅	=	เอ็กเซอร์จีที่ตำแหน่งที่ 5, W
Ė ₆	=	เอ็กเซอร์จีที่ตำแหน่งที่ 6, W
Ė ₇	=	เอ็กเซอร์จีที่ตำแหน่งที่ 7, W
Ė ₈	=	เอ็กเซอร์จีที่ตำแหน่งที่ 8, W
h	=	เอนทัลปี, kJ/kg
\mathbf{h}_1	T.	เอนทัลปีที่ตำแหน่งที่ 1, kJ/kg
h ₂	= 77	เอนทัลปีที่ตำแหน่งที่ 2, kJ/kg
h ₃	=	เอนทัลปีที่ตำแหน่งที่ 3, kJ/kg
h_4	=	เอนทัลปีที่ตำแหน่งที่ 4, kJ/kg
Inv	=	Investment cost, USD
LCOE	=	ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อยูนิตปรับเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ, USD/kWh
\dot{m}_{cf}	=	อัตราการใหลของน้ำหล่อเย็น, kg/s
$\dot{m}_{_{hf}}$	=	อัตราการใหลของน้ำร้อน, kg/s
\dot{m}_{wf}	=	อัตราการใหลของสารทำงาน, kg/s
n	=	อายุโครงการ, year
PEC	=	Production electricity cost, USD
Ż	=	พลังงานความร้อน, W

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ (ต่อ)

\dot{Q}_{cf}	=	พลังงานความร้อนที่น้ำหล่อเย็นได้รับจากสารทำงาน, W
\dot{Q}_{cond}	=	พลังงานความร้อนที่เครื่องควบแน่น, W
\dot{Q}_{evap}	=	พลังงานความร้อนที่เครื่องระเหยได้รับจากแหล่งความร้อน, W
$\dot{Q}_{\rm hf}$	=	พลังงานความร้อนจากแหล่งความร้อน, W
r	=	อัตราคอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร
t	=	ปีที่โครงการดำเนิน <mark>งา</mark> น
t _{op}	=	ระยะเวลาผลิตไฟฟ้าใน 1 ปี, hr
Т	=	อุณหภูมิ, °C
T ₅	=	อุณหภูมิน้ำร้อน <mark>ที่</mark> ตำแห <mark>น่</mark> งที่ 5, °C
T ₆	=	อุณหภูมิน้ำร้อนที่ตำแหน่งที่ 6, °C
T ₇	=	อุณหภูมิน้ำ <mark>หล่อ</mark> เย็นที่ตำแ <mark>หน่</mark> งที่ 7, °C
T ₈	=	อุณหภูม <mark>ิน้ำ</mark> หล่อเย็นที่ตำแหน่ <mark>งที่ 8,</mark> °C
T _{sur}	=	อุณหภูมิสิ่งแวคล้อม, °C
U	=	สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม, W/(m².K)
V	=	ปริมาตรการไหล, l/s
\dot{V}_3	=	ปริมาตรการใหลที่ตำแหน่งที่ 3, 1/s
\dot{V}_4	=	ปริมาตรการใหลที่ตำแหน่งที่ 4, 1/s
VFR	1	อัตราส่วนปริมาตรการไหล
\dot{W}_{net}	= 7	งานสุทธิ, W
$\dot{\mathbf{W}}_{_{\mathrm{pump}}}$	=	งานของปั้ม, WINAU สืบ
$\dot{\mathbf{W}}_{\mathrm{turb}}$	=	งานของกังหัน, W
$Z_{cold,pump}$	=	ราคาปั๊มน้ำหล่อเย็น, USD
$\mathbf{Z}_{\mathrm{cond}}$	=	ราคาเครื่องควบแน่น, USD
$Z_{elect\&contr}$	=	ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องวัดและควบคุม, USD
$\mathbf{Z}_{\text{engineer}}$	=	ค่าจ้างวิศวกร, USD
Z_{evap}	=	ราคาเครื่องระเหย, USD
$\mathbf{Z}_{\mathrm{expander}}$	=	ราคาเครื่องขยาย หรือกังหัน, USD
Z_{gen}	=	ราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, USD

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ (ต่อ)

Z _{hot, pump}	=	ราคาปั๊มน้ำร้อน, USD
Z _{O&M}	=	Operating and maintenance cost, USD
Z _{operator}	=	งบประมาณค่าแรงงานต่อปี, USD
Z_{pipe}	=	ราคาระบบท่อในโรงไฟฟ้า, USD
Z_{pump}	=	ราคาปั้มสารทำงาน, USD
Z_{tank}	=	ราคาถังเก็บสารทำง <mark>าน</mark> , USD
$\mathbf{Z}_{\text{technician}}$	=	ค่าจ้างช่างเทคนิค, <mark>US</mark> D
$\Delta T_{\rm LM}$	=	ความแตกต่างอุณ <mark>หภูมิเฉ</mark> ลี่ยแบบล๊อก, °C
ΔT_{pp}	=	Pinch point temperature difference, °C
ρ	=	ความหนาแน่น, kg/m³
$ ho_3$	=	ความหนาแ <mark>น่น</mark> สารทำงาน <mark>ที่ต</mark> ำแหน่งที่ 3, kg/m ³
$ ho_4$	=	ความห <mark>นาแ</mark> น่นสารทำงานที่ต <mark>ำแห</mark> น่งที่ 4, kg/m ³
$\eta_{\mathrm{E,overall}}$	=	ประส <mark>ิทธิ</mark> ภาพเอ็กเซอร์จีรวมของโรงไฟฟ้า
$\eta_{_{\mathrm{E},\mathrm{p}}}$	=	ประสิทธิภาพเอ็กเซอร์จีของกำลังงาน
$\eta_{\mathrm{i,pump}}$	=	ประสิทธิภาพไอเซนโทรปิกของปั้ม
$\eta_{\rm i,turb}$	=	ประสิทธิภาพไอเซนโทรปิกของกังหัน
$\eta_{ m th}$	=	ประสิทธิภาพทางความร้อน
	5	19
	1	ว <i>ักยา</i> ลัยเทคโนโลยีสุร ^{ุง}

ମ୍ମା

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

้ปัจจุบันไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าพลังงานมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็น<mark>พ</mark>ลังงานขับเคลื่อนที่สำคัญ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ้ โทรคมนาคม และค้านอื่น ๆ อีกทั้งการใช้พ<mark>ลัง</mark>งานไฟฟ้านั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้น ้ของประชากร และความเจริญทางค้านเทค<mark>โนโลยี</mark> โดยส่วนใหญ่เชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้านั้นจะใช้ ้เชื้อเพลิงฟอสซิล ไม่ว่าจะเป็น น้ำมัน ถ่านหิน แล<mark>ะ</mark>ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเชื้อเพลิงที่ ู้ใช้แล้วหมดไป โดยต้องใช้เวลาหลายล้าน<mark>ปีในกระ</mark>บวนการทับถมจากซากพืชซากสัตว์ เพื่อให้เกิด ้เชื้อเพลิงคังกล่าว อีกทั้งการใช้เชื้อเพ<mark>ลิงฟ</mark>อสซิลใน<mark>การ</mark>ผลิตไฟฟ้า การคมนาคม และอุตสาหกรรม ้ยังก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซการ์บ<mark>อน</mark>ไดออกไซด์ ซัลเฟ<mark>อร์</mark>ไดออกไซด์ ในตรัสออกไซด์ และก๊าซ ้ โอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นปัจจัยส<mark>ำคัญ</mark>ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยน<mark>แปล</mark>งอุณหภูมิของโลก หรือปรากฏการณ์ ที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสภาพแวคล้อมและสิ่งมีชีวิต ในปัจจบันหลายประเทศ ตระหนักถึงปัญหาดังก<mark>ล่าว และใด้มีการถุดการใช้เชื้อ</mark>เพ<mark>ลิงฟ</mark>อสซิล เพื่อลุดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนใดออกไซด์ (CO2) ดังแสดงในรูปที่ 1.1 แผนภาพแสดงการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อการใช้ พลังงาน (สำนักงานนโย<mark>บายและแผ</mark>นพลังงาน) สำหรับประเทศ</mark>ไทยในปี 2561 มีการปล่อยก๊าซ CO, เฉลี่ย 1.95 พันตัน CO,ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE ลดลง 0.6% เมื่อเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อการใช้พลังงานของประเทศไทยกับต่างประเทศ ซึ่งพบว่าประเทศไทยมีอัตราการปล่อยก๊าซ CO2 ในปี 2561 ที่ระดับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้เป็นผลสืบ เนื่องมาจากนโยบายของกระทรวงพลังงาน อาทิ แผนพัฒนาพลังงานทคแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ซึ่งแผนดังกล่าวมีการส่งเสริมการ ้ใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกมากขึ้น อีกทั้งมีการกระจายชนิคเชื้อเพลิงในการผลิต ้ไฟฟ้าโคยปรับถคสัคส่วนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ และเพิ่มสัคส่วนการใช้พลังงาน หมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งทำให้การปล่อยก๊าซ CO_2 ลดลงเนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด ้เป็นมิตรต่อสิ่งแวคล้อมไม่ก่อให้เกิคมลพิษทางอากาศ สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วในทวีปอเมริกา ้ และกลุ่มสหภาพยุโรปมีการใช้นิวเคลียร์ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่เกิดการปล่อยก๊าซ CO, ในการผลิต ้ไฟฟ้า แต่ประเทศไทยยังต้องพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงหลักในการ



รูปที่ 1.1 แผนภาพปริมา<mark>ณก</mark>ารปล่อยก๊า<mark>ซ C</mark>O₂ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE (สำนักงาน<mark>นโย</mark>บายและแผนพลัง<mark>งาน</mark>, 2561)

ผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีปริมาณการใช้สูงถึง 70% ของเชื้อเพลิงทั้งหมดที่ ใช้ผลิตไฟฟ้า จากบัญหาการปล่อยก๊าซ CO₂ที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน ทั่วโลกมีค่าเฉลี่ยการใช้ เชื้อเพลิงฟอสซิลผลิตไฟฟ้าในปริมาณลดลงโดยเฉพาะถ่านหิน (coal) และพึ่งพาการใช้พลังงาน ทดแทนผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ซึ่งมีการคาดการณ์จะเพิ่มขึ้น 40% จากปี 2017 - 2040 (International energy agency, 2017) ดังแสดงในรูปที่ 1.2 แผนภาพการเพิ่ม กำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิเฉลี่ยทั่วโลกแยกตามประเภทของพลังงาน

สำหรับพลังงานทดแทนในประเทศไทยนั้นมีการนำพลังงานทดแทนมาใช้ผลิตไฟฟ้ามาก ขึ้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงขยะ และนอกจากนี้ประเทศไทยยังมี พลังงานทดแทนที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจคือ แหล่งความร้อนใต้พิภพ สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1. ความร้อนใต้พิภพที่เป็นลักษณะหินร้อน 2. ความร้อนใต้พิภพที่อยู่ในรูปของไอ น้ำ และ 3. ความร้อนใต้พิภพที่อยู่ในรูปของน้ำร้อน ดังแสดงในรูปที่ 1.3 สำหรับประเทศไทยโดย ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทที่ 3 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มี การศึกษาไว้เมื่อ ปี 2549 ประเทศไทยมีศักยภาพแหล่งน้ำพุร้อนประมาณ 112 แหล่ง กระจายอยู่ทุก ภูมิภาค ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีอุณหภูมิน้ำร้อนที่ผิวดินอยู่ในช่วง 40-100 องศา เซลเซียส ซึ่งส่วนใหญ่จะพบแหล่งน้ำพุร้อนที่มีต้นกำเนิดจากหินแกรนิต โดยเฉพาะบริเวณที่เป็น แนวรอยเลื่อนส่วนใหญ่อยู่ในแถบภาคเหนือ เช่น แหล่งน้ำพุร้อนแม่จัน จ.เชียงราย และ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (กรมพัฒนาพลังงานทคแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2562)



รูปที่ 1.2 แผนภาพการเพิ่มกำลังการผลิต ไฟฟ้าสุทธิเฉลี่ยทั่วโลกแยกตามประเภทของพลังงาน (International energy agency, 2017)

แหล่งความร้อนข้างต้นสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งความร้อนเพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี ที่เรียกว่า Organic Rankine Cycle (ORC) โรงไฟฟ้า ORC หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โรงไฟฟ้าวัฏ จักรแรงคินสารอินทรีย์ มีลักษณะการทำงานเหมือนกับโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ แต่จะเปลี่ยนสาร ทำงานจากน้ำไปเป็นสารอินทรีย์ (Organic fluid) เช่น สารทำความเย็น R134a R32 R245fa และ อื่น ๆ สารเหล่านี้จะมีจุดเดือดที่หลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของสาร มีทั้งสารที่มีจุดเดือดต่ำกว่าน้ำ และสูงกว่าน้ำ ซึ่งสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแหล่งความร้อนได้ ทั้งนี้สารที่มีจุดเดือดต่ำกว่าน้ำ น้ำจะสามารถใช้แหล่งความร้อนที่มีอุณหภูมิต่ำเป็นแหล่งพลังงานได้ เช่น แหล่งความร้อนใต้พิภพ ซึ่งจากอดีตถึงปัจจุบันในต่างประเทศมีการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยแหล่งความร้อนใต้ พิภพกว่า 155 แห่ง ทั่วโลก (ORC world map, 2018) ดังแสดงในรูปที่ 1.3 ซึ่งเป็นแผนที่แสดง ดำแหน่งของโรงไฟฟ้า ORC ที่แหล่งความร้อนใต้พิภพเป็นแหล่งพลังงาน โดยการนำแหล่งความ ร้อนใต้พิภพที่อยู่ในรูปของน้ำร้อนมาใช้ผลิตไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 1.4 ซึ่งปั้มจะสูบเอาน้ำร้อนมา แลกเปลี่ยนความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีสารทำงาน ด้วยสารทำงานที่มีจุดเดือดต่ำ

สารทำงานจะระเหยกลายเป็นไอ ซึ่งไอที่ได้จะปั่นกังหันให้ได้งาน เพื่อปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สารทำงานที่ออกจากกังหันจะเข้าเครื่องควบแน่น โดยมีน้ำหล่อเย็นดึงเอาความร้อนออกจากสาร ทำงาน ทำให้สารทำงานกลั่นตัวเป็นของเหลว ปั๊มสารทำงานจะสูบสารทำงานเข้าไปรับความร้อน อีกรอบ โดยทำงานเป็นวัฏจักรและมีกระบวนทำงานเป็นระบบปิด



รูปที่ 1.3 แผนที่ระบุตำแหน่งโรงไฟฟ้า ORC ที่ใช้แหล่งความร้อนใต้พิภพเป็นแหล่งพลังงาน (ORC world map, 2018)

10

ทั้งนี้เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าประเภทนี้ยังสามารถใช้กับแหล่งความร้อนได้หลากหลาย เช่น ชีวมวล แสงอาทิตย์ และความร้อนทิ้งจากอุตสาหกรรม และเป็นเทคโนโลยีที่มีจำหน่ายใน ต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา มีบริษัท ORMAT, Electratherm ประเทศอิตาลีมีบริษัท Turboden, Exergy ประเทศเยอรมัน Bosch KWK, GMK (Quoilin et al., 2013) และประเทศไทยมี บริษัท Advance Thermo Solution (บริษัท แอควานซ์ เทอร์โม โซลูชัน จำกัด, 2562) นอกจากนี้จาก แผนที่ ORC World Map ในรูปที่ 1.3 จะเห็นว่าสำหรับประเทศไทยมีโรงไฟฟ้า ORC ที่ใช้แหล่ง ความร้อนใต้พิภพอยู่ 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการศึกษาทดลองการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานความร้อนใต้พิภพที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ด้วยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรธรณี มหาวิทยาลัยเซียงใหม่ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีกำลังการผลิต 300 กิโลวัตต์ ดั้งแต่ ปี พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าสาธิตที่ใช้แหล่งความร้อนใต้พิภพผลิตไฟฟ้าแห่งแรกของ ประเทศ และเป็นแห่งแรกในเอเชียอาคเนย์ (กรมทรัพยากรธรณี, 2561) ซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในระยะเวลากว่า 30 ปี การพัฒนาแหล่งความร้อนใต้พิภพในประเทศไทยล่าช้าเนื่องด้วยข้อจำกัด ของเทคโนโลยีและงบประมาณในการลงทุนที่ยังสูงโดยเฉพาะด้านการสำรวจและการขุดเจาะ และ ล่าสุดเมื่อปี 2561 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในโครงการ ผลิตไฟฟ้าร่วมกับความเย็นและความร้อนแบบบันใด จากพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศ ไทย เป็นโรงไฟฟ้า ORC ที่ใช้แหล่งความร้อนใต้พิภพน้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน ตาม พระราชดำริ จ.เชียงใหม่ มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 15 kW นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยี พลังงานความร้อนใต้พิภพ



รูปที่ 1.4 แผนภาพการนำความร้อนใต้พิภพมาใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยโรงไฟฟ้า ORC (John Lund, 2007)

วิทยานิพนธ์นี้จึงสนใจที่จะศึกษาการใช้แหล่งความร้อนใต้พิภพมาผลิตไฟฟ้า ด้วย เทคโนโลยีของโรงไฟฟ้า ORC และโรงไฟฟ้า Trilateral cycle (TLC) เพื่อออกแบบและประเมิน ศักยภาพกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดของโรงไฟฟ้าทั้งสองประเภท พร้อมทั้งประเมินงบประมาณใน การลงทุน ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อศึกษาและออกแบบโรงไฟฟ้า ORC และโรงไฟฟ้า TLC ที่ใช้แหล่งความร้อน ใต้พิภพเป็นแหล่งพลังงาน

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของโรงไฟฟ้า ORC และโรงไฟฟ้า TLC

 1.2.3 เพื่อประเมินต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้า ORC และโรงไฟฟ้า TLC ที่ใช้แหล่ง ความร้อนใต้พิภพเป็นแหล่งพลังงาน

1.3 ขอบเขตการศึกษา

การศึกษานี้เป็นการสร้างแบบจำลองระบบโรงฟ้า ORC ที่ใช้แหล่งความร้อนใต้พิภพเป็น แหล่งพลังงานด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อประเม<mark>ินศักยุภ</mark>าพการทำงานและหาจุดทำงานที่โรงไฟฟ้า ORC และ TLC ผลิตไฟฟ้าสูงสุด โดยมีขอบเขต<mark>ก</mark>ารศึกษาดังนี้

- 1.3.1 พิจารณาแหล่งความร้อนใต้พิภพ (น้ำพุร้อนฝาง) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
- 1.3.2 พิจารณาอุณหภูมิน้<mark>ำร้อน</mark>อยู่ในช่วง $100 120^{\circ}C$
- 1.3.3 ใช้โปรแกรม MATLAB เพื่อการสร้างแบบงำลองระบบ
- 1.3.4 ใช้โปรแกรม NIST REFPROP เพื่อคำนวณก่ากุณสมบัติของสารทำงาน

1.4 ประโยชน์ที่คา<mark>ดว่า</mark>จะ<mark>ได้รับ</mark>

1.4.1 มืองค์ความรู้และความเข้าใจในระบบโรงไฟฟ้า ORC และโรงไฟฟ้า TLC

1.4.2 เป็นแนวทางในการประเมินต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี ORC และ TLC ที่ใช้แหล่งความร้อนใต้พิภพเป็นแหล่งพลังงาน

1.4.3 เป็นข้อมูลทางเลือกของการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า

บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พลังงานความร้อนใต้พิภพ (geothermal energy) เป็นพลังงานความร้อนที่ถูกกักเก็บอยู่ใต้ พื้นผิวโลก ซึ่งจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นตามความลึกของพื้นผิวโลก พลังงานความร้อนใต้พิภพนี้ มีทั้งที่ อยู่ในสถานะเป็นไอน้ำร้อน สถานะน้ำร้อน สถานะหินร้อน และที่เป็นหินหลอมเหลว ขึ้นอยู่กับ โครงสร้างทางธรณีและสภาวะแวคล้อมในพื้นที่ สำหรับประเทศไทย มีการนำแหล่งความร้อนมา ใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การใช้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การบำบัคทาง การแพทย์ รวมถึงการนำความร้อนไปใช้ประโยชน์ในการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรและทำ ห้องเย็นสำหรับการเก็บผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า โดยมีกำลัง การผลิต ขนาด 300 kW น้ำพุร้อนฝาง ที่อำเภอฝาง และ 15 kW น้ำพุร้อนสันกำแพง ที่อำเภอแม่ ออน จังหวัดเชียงใหม่ (กรมทรัพยากรธรณี, 2561)

2.1 สักยภาพแหล่งความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทยนั้นมีแหล่งน้ำพุร้อนอยู่เป็นจำนวนมากที่จะนำมาเป็นแหล่งพลังงาน ให้กับโรงไฟฟ้า ORC จากการสำรวจของกรมทรัพยากรธรณี พบว่าในประเทศไทยในปัจจุบันมี แหล่งน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีน้ำร้อนออกมาจากใต้ดิน จำนวน 112 แหล่ง มีอุณหภูมิ อยู่ในช่วง 40 - 100°C กระจายอยู่ทั่วไปตั้งแต่ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้ ดัง แสดงในรูปที่ 2.1 และส่วนใหญ่แหล่งน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิน้ำผิวดินสูงกว่า 90°C จะอยู่ทาง ภาคเหนือของประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 2.1 และแสดงอุณหภูมิน้ำร้อนทั้ง 112 แหล่งใน ภาคผนวก ข แหล่งน้ำพุร้อนในไทยนอกจากจะใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วนั้น ยังนำไปใช้ ประโยชน์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม (กรมทรัพยากรธรณี, 2561) และในประเทศไทยจังหวัด เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการนำพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ประโยชน์มากที่สุด เช่น บ่มใบ ยาสูบ อบแห้งพริก ลำไย และห้องเย็นรวมถึงการนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าดังที่กล่าวไว้ข้างค้น ข้อมูลค่าศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพหรือน้ำพุร้อน มีเกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมินศักยภาพการผลิตพลังงาน คือ อุณหภูมิน้ำร้อนผิวดิน ซึ่งสามารถแบ่งได้ 5 ช่วง อุณหภูมิ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานม, 2558)



รูปที่ 2.1 แผนที่แสดงแหล่งน้ำพุร้อนในประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรฉี, 2561)

บ่อน้ำพุร้อน	อน้ำพุร้อน อำเภอ จังหวัด		ວຸຸໝหภูมิ (°C)
แม่จันทร์	แม่จัน	เชียงราย	93
สันกำแพง	แม่ออน	เชียงใหม่	99
สบโป่ง	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	92
ฝาง	ฝาง	เชียงใหม่	99
โป่งเดือด	แม่แตง	เชียงใหม่	99
เทพนม	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	99
เมืองแปง	ปาย	แม่ฮ่องสอน	95

ตารางที่ 2.1 แหล่งน้ำพุร้อนทางภาคเหนือของประเทศไทยที่อุณหภูมิสูงกว่า 90 องศาเซลเซียส (กรมทรัพยากรธรณีม, 2561)

 ค่าอุณหภูมิน้ำร้อนที่ผิวดินมากกว่า 90°C มีสักยภาพสูงมาก ทั้งในการผลิตไฟฟ้าด้วย ระบบวัฏจักรแรงกินสารอินทรีย์ (organic Rankine cycle) หรือระบบ thermoelectric และสักยภาพ ในการผลิตความร้อนเพื่อการอบแห้งด้วยการให้ความร้อนโดยตรง (heating & drying) การอบแห้ง ด้วยการลดความชื้น (cooling & drying)

 ค่าอุณหภูมิน้ำร้อนที่ผิวดินระหว่าง 70 – 90°C มีศักยภาพสูง สามารถใช้ในการผลิต ไฟฟ้าด้วยระบบ thermoelectric และศักยภาพในการผลิตความร้อนเพื่อการอบแห้งด้วยการให้ความ ร้อนโดยตรง (heating & drying) การอบแห้งด้วยการลดความชื้น (cooling & drying)

 ค่าอุณหภูมิน้ำร้อนที่ผิวดินระหว่าง 50 – 70°C มีศักยภาพปานกลาง สามารถใช้ในการ ผลิตความร้อนเพื่อการอบแห้งด้วยระบบผลิตความร้อน (heat pump & drying)

 ค่าอุณหภูมิน้ำร้อนที่ผิวดินระหว่าง 40 – 50°C มีศักยภาพต่ำ สามารถใช้ในการผลิต ความร้อนเพื่อการอบแห้งด้วยระบบผลิตความร้อน (heat pump & drying) และผลิตน้ำร้อนเพื่อการ อุปโภค บริโภค

5) ค่าอุณหภูมิน้ำร้อนที่ผิวดินต่ำกว่า 40°C ไม่มีศักยภาพในการผลิตพลังงาน

2.2 การพัฒนาและใช้ประโยชน์พลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย

การนำแหล่งความร้อนมาใช้ประโยชน์นั้นในประเทศทางยุโรปและอเมริกาใช้มานานกว่า 100 ปี เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ที่อยู่อาศัย และมีการนำมาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าขนาด 250 kW เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1904 ที่เมือง Larderello ประเทศอิตาลี และสหรัฐอเมริกาเริ่มใช้แหล่งความร้อนใต้พิภพผลิต

อุณหภูมิ (°C)	การใช้ประ โยชน์ โดยตรง	ใช้ผลิตไฟฟ้า	
200	-		
อุตสาหกรรมห้องเย็นจากแอม โมเนีย, 180 โรงงานกระคาษ		โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจาก	
160	เครื่องอบแห้งปลาและไม้, โรงงาน อุตสาหกรรมอลูมินา	แรงคันไอน้ำ	
140	โรงบรรจุอาหารกระป๋อง, <mark>โรง</mark> ทำน้ำตาล		
120	การผลิตน้ำดื่ม, โรงบ่มซีเม <mark>นต์</mark>		
100	เครื่องบ่มแห้งผลิตผลกา <mark>รเกษตร</mark> , อุตสาหกรรมปลาแห้ง	โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากการ อ่ายเทอวามร้อม	
80	ให้ความอบอุ่นบ้านเรือน, ห้องค <mark>ว</mark> บคุม อุณหภูมิสำหรับปล <mark>ูกต</mark> ้นไม้, ห้องเ <mark>ย็น</mark>	ยายเพความรอม	
60	เครื่องปรับอาก <mark>าศ,</mark> ห้องควบคุมอุณหภู <mark>มิ</mark> สำหรับเลี้ยง <mark>ส</mark> ัตว์		
40	โรงบ่มดิน, ห้องควบคุมอุณหภูมิสระว่ายน้ำ	-	
20	ควบคุ <mark>มอุณ</mark> หภูมิเลี้ยงปลา		

ตารางที่ 2.2 การใช้ประโยชน์แหล่งน้ำพุร้อนแบ่งตามอุณหภูมิน้ำร้อน (มานพ รักษาสกุลวงศ์, 2556)

ใฟฟ้าขนาด 250 kW เมื่อ ค.ศ. 1922 ปัจจุบันการพัฒนาแหล่งความร้อนและเทคโนโลยีสามารถเพิ่ม กำลังการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 3 MW (มานพ รักษาสกุลวงศ์, 2556) การใช้ประโยชน์สามารถแบ่ง ได้ 2 วิธี คือ การใช้ประโยชน์โดยตรงและใช้ผลิตไฟฟ้า ดังแสดงในตารางที่ 2.2 และรูปที่ 2.2 สำหรับประเทศไทยนำแหล่งความร้อนไปใช้ในหลายด้าน ได้แก่ กระบวนการอบแห้ง (drying process) ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตรและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ ร่วมมือพัฒนาห้องอบแห้งโดยใช้น้ำร้อนที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้า ซึ่งมีอุณหภูมิ 77°C ใหลเวียน เพื่อ ใช้ทางการเกษตร ซึ่งได้ทดลองอบพริกให้แห้งโดยใช้เวลา 3 วัน มีอัตราค่าอบแห้ง 1.20 บาท/ กิโลกรัม อีกทั้งมีการใช้แหล่งความร้อนมาใช้เป็นแหล่งความร้อนให้กับระบบห้องทำกวามเย็นซึ่ง มีกำลังทำกวามเย็น 24,000 บีทียูต่อชั่วโมง ให้ความเย็นที่อุณหภูมิ 4°C ใช้สำหรับเก็บผลผลิตทาง การเกษตรได้ถึง 5 ตัน และใช้สำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว ซึ่งน้ำที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทั้งห้องอบแห้งและห้องทำความเย็น อุณหภูมิน้ำร้อนจะอยู่ประมาณ 40°C เหมาะสำหรับการอาบน้ำ



รูปที่ 2.2 แสดงการพัฒนาโครงการเอนกประสงค์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ (มานพ รักษาสกุลวงศ์, 2556)

นอกจากนี้แหล่งความร้อนใต้พิภพยังสามารถนำมาเป็นแหล่งความร้อนเพื่อผลิตไฟฟ้า ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าสองวงจร หรือ โรงไฟฟ้า ORC ที่ติดตั้งอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ด้วยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรธรณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิต 300 กิโลวัตต์

สำหรับโรงไฟฟ้า 2 วงจรที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หมายถึงโรงไฟฟ้าที่อาศัยหลักการพื้นฐาน เช่นเดียวกับวัฏจักรแรงคิน (Rankine cycle) หรือโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ ซึ่งจะประกอบด้วยวงจรน้ำ ร้อนเป็นวงจรที่ 1 และวงจรของสารทำงานเป็นวงจรที่ 2 ดังแสดงในรูปที่ 1.4 ในบทที่ 1 หรือเรียก อีกอย่างหนึ่งว่าโรงไฟฟ้าโออาร์ซี ซึ่งโรงไฟฟ้าโออาร์ซีที่บ่อน้ำพุร้อนฝาง จ.เชียงใหม่ มีลักษณะ ของโรงไฟฟ้าเป็น module สำเร็จรูป ประกอบด้วยอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เทอร์ไบน์ เครื่อง กำเนิดไฟฟ้าเกียร์ปั้มน้ำมันหล่อลื่น วาล์ว อุปกรณ์การวัดและควบคุม อุปกรณ์ทั้งหมดประกอบและ ติดตั้งในโครงสร้างเหล็กเท่าตู้กอนเทนเนอร์มาตรฐาน 40 ฟุต สารทำงานนำมาบรรจุภายหลังเมื่อทำ การติดตั้งเสร็จแล้ว นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของการออกแบบและข้อมูลของการบันทึกก่าระหว่างการ เดินเครื่องของโรงไฟฟ้า มีดังนี้ (เชิดชัย อุทธากิจ, 2538) ข้อมูลการออกแบบที่กำลังการผลิต 300 kW

Tin – hot	115°C
Tout – hot	77°C
อัตราการไหลของน้ำร้อน	79 m ³ /h
Tin – cold	15°C
Tout – cold	23°C
อัตราการใหลของน้ำหล่อเย็น	79 m ³ /h

จากข้อมูลที่ทำการบันทึกตลอดระยะเวลาที่เด<mark>ินเ</mark>ครื่องสามารถสรุปได้ดังนี้

	กำลังการผลิตเฉ	เลี่ยของโรงไฟฟ้า	175.5 kW	
	ค่าเบี่ยงเบนมาต	รฐาน	38.2 kW	
	ค่าเฉลี่ย	Tin – hot	116.7°C	
		Tout – hot	77.5°C	
		Tin – cold	20.6°C	
		Tout – <mark>col</mark> d	27.1°C	
เมื่อ	Tin – hot	= อุณหภูมิน้ำร้อ	บนเข้า,°C	
	Tout – hot	= อุณหภูมิน้ำร้อนออก,°C		
	Tin – cold	= อุณหภูมิน้ำเย็นเข้า,°C		
	Tout – cold	= อุณหภูมิน้ำเย็น	อุณหภูมิน้ำเย็นออก,°C	

2.3 วัฏจักรแรงคิน (Rankine cycle, RC)

การทำงานของโรงไฟฟ้ากำลังไอน้ำอาศัยหลักการของวัฏจักรแรงคิน (Rankine cycle) ซึ่งวัฏจักรที่ใช้งานจริงจะมีความซับซ้อนมากกว่า วัฏจักรแรงคินอย่างง่ายในทางอุดมคติ ประกอบ ไปด้วย อุปกรณ์ในการทำงาน 4 อุปกรณ์ คือ กังหัน (turbine) เครื่องควบแน่น (condenser) ปั๊ม (pump) และ หม้อต้ม (boiler) และกระบวนการทางเทอร์ โมไดนามิกส์ (อนิรุตต์ มัทธุจีกร, 2559) ดังแสดงในรูปที่ 2.3

10



รูปที่ 2.3 แผนภาพวัฏจักรแรงคิน (Rankine cycle, RC)

กระบวนการที่ 1-2 เป็นกระบวนการเพิ่มความดันแบบไอเซนโทรปิก (isentropic compression) โดยที่สารทำงานจะมีสถานะเป็นของเหลวอิ่มตัวเคลื่อนที่เข้าปั๊ม (pump) และถูกอัด เพิ่มความดันแบบไอเซนโทรปิกจนมีความดันเท่ากับความดันในหม้อต้ม (boiler) และพลังงานที่ ปั้มต้องใช้ในการเพิ่มความดันผลักดันสารทำงานมีค่าตามสมการที่ 2.1

$$\dot{W}_{pump} = \dot{m}_{wf} \left(h_2 - h_1 \right) \tag{2.1}$$

เมื่อ

\$\vec{W}_{pump}\$
 \$\vec{n}_{0}\$
 \$\vec{m}_{wf}\$
 \$\vec{n}_{0}\$
 \$\vec{h}_{1}, h_{2}\$
 \$\vec{n}_{0}\$
 \$\vec{u}_{1}, h_{2}\$
 \$\vec{n}_{1}, h_{2}\$
 \$\vec{n}_{1}

กระบวนการที่ 2-3 เป็นกระบวนการที่สารทำงานได้รับความร้อน โดยมีค่าความคันคงที่ (isobaric heat addition) สารทำงานจะเคลื่อนที่เข้าสู่หม้อค้มหรือเครื่องระเหย (evaporator) ใน สถานะของเหถว เมื่อสารทำงานได้รับความร้อนจะมีอูณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น จนสารทำงานมีสถานะ เป็นของผสมระหว่างของเหถวและก๊าซ (mixture) และมีสถานะเป็นไอร้อนยิ่งยวค (superheated vapor) ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าสถานะไออิ่มตัว จากนั้นไอร้อนยิ่งยวดจะเคลื่อนที่เข้าสู่เครื่องกังหัน ปริมาณความร้อนที่สารทำงานได้รับในกระบวนการนี้ เป็นไปตามสมการที่ 2.2

$$\dot{Q}_{evap} = \dot{m}_{wf} \left(h_3 - h_2 \right) \tag{2.2}$$

เมื่อ \dot{Q}_{evap} คือ ปริมาณความร้อนที่สารทำงานได้ในเครื่องระเหย, W h_2, h_3 คือ เอนทัลปีของสารทำงานที่ตำแหน่ง 2 และ 3, kJ/kg (รูปที่ 2.3)

กระบวนการที่ 3-4 เป็นกระบวนการขยายตัวแบบไอเซนโทรปิกภายในเครื่องกังหัน (turbine) โดยสารทำงานจะมีสถานะเป็นไอร้อนยิ่งยวด เคลื่อนที่เข้าเครื่องกังหัน และขยายตัวแบบ ไอเซนโทรปิก ทำให้เครื่องกังหันเกิดการหมุนได้พลังงานออกมา ไอร้อนยิ่งยวดที่ขยายตัวผ่าน เครื่องกังหันแล้วจะมีก่ากวามดันและอุณหภูมิลดลงจนมีก่าเท่ากับอุณหภูมิและกวามดันภายใน เครื่องกวบแน่น พลังงานที่ได้จากเครื่องกัง<mark>หันมีก่า</mark>ตามสมการที่ 2.3

$$\dot{W}_{turb} = \dot{m}_{wf} \left(h_3 - h_4 \right) \tag{2.3}$$

เมื่อ \dot{W}_{turb} คือกำลังงานที่ได้จากเครื่องกังหัน, W h_3, h_4 คือเอนทัลปีของสารทำงานที่ตำแหน่ง 3 และ 4, kJ/kg (รูปที่ 2.3)

กระบวนการที่ 4-1 เป็นกระบวนการระบายความร้อนโดยความดันคงที่ (Isobaric heat rejection) เมื่อสารทำงานออกจากเครื่องกังหัน มีสถานะเป็นใอร้อนยิ่งยวดเข้าสู่เครื่องควบแน่นและ ถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำหล่อเย็น ทำให้ไอร้อนยิ่งยวดเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวอิ่มตัว และ สถานะของสารทำงานที่อยู่ในเครื่องควบแน่นเป็นของผสม และใอร้อนยิ่งยวด ซึ่งปริมาณความ ร้อนของสารทำงานที่ถ่ายเทให้กับน้ำหล่อเย็น เป็นไปตามสมการที่ 2.4

$$\dot{Q}_{cond} = \dot{m}_{wf} \left(h_4 - h_1 \right) \tag{2.4}$$

เมื่อ \dot{Q}_{cond} คือ ปริมาณความร้อนที่เครื่องควบแน่น, W h_1, h_4 คือ เอนทัลปีของสารทำงานที่ตำแหน่ง 1 และ 4, kJ/kg (รูปที่ 2.3)

กำลังงานสุทธิของโรงไฟฟ้าคำนวณได้จากสมการที่ 2.5 หรือ 2.6

$$\dot{W}_{net} = \dot{W}_{turb} - \dot{W}_{pump} \tag{2.5}$$

$$\dot{W}_{net} = \dot{Q}_{evap} - \dot{Q}_{cond} \tag{2.6}$$

เมื่อ W_{net} คือ กำลังงานสุทธิ, W

สำหรับการหาค่าประสิทธิภาพของโรงจักรไอน้ำ (Rankine cycle) ตามกฎข้อที่ 1 ของเทอร์ โมไคนามิกส์ เป็นไปตามสมการที่ 2.7

$$\eta_{th} = \frac{Output}{Input} = \frac{\dot{W}_{net}}{\dot{Q}_{evap}}$$
(2.7)

เมื่อ η_{th} คือ <mark>ป</mark>ระสิทธิภาพทางควา<mark>มร้อ</mark>น

2.4 วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ (Organic Rankine cycle, ORC)

โรงไฟฟ้าที่ทำงานด้วยวัฏจักร organic Rankine cycle (ORC) ได้มีการดัดแปลงและพัฒนา มาจาก โรงจักร ไอน้ำต้น กำลัง (Rankine cycle) โดย โรงไฟฟ้า ORC มีส่วนประกอบและ กระบวนการทำงานเหมือนกับ โรงจักรไอน้ำ ดังที่แสดงในรูปที่ 2.1 หากแต่โรงไฟฟ้า ORC เปลี่ยน สารทำงานจากที่เคยใช้น้ำเป็นสารทำงานให้กับ โรงจักรไอน้ำ เปลี่ยนมาใช้สารทำงานที่เรียกว่า สารอินทรีย์(organic fluid) จึงเรียกวัฏจักรใหม่นี้ว่า organic Rankine cycle ซึ่งสารอินทรีย์เป็นสารที่ มีชาตุการ์บอนเป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้สารทำงานมีจุดเดือดด่ำกว่าน้ำมาก เช่น สารทำความ เย็น (refrigerant) สารประกอบไฮโดรการ์บอน (hydrocarbon) สารทำงานเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้ กับแหล่งกวามร้อนที่มีอุณหภูมิต่ำ ซึ่งสารทำความเย็นเหมาะที่จะใช้กับแหล่งกามร้อนที่มีอุณหภูมิ ต่ำกว่า 150°C และสารทำงานที่เป็นสารประกอบไฮโดรการ์บอน เหมาะที่จะนำไปใช้กับแหล่ง กวามร้อนที่มีอุณภูมิอยู่ในช่วง 150 - 300°C ซึ่งแหล่งความร้อนอุณหภูมิดังกล่าวไม่เหมาะที่จะ นำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับโรงจักรต้นกำลังไอน้ำ (Bronicki., 2017) ซึ่งในการศึกษานี้เป็น การศึกษาโรงไฟฟ้า ORC ที่ใช้แหล่งความร้อนใต้พิภพเป็นแหล่งพลังงาน โดยส่วนประกอบ โรงไฟฟ้าและกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์มีรายละเอียดดังรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 แผนภาพแสดงกระบวน<mark>การทาง</mark>เทอร์โมไดนามิกส์ของโรงไฟฟ้า ORC

2.3 วัฏจักรไตรแลทเทอรัล (Trilateral cycle, TLC)

โรงไฟฟ้า TLC เป็นโรงไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบพื้นฐานเหมือนกับโรงไฟฟ้า ORC และ พลังไอน้ำ แต่จะมีกระบวนการทางเทอร์ โม โดนามิกส์ ที่ต่างจากโรงไฟฟ้าทั้งสองแบบ โดย กระบวนการที่ต่างออกไปคือกระบวนการที่เกิดขึ้นในเครื่องระเหย ซึ่งโรงไฟฟ้า TLC จะไม่มีการ เปลี่ยนเฟสหรือสถานะของสารทำงานในขณะที่ได้รับความร้อน หากแต่จะให้ความร้อนกับสาร ทำงานจนมีอุณหภูมิและความคันสูงขึ้นและยังคงสถานะของเหลว แล้วจึงนำไปผ่านกังหันเพื่อผลิต งานออกมา (Bianchi et al., 2017; Ajimotokan et al., 2014; Wang et al., 2012) และจะเห็น ว่า กระบวนการที่เกิดขึ้นในรูปที่ 2.5 มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม โรงไฟฟ้าชนิดนี้จึงถูกเรียกว่า trilateral cycle (TLC) นอกจากนี้ยังมีการเรียกชื่อระบบนี้ว่า trilateral flash cycle (TFC)

ทั้งนี้งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า ORC และ โรงไฟฟ้า TLC มีการศึกษาอยู่หลาย ด้าน เช่น การเลือกสารทำงานที่เหมาะสมกับแหล่งความร้อน การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบ โรงไฟฟ้า การหาจุดทำงานที่สามารถผลิตงานได้สูงสุดของระบบทางเทอร์ โมไดนามิกส์ และ ประเมินทางเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของงบประมาณในการลงทุน ต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ยังมี งานวิจัยจำนวนมากที่ได้ศึกษาของโรงไฟฟ้าทั้งสองประเภท ที่จะได้กล่าวถึงต่อไป



รูปที่ 2.5 แผนภาพ กระบวนการทางเทอร์ โมไดนามิกส์ของโรงไฟฟ้า TLC (Ajimotokan et al., 2014)

Chaiyat (2015) ได้ศึกษา<mark>พลั</mark>งงานทดแทนในประเทศไทยที่เหมาะสำหรับใช้เป็นแหล่ง พลังงานให้กับโรงโรงไฟฟ้า ORC ซึ่งได้ทำการทดสอบและพิจารณาแหล่งพลังงานทดแทน ทั้งหมด 3 แหล่ง คือ พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงาน ้ความร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล มาใช้สำหรับผลิตไฟฟ้า โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ในด้าน ้เศรษฐศาสตร์และผลก<mark>ระทบ</mark>ต่อสิ่งแวคล้อม เป็นเครื่องมือในการชี้วัคความเหมาะสม จากผล การศึกษาได้มีการทดสอบแ<mark>ละจำลองระบบการทำงานของโรงไฟ</mark>ฟ้า ORC โดยใช้ R245fa เป็นสาร ทำงาน พบว่า ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ORC ที่ใช้แหล่งความความร้อนทั้ง 3 แหล่ง โดย พิจารณาให้แหล่งพลังงานให้เป็นน้ำร้อนป้อนเข้าระบบในช่วงอุณหภูมิเคียวกัน มีประสิทธิภาพ ประมาณ 8 % ซึ่งคำเนินงานในช่วงอุณหภูมิมากกว่า 100 องศาเซลเซียส และมีต้นทุนการผลิต ไฟฟ้าต่อหน่วย ของแหล่งความร้อนใต้พิภพ ความร้อนจากแสงอาทิตย์ และ เชื้อเพลิงชีวมวลเท่ากับ 0.1660 USD/kWh 0.747 USD/kWh และ 1.037 USD/kWh ตาม ลำดับ และ มีปริมาณ การปล่อยก๊าซการ์บอนไดออกไซด์ของการใช้แหล่งพลังงานความร้อนแต่ละแหล่งมีค่าเท่ากับ 0.186 kg CO, /kWh 0.537 kg CO, /kWh และ 2.38 kg CO, /kWh ตามลำคับ จะเห็นว่าการใช้ พลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ในการผลิตไฟฟ้านั้นเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะมีต้นทุนการ ้ผลิตไฟฟ้าและมีการปล่อยก๊าซการ์บอนไคออกไซด์ต่ำสุดเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานทั้งสองแหล่ง ธรณิศวร์ ดีทายาท และ ทนงเกียรติ เกียรติศิริ โรจน์ (2557) ได้ทำการวิเคราะห์ต้นทนการ ้ผลิตของโรงไฟฟ้า ORC ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นแหล่งพลังงาน โดยพิจารณาโรงไฟฟ้า ORC 2 ขนาด ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด มีกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิ 35 kW และ 65 kW และได้พิจารณา ถึงอิทธิพลของการไหลและอุณหภูมิของน้ำร้อนที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต ไฟฟ้า จากการศึกษาพบว่า เมื่อเพิ่มอัตราการไหลของน้ำร้อนและอุณหภูมิของน้ำร้อนขาเข้าเครื่อง ระเหย พบว่าประสิทธิภาพของระบบเพิ่มขึ้นและมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยลดลง สำหรับ โรงไฟฟ้า ขนาด 35 kW และ 65 kW ที่อัตราการไหลของน้ำร้อนที่เข้าเครื่องระเหย 12.6 l/s และมี อุณหภูมิน้ำร้อนขาเข้า 116°C มีประสิทธิภาพทางความร้อนเท่ากับ 16.9% และ 16.53% ตามลำคับ สำหรับเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำสุด เมื่อเทียบกับชีวมวลอื่น ๆ คือ ทะลายปาล์ม โดยมีก่าเท่ากับ 6.66 และ 4.85 Baht/kWh ตามลำคับ

Guzovie.et al. (2012) ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของการนำพลังงานความร้อนใต้พิภพ ในประเทศ โครเอเชีย มาใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งในการศึกษาได้พิจารณาโรงไฟฟ้าเปรียบเทียบกัน 2 ประเภท คือ ORC และ Kalina cycle โดยในการจำลองระบบ ใช้ isopentane เป็นสารทำงานใน ORC และ water กับ ammonia เป็นสารทำงานใน Kalina และแหล่งความร้อนมีอุณหภูมิ 140°C มี อัตราการไหล 64.87 kg/s ระบายความร้อนด้วยอากาศที่มีอุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 15°C มี isentropic efficiency ของ pump กับ turbine เท่ากับ 0.85 และ0.89 สำหรับ ORC และ Kalina เท่ากับ 0.8 กับ 0.8 ตามลำดับ จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้

- กำลังงานสูงสุดที่ ORC และ Kalina ผลิตได้มีค่าเท่ากับ 2259.4 kW ที่อัตราการใหล 34.27 kg/s และ 2165.5 kW ที่อัตราการใหล่ 15.59 kg/s ตามลำดับ
- พลังงานที่ปั้มใช้งานของระบบ ORC และ Kalina เท่ากับ 33.9 kW และ 64 kW
 ตามลำดับ
- งานสุทธิและประสิทธิภาพของระบบ ORC และ Kalina เท่ากับ 2225.5 kW 13.5% และ 2101.4 kW 12.8% ตามลำคับ
- ทั้งนี้ยังพบว่า ความคันใน condenser ของระบบ Kalina สูงกว่า ORC (6.35 bar vs 0.68 bar)

จากข้อสรุปดังกล่าวจะเห็นได้ว่าระบบที่ใช้แหล่งความร้อนใต้พิภพที่มีอุณหภูมิปานกลาง ซึ่งระบบ ORC ดีกว่าระบบ Kalina cycle รวมถึงระบบ Kalina มีความซับซ้อนมากกว่าระบบ ORC และใช้สารทำงานที่เป็นพิษ และกัดกร่อนอุปกรณ์และใบกังหัน

Zare (2015) ได้ทำการศึกษาการเปรียบเทียบโรงไฟฟ้า ORC 3 ประเภท ในทางเทอร์โม ใดนามิกส์และทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้แหล่งความร้อนใต้พิภพเป็นแหล่งพลังงานและใช้ isobutane เป็นสารทำงาน ลักษณะของ ORC 3 ประเภทประกอบด้วย simple organic Rankine cycle (S-ORC), organic Rankine cycle with internal heat exchanger (ORC-IHE) และ regenerative Rankine cycle (R-ORC) ดังแสดงในรูปที่ 2.6 โดยพิจารณาค่าที่ใช้ในการจำลองระบบในตารางที่ 2.3 จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า

- S-ORC ให้งานสุทธิได้สูงสุด 4.23 MW ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 170°C และมึงบ ลงทุนต่อ kW ต่ำสุด มีค่าเท่ากับ 1,341 USD/kW อีกทั้งมีระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุด 3.639 ปี ในขณะที่ ORC-IHE กับ R-ORC คืนทุนใน 4.238 ปี และ 8.718 ปี ตามลำดับ
- ORC-IHE มีประสิทธิภาพตามกฎข้อที่ 1 และ 2 ทางเทอร์ โม ใคนามิกส์สูงสุคมีค่า เท่ากับ 15.33% และ 54.29% ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 160°C

ทั้งนี้ในการจำลองได้มีการนำสารทำงานชนิดอื่นมาใช้ในการจำลอง 3 ชนิด คือ R245fa n-pentane และ R125a พบว่า n-pentane มีประสิทธิภาพตามกฎข้อที่ 1 และ 2 ทางเทอร์โม ใดนามิกส์สูงสุด และมีต้นทุนรากาไฟฟ้ารวมต่ำกว่าสารชนิดอื่น



รูปที่ 2.6 ORC geothermal plant (a) Simple ORC (S-ORC), (b) ORC with Internal HeatExchanger (ORC-IHE), (c) Regenerative ORC (R-ORC). (Zare, 2015)
Parameter	Symbol	Value
Ambient (dead state) pressure	P_0 (bar)	1
Ambient (dead state) temperature	T_0 (°C)	15
Geothermal brine (heat source) temperature	$\mathrm{T_{GB}(T_{10})}(^{\circ}\mathrm{C})$	160-170
Geothermal brine mass flow rate	(kg/s)	100
Turbine isentropic efficiency	η_T (%)	85
Pump isentropic efficiency	η_{p} (%)	90
Pinch point temperature difference	ΔT_{pp} (°C)	5
Interest rate	i _r (%)	10
Plant economic life	n (year)	20
Annual operating hours	$_{ au}$ (h)	7500

ตารางที่ 2.3 The input data assumed in the simulations (Zare, 2015)

Walraven et al. (2015) ได้ทำการสึกษาดันทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าด้วยโรงไฟฟ้า ORC ที่ใช้พลังงานกวามร้อนใด้พิภพเป็นแหล่งพลังงาน โดยจะเปรียบเทียบระบบที่ใช้วิธีการ ระบายกวามร้อนด้วยน้ำ และระบายความร้อนด้วยอากาศ และใช้สารทำงาน isobutane โดย พิจารณาแหล่งกวามร้อนที่มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 100°C - 150°C และอุณภูมิ dry bulb และ wet bulb อยู่ในช่วงประมาณ -5°C - 35°C จากผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบในด้านเสรษฐศาสตร์ระบบ ที่ใช้การระบายความร้อนด้วยน้ำดีกว่าระบบที่ใช้อากาศระบายกวามร้อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายของ ระบบที่ระบายความร้อนด้วยน้ำดีกว่าระบบที่ใช้อากาศระบายความร้อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายของ ระบบที่ระบายความร้อนด้วยอากาศมีก่าใช้จ่ายสูงมากประมาณ 80% ของงบลงทุนในการสร้าง โรงไฟฟ้า แสดงในรูปที่ 2.7 ทั้งนี้ยังพบว่าระบบที่ระบายความร้อนด้วยอากาศน่าสนใจกว่าระบบที่ ระบายความร้อนด้วยน้ำ หากราคาน้ำมีก่ามากกว่า 1 EUR/m³ และพบว่าเมื่ออุณหภูมิแหล่งความ ร้อนเพิ่มขึ้นจะช่วยให้ด้นทุนก่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยถูกลง จาก 170 EUR/MWh ลดลง เหลือ 60 EUR/MWh สำหรับระบบที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ และจาก 140 EUR/MWh ลดลง เหลือ 55 EUR/MWh สำหรับระบบที่ระบายกามม้อนด้วยน้ำ ไม่เพียงแต่อุณภูมิของแหล่งความ ร้อนที่ส่งผลต่อก่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้า อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้ก่าใช้จ่ายใน การผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นด้วย



รูปที่ 2.7 Distribution of the specific cost (a) and the absolute cost (b) for single-pressure, simple and recuperated ORCs with isobutane as the working fluid for a brine-inlet temperature of 125°C. (Walraven et al., 2015)

Hettiarachchi et al. (2007) ได้สึกษาโรงไฟฟ้า ORC ที่ใช้แหล่งความร้อนใต้พิภพ โดย เปรียบเทียบการใช้สารทำงาน 4 ชนิด คือ ammonia, n-pentane, HCFC-123 และ PF5050 ใน การศึกษาได้พิจารณาทั้งทางเทอร์โมไดนามิกส์และทางเสรษฐสาสตร์ ซึ่งกำหนดให้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ 10 MW มีอุณหภูมิแหล่งความร้อน 90°C มีอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น 30°C และพิจารณาให้ isentropic efficiency ของ pump, turbine และ generator เท่ากับ 0.75, 0.85 และ 0.96 ตามลำดับ จาก ผลการศึกษาพบว่า ammonia มีต้นทุนของโรงไฟฟ้าต่ำกว่าสารทำงานอื่นๆ ซึ่งพิจารณาจาก อัตราส่วนของขนาดพื้นที่อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนทั้งหมดต่องานสุทธิที่ผลิตได้ ซึ่ง ammonia มีก่าเท่ากับ 0.35 m²/kW ในขณะที่ HCFC 123 n-pentane และ PF5050 มีก่าเท่ากับ 0.7 0.89 และ 1.26 m²/kW ทั้งนี้เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า พบว่าการใช้สารทำงาน n-pentane มี ประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากับ 9.9% และสารทำงาน HCFC-123, ammonia และ PF5050 มีก่าเท่ากับ 9.8%, 8.9% และ 7.8% ตามลำดับ

นอกจากนี้ โรงไฟฟ้า ORC ใช้แหล่งความร้อนใต้พิภพเป็นแหล่งพลังงานแล้ว ยังสามารถ ใช้กับแหล่งความร้อนที่มีอุณหภูมิต่ำชนิดอื่นได้ เช่น พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ พลังงาน ความร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล ความร้อนทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีนักวิจัยจำนวณมากที่ได้ ทำการศึกษาโรงไฟฟ้าที่ใช้แหล่งความร้อนดังกล่าวเป็นแหล่งพลังงาน เช่น

Peris et al. (2015) ทำการทดลองเอาความร้อนทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิกส์ มาใช้เป็น แหล่งพลังงานให้กับโรงไฟฟ้า ORC ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 20 kW และใช้สารทำงาน R245fa ซึ่ง นำความร้อนจากเตาเผาเซรามิกส์ ที่มีอุณหภูมิประมาณ 285°C ผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (recuporator) ถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำมัน และถูกส่งไปยังเครื่องแลกเปลี่ยน (heat recovery vapor generator) เพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับสารทำงานในระบบ ORC ซึ่งน้ำมันจะมีอุณหภูมิประมาณ 153.69°C - 168.48°C และระบบหล่อเย็น จะใช้การหล่อเย็นด้วยอากาศ ประกอบด้วย พัคลม 5 ตัว ซึ่งสามารถถ่ายเทความร้อนใด้สูงสุด 157.90 kW จากผลการทดลองพบว่า พลังงานความร้อนที่ ให้กับระบบ ORC อยู่ระหว่าง 128.19 kW - 179.87 kW พลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่ผลิตได้และพลังงาน ไฟฟ้าสุทธิ มีค่าเท่ากับ 21.79 kW และ 18.51 kW ตามลำดับ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 10.94% ทั้งนี้ได้พิจารณาในเชิงเศรษฐศาสตร์พบว่า มีต้นทุนค่าไฟฟ้า 0.1246 EUR/kWh และมีระยะเวลาคืน ทุน 4.63 ปี

Rentizelas et al. (2009) ได้เปรียบเทียบเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้า พลังงานความร้อนร่วมของ ORC และ gasification โดยใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่ง แผนภาพของโรงไฟฟ้าทั้งสองแสดงในรูปที่ 2.8 ในการศึกษาได้ใช้ข้อมูลจากกรณีศึกษาในการ จำลองระบบ ทั้งนี้เชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้มี 3 ชนิดได้แก่ กิ่งไม้ ต้น olive almond และ peach รวมกัน มีราคาประมาณ 30 EUR/ton ของเชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละชนิด



รูปที่ 2.8 แผนภาพส่วนประกอบโรงไฟฟ้า (a) โรงไฟฟ้า ORC (b) โรงไฟฟ้า gasification (Rentizelas et al., 2009)

จากผลการศึกษาพบว่า โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของ gasification และ ORC สามารถผลิต ไฟฟ้าได้ 931 kW และ 390 kW ตามลำดับ และพลังงานความร้อนมีค่าใกล้เคียงกัน และเมื่อ พิจารณาปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ตลอดทั้งปี gasification ผลิตได้ 6,979 MWh และ ORC ผลิตได้ 2,738.5 MWh ทั้งนี้ gasification ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมากกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ORC ประมาณ 34.3% เมื่อพิจารณาทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า โรงไฟฟ้า gasification มึงบประมาณในการ ลงทุนสูงกว่าโรงไฟฟ้า ORC ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.25 x 10⁶ EUR และ 1.61 x 10⁶ EUR ตามลำคับ และ ค่าใช้จ่ายด้านอื่นรวมทั้งค่าดำเนินการและค่าซ่อมบำรุงแสดงในรูปที่ 2.9 เมื่อพิจารณาระยะเวลาคืน ทุน ORC คืนทุนใน 9.9 ปี ในขณะที่ gasification คืนทุนใน 7.8 ปี



รูปที่ 2.9 แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (a) ค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้า (b) ค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์รวมทั้งค่าดำเนินการและค่าซ่อมบำรุง (Rentizelas et al., 2009)

จากผลที่ได้ เมื่อพิจารณาด้านเทคโนโลยีและการเงิน เปรียบเทียบกันทั้งสองระบบ โรงไฟฟ้า gasification ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเนื่องจาก สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงจึงทำให้ชดเชย ก่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าได้

Wang et al. (2010) ได้ทำการศึกษาและทดลองโรงไฟฟ้า ORC โดยใช้ความร้อนจาก แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน พร้อมทั้งเปรียบเทียบสารทำงาน 3 ชนิคคือ M1 (R245fa), M2 (R245fa/R152a, 0.9/0.1) และ M3 (R245fa/R152a, 0.7/0.3) ในการทดลองได้สร้างด้นแบบของ โรงไฟฟ้า ORC ซึ่งประกอบด้วยเครื่องผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ 2 แผ่น วาล์ว ลดความดัน (throttling valve) ชุดระบายความร้อนด้วยอากาศ (air-cooled condenser) แทงก์ (storage tank) ปั๊ม (working fluid pump) และชุดเก็บข้อมูล (data logger) แสดงในรูปที่ 2.10 (a) ทั้งนี้เครื่องต้นแบบที่ใช้ทดลองให้กำลังงานน้อยจึงไม่มี expander ดังนั้นจึงถูกแทนที่ด้วยวาล์วลด ความดัน และปรับวาล์วให้เกิดความแตกต่างของความดันให้เหมือนกับ expander แล้วนำก่า อุณหภูมิและความดันที่ได้จากการทดลองไปจำลองตามสมการทางคณิตศาสตร์ โดยตั้งสมมติฐาน ให้ ระบบทำงานในสภาวะคงตัว (steady state) พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ และแรงเสียดทานมีก่า น้อยมาก และไม่พิจารณาการสูญเสียความดันในอุปกรณ์ต่าง ๆ จากผลการทดลองได้ผลลัพธ์ดัง แสดงในตารางที่ 2.4



รูปที่ 2.10 ORC solar energy (a) เครื่อง ORC ที่ใช้ทดลอง (b) แผนภาพส่วนประกอบเครื่อง ORC (Wang et al., 2010)

จากผลการทคลองแสดงให้เห็นว่า สารทำงานที่มีการผสมสารทำงานเข้าด้วยกัน (zeotropic mixtures) ให้พลังงานและให้ประสิทธิภาพสูงกว่าสารที่ไม่ได้มีการผสม (R245fa) และในช่วงของ การทคสอบที่เป็น superheating ค่าเฉลี่ยของพลังงานที่ได้จากสารทำงาน M3 มีค่ามากกว่าสาร ทำงาน M1 และ M2 ประมาณ 29.10% และ 28.03% ตามลำดับ ยังพบอีกว่าพลังงานที่ได้มีค่า เปลี่ยนแปลงตามปริมาณของสารทำงานที่นำมาผสมกัน ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพรวม ของสาร ทำงาน M1 M2 และ M3 เท่ากับ 0.88% 0.92% และ 1.28% ตามลำดับ

Washing fluid	M ₁	M ₂	M ₃
working fluid	(April 1st)	(April 6th)	(April 16th)
Period of superheating	9:50-15:19	9:50–15:19	9:50-15:19
Average heat absorbed in the collector, W	118.87	120.17	118.86
Average power consumed by working fluid pump, W	1.04	0.88	1.07
Average power output, W	5.98	6.03	7.72
Average collector efficiency, %	21.25	21.54	22.93
Average Rankine cycle efficiency, %	4.16	4.29	5.59
Average overall efficiency, %	0.88	0.92	1.28

ตารางที่ 2.4 Comparison of different fluid cycle performance (Wang et al., 2010).

ในส่วนของโรงไฟฟ้า TLC ซึ่งสามารถใช้แหล่งความร้อนที่มีอุณหภูมิต่ำและใช้สารทำงาน เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้า ORC ได้ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งโรงไฟฟ้า TLC ได้รับความสนใจมาก เช่นเดียวกันกับโรงไฟฟ้า ORC ทั้งด้านการวิจัยและทุดลอง เช่น

Wang et al. (2011) ได้ทำการสร้างแบบจำลองของ Twin screw expander เทียบกับผลการ ทำลองในโรงไฟฟ้า TLC จากผลการศึกษาพบว่า ในแบบจำลองได้มีการระบุพารามิเตอร์ที่จะ ทำนาย ใดอะแกรม โดยมีตัวบ่งชี้คือค่า fluid pressure in the control volume (P) และ angle of rotation of the main rotor (φ) จากผลที่ได้ให้ค่าความแม่นยำค่อนข้างสูง ดังผลที่แสดงในรูปที่ 2.11 Iqbal et al. (2019) ได้ทำการศึกษาความเป็น ไปได้ของการใช้แหล่งความร้อนทิ้งที่มี อุณหภูมิต่ำกว่า 100°C เป็นแหล่งพลังงานให้กับโรงไฟฟ้า TLC และเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้า ORC ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 2.12 และ 2.13 ซึ่งจะพบว่า โรงไฟฟ้า TLC ผลิตกำลังได้มากกว่าโรงไฟฟ้า ORC ประมาณ 140% ภายใต้แหล่งความร้อนที่มีอุณหภูมิและแหล่งทิ้งความร้อนเดียวกัน โรงไฟฟ้า TLC ใช้พลังงานจากแหล่งความร้อนได้สูงถึง 70% ในขณะที่ ORC ใช้ได้เพียง 20% ของพลังงาน ความร้อนทั้งหมดที่มี ในทางตรงกันข้าม เมื่อเปรียบเทียบขนาดของปั๊ม อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ ร้อน พบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวในโรงไฟฟ้า TLC จะมีขนาดใหญ่กว่า โรงไฟฟ้า ORC ซึ่งจะใช้ งบประมาณที่เพิ่มขึ้นแต่จะสามารถชดเชยด้วยการผลิตพลังงานสูงขึ้น



รูปที่ 2.11 Predicted and measured pressure change with rotation in a two-phase expander operating (a) 20 m/s tip speed, (b) 20 m/s tip speed and (c) 20 m/s tip speed (Wang et al., 2011)



รูปที่ 2.12 Comparative performance of TLC and ORC (Iqbal et al., 2019)



รูปที่ 2.13 Comparative component sizing for of TLC and ORC (Iqbal et al., 2019)

Ajimotokan et al. (2014) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ทางเทอร์โมไดนามิกส์ของการใช้น้ำ ร้อนเป็นแหล่งความร้อนให้กับโรงไฟฟ้า TLC โดยใช้ Isobutane เป็นสารทำงานในระบบ และ แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 363 – 393 K พร้อมทั้งเพิ่มความดันที่ทางเข้า expander 2 – 3 MPa และ ปรับค่า isentropic efficiency expander ในช่วง 0.5 – 0.85 จากผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพเชิง ความร้อนอยู่ในช่วง 13.6 – 17.1% มีสัมประสิทธิ์งานที่ได้ 35 – 60 kJ/kg และมี ประสิทธิภาพ Exergy สูงถึง 81.11%

Marchionni et al. (2019) ได้จำลองระบบโรงไฟฟ้า TLC ภายใต้เงื่อนไขการเดินเครื่องไม่ เป็นไปตามที่ออกแบบ (off - design) โดยการปรับมีอุณหภูมิแหล่งความร้อนในช่วง 75 – 95°C ความเร็วรอบของปั้มสารทำงาน 2500 – 3500 RPM และความเร็วรอบของ expander 3000 – 6000 RPM และใช้อุณหภูมิ 85°C สำหรับค่าออกแบบ อีกทั้งใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเพลต และใช้ R245fa เป็นสารทำงาน จากผลการศึกษาพบว่า การปรับความเร็วรอบ expander ได้งาน สูงสุดที่ได้คือ 85 kW ที่ความเร็วรอบ expander 4500 RPM ในขณะที่ การปรับลดความเร็วรอบของ ปั้มสารทำงาน จาก 3000 RPM เหลือ 2500 RPM ทำให้งานและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจาก 86 kW เป็น 93 kW และ 4.3% เป็น 5.4% ตามลำดับ

Ahmadi et al. (2019) ได้ศึกษาและทำการทดลอง โรงไฟฟ้า TLC โดยการใช้กังหัน Pelton turbine ผลิตงาน ซึ่งมีลักษณะชุดทดสอบดังรูปที่ 2.14 ใช้ Isopentane เป็นสารทำงาน และมีแหล่ง ความร้อนอุณหภูมิ 60 - 100°C ในการทดลองได้เพิ่มอุณหภูมิให้กับสารทำงานจาก 40°C ถึง 70°C พบว่าแรงที่เกิดขึ้นกับใบกังหัน Pelton เพิ่มขึ้นจาก 1.5 N เป็น 3.9 N หรือเพิ่มขึ้น 2.6 เท่า และมี isentropic efficiency ประมาณ 45% ที่อุณหภูมิสารทำงาน 68.3°C ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้ ผลิตงานในทางกลและทางไฟฟ้า และความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่งานวิจัยในอนาคต เช่นการนำไป ผลิตไฟฟ้าจริง การศึกษาที่มีการใช้สารทำงานอื่น เช่นสาร Isobutane เป็นต้น



ฐปที่ 2.14 Process and instrumentation diagram of test rig set-up (Ahmadi et al., 2019)

บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินการ

สำหรับการออกแบบโรงไฟฟ้าที่ใช้แหล่งความร้อนใต้พิภพเป็นแหล่งพลังงาน ซึ่งใน การศึกษานี้ได้ออกแบบโรงไฟฟ้าอยู่ 2 ประเภท คือ โรงไฟฟ้า ORC และโรงไฟฟ้า TLC ดังที่ได้ อธิบายในบทที่ 2 โดยใช้แหล่งความร้อนใต้พิภพน้ำพุร้อนฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ทำ การเปรียบเทียบสมรรถนะของทั้งสองโรงไฟฟ้า และการเลือกสารทำงานเพื่อให้ได้งานสุทธิจาก โรงไฟฟ้าทั้งสองประเภทสูงสุด รวมถึงการประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าทั้งสอง แบบภายใต้เงื่อนไขการจำลองเดียวกัน โดยใช้โปรแกรมในการจำลองรวมถึงรายละเอียดการ วิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้

3.1 วิชีดำเนินงาน

ในงานวิจัยนี้ได้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโรงไฟฟ้า ORC และ โรงไฟฟ้า TLC โดยใช้แหล่งความร้อนใต้พิภพฝางเป็นแหล่งพลังงาน เพื่อประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าที่สูงสุด และต้นทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ จากการเลือกใช้สารทำงานต่างชนิดกันนั้น มีวิธีการดำเนินงานดังนี้

สึกษาหลักการทำงานของโรงไฟฟ้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทำการศึกษาโรงไฟฟ้า ORC และ TLC พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสร้าง แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อใช้สำหรับการศึกษา

ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง

การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือ ของผลการศึกษา ซึ่งในการศึกษานี้ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง โดย เปรียบเทียบระหว่างผลจากการจำลองกับผลการทดลองจริง

พิจารณาเลือกสารทำงาน

การพิจารณาเลือกสารทำงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อสมรรถนะของโรงไฟฟ้า และ ด้นทุนการผลิตไฟฟ้า ดังนั้นจึงต้องเลือกสารทำงานที่เหมาะสมเพื่อให้ได้งานสูงสุดและได้ต้นทุน การผลิตไฟฟ้าต่ำที่สุด 4) จำลองเปรียบเทียบสมรรถนะ

สำหรับการเปรียบเทียบสมรรถนะโดยมีการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างโรงไฟฟ้า ORC กับโรงไฟฟ้า TLC และเปรียบเทียบสมรรถนะของแต่ละสารทำงานโดยเปรียบเทียบงานสุทธิ ที่ผลิตได้ เปรียบเทียบขนาดของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เปรียบเทียบขนาดของ Expander และเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางความร้อน

5) การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์

การประเมินต้นทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์ ในงานวิจัยนี้เป็นการประเมินต้นทุนของ การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของทั้งสองแบบ <mark>ซึ่ง</mark>มีวิธีการดำเนินงานดังนี้

- สำรวจประเภทของอุปกรณ์ที่มีการใช้งานทั้งสองโรงไฟฟ้า
- สำรวจราคาอุปกรณ์เพื่อสร้างสมการความสัมพันธ์ของราคาในแต่ละอุปกรณ์
- รายงานผลการศึกษาและอภิปรายผล

ในส่วนของการรายงานผ<mark>ล</mark>ศึกษา<mark>จ</mark>ะรายงานในส่วนที่เป็นผลของสมรรถนะและ ขนาดของอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าทั้งสอง<mark>แบ</mark>บ รวมถึงรายงานผลทางด้านเศรษฐศาสตร์

7) สรุปผลการศึกษา

3.2 เครื่องมือสำหรับใช้ในการศึกษา

ในงานวิจัยนี้ได้ใช้แบบจำลองสมการคณิตศาสตร์ที่ได้แสดงไว้ในบทที่ 2 และใช้โปรแกรม ร่วมด้วยในการจำลองกา<mark>รศึกษา</mark>ในครั้งนี้ รวมถึงระเบียบวิธีการจำลอ</mark>ง

3.2.1 โปรแกรมที่ใช้ในการจำลอง

สำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการศึกษานี้ประกอบไปด้วย 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม MATLAB และ โปรแกรม NIST REFPROP ทั้งสองโปรแกรมแสดงในรูปที่ 3.1 และ 3.2 ตามลำดับ สำหรับโปรแกรม MATLAB จะใช้ในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อคำนวณ สมรรถนะของโรงไฟฟ้า และเศรษฐศาสตร์ ส่วนโปรแกรม NIST REFPROP เป็นโปรแกรม สำหรับใช้ในการคำนวณคุณสมบัติของสารทำงานทางเทอร์โมไดนามิกส์ ซึ่งจะต้องเชื่อมต่อการ ทำงานของทั้งสองโปรแกรมให้ทำงานร่วมกัน





รูปที่ 3.2 หน้าต่าง โปรแกรม NIST REFPROP

3.2.2 ระเบียบวิธีการจำลอง

ในการศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อจำลองหางานสุทธิสูงสุดของสารทำงานแต่ละ ชนิดที่ใช้ในโรงไฟฟ้า ORC และ โรงไฟฟ้า TLC โดยใช้ระเบียบวิธี golden section search method ซึ่งมี objective function คือ ผลต่างของอุณหภูมิของสารทำงานกับแหล่งความร้อนที่อยู่ในเครื่อง ระเหย (evaporator) และ ผลต่างของอุณหภูมิของสารทำงานกับแหล่งความร้อนที่อยู่ในเครื่อง ควบแน่น (condenser) เพื่อให้ได้งานสุทธิสูงในภาวะดังกล่าว โดยกระบวนการจำลองแสดงดังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 แผนผังกระบวนการคำนวณทางคณิตศาสตร์

จากรูปที่ 3.3 แสดงผังกระบวนการจำลองในระบบซึ่งในกระบวนการเริ่มต้นนั้น เป็น กระบวนการป้อนค่าเริ่มต้น เช่น อุณหภูมิแหล่งความร้อน อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเข้าและออก อุณหภูมิสิ่งแวคล้อม และ isentropic efficiency ของปั๊มและกังหัน คังแสคงในตารางที่ 3.1

Parameters	Value
Hot water inlet temperature (°C)	100, 110, 120
Mass flow rate hot water (kg/s)	20.83
Cooling water inlet (°C)	15
Cooling water outlet (°C)	25
Isentropic efficiency pump	0.65
Isentropic efficiency turbine or expander	0.85
Pinch point temperature difference (°C)	10
State of working fluid inlet pump	Sat. liquid
State of working fluid inlet expander	Sat. vapor/ Sat. liquid*
Heat loss to environment	neglect
Pressure drop in system	neglect
หมายเหตุ : * ใช้กับ TLC	

ตารางที่ 3.1 ค่าตัวแปรสำหรับใช้ในการจำลองของโรงไฟฟ้า ORC และ TLC



รูปที่ 3.4 แผนภาพกระบวนการทางเทอร์ โทไดนามิกส์ของโรงไฟฟ้า ORC

กระบวนการต่อมาคือสุ่มเดาค่าอัตราการใหลของสารทำงาน และช่วงของค่าความคัน สูงสุดและต่ำสุดในเกรื่องควบแน่นและเครื่องระเหย แล้วให้โปรแกรมทำการคำนวณหาคุณสมบัติ ของสารทำงานเพื่อนำไปใช้คำนวณหาสมรรถนะ โดยคำนวณค่าต่าง ๆ ดังสมการที่ 3.1 - 3.28

โดยเริ่มต้นของกระบวนการคำนวณของแบบจำลองจะเริ่มคำนวณหางานของปั้ม คำนวณ ได้จากสมการที่ 3.1 โดยที่ \dot{m}_{wf} เป็นตัวแปรที่ทราบค่าจากการสุ่มเข้ามา และ h_1 เป็นค่าเอนทัลปีที่ ทางเข้าของปั้ม ที่ได้จากการใช้ NIST REFPROP คำนวณหาจากการสุ่มค่าความดันในเครื่องระเหย และกำหนดสถานะสารทำงานที่เข้าปั้มเป็น ของเหลวอิ่มตัว (saturated liquid) จากนั้นใช้สมการที่ 3.2 เพื่อคำนวณหาค่าเอนทัลปีที่ทางออกของปั้ม (h_2) โดยที่ $\eta_{i, pump}$ ทราบค่า และ h_{2s} ทราบค่า จากการใช้ NIST REFPROP คำนวณหาที่ความคันเครื่องระเหยและให้ค่าเอนโทรปี $S_{2s} = S_1$

$$\dot{W}_{pump} = \dot{m}_{wf} \left(h_2 - h_1 \right) \tag{3.1}$$

$$\eta_{i,pump} = \frac{(h_{2s} - h_1)}{(h_2 - h_1)}$$
(3.2)

เมื่อ	\dot{W}_{pump}	คือ	พลังงานที่ปั้มใช้งาน, W
	m _{wf}	คือ	อัตราการใหลของสารทำงาน, kg/s
	h_1, h_2	คือ	<mark>เอนทัลปีของสารทำงานที่ตำแห</mark> น่ง 1 และ 2, kJ/kg (รูปที่ 3.4)
	<i>S</i> ₁ , <i>S</i> ₂	คือ	เอนโทรปีของสารทำงานที่ตำแหน่ง 1 และ 2, kJ/kg.K (รูปที่ 3.4)
	$\eta_{i, pump}$	คือ	ประสิทธิภาพไอเซ็นโทรปิกของปั๊ม

จากการคำนวณในสมการที่ 3.1 จะได้งานของปั๊มสารทำงาน หลังจากนั้นจะคำนวณหา พลังงานความร้อนที่เครื่องระเหยได้รับ สามารคำนวณได้จากสมการที่ 3.3 โดยที่ h₂ ได้จาก สมการที่ 3.2 และ h₃ จากการใช้ NIST REFPROP คำนวณหาที่ความคันเครื่องระเหยและให้ สถานะของสารทำงานที่ออกจากเครื่องระเหยเป็นไออิ่มตัว (saturated vapor) สำหรับกรณีที่เป็น โรงไฟฟ้า ORC แต่สำหรับโรงไฟฟ้า TLC จะให้สถานะของสารทำงานที่ออกจากเครื่องระเหยเป็น ของเหลวอิ่มตัว (saturated liquid)

$$\dot{Q}_{evap} = \dot{m}_{wf} \left(h_3 - h_2 \right) \tag{3.3}$$

เมื่อ
$$\dot{Q}_{evap}$$
 คือ พลังงานความร้อนที่สารทำงานได้ในเครื่องระเหย, W h_2, h_3 คือ เอนทัลปีของสารทำงานที่ตำแหน่ง 2 และ 3, kJ/kg (รูปที่ 3.4)

จากการกำนวณหาพลังงานความร้อนที่เครื่องระเหยในสมการที่ 3.3 จากนั้นคำนวณหางาน ที่ได้จากกังหัน (turbine) หรือเครื่องขยาย (expander) สามารถกำนวณได้จากสมการที่ 3.4 โดย h_3 ทราบจากการกำนวณในสมการที่ 3.3 และ h_4 ได้จากการกำนวณในสมการที่ 3.5 เพื่อกำนวณหาค่า เอนทัลปีที่ทางออกของกังหัน (h_4) โดยที่ $\eta_{i,exp}$ หรือ $\eta_{i,turb}$ ทราบก่า และ h_{4s} ทราบก่าจาก การใช้ NIST REFPROP กำนวณหาที่กวามดันเครื่องกวบแน่นและให้ก่าเอนโทรปี $S_{4s} = S_3$

$$\dot{W}_{turb} = \dot{m}_{wf} \left(h_3 - h_4 \right) \tag{3.4}$$

$$\eta_{i,turb} = \frac{(h_3 - h_4)}{(h_3 - h_{4s})}$$
(3.5)

เมื่อ	\dot{W}_{turb}	คือ	พลังงานที่เครื่องกังหัน, W
	h_{3}, h_{4}	คือ	เอนทัลปีของสารทำงานที่ตำแหน่ง 3 และ 4, kJ/kg (รูปที่ 3.4)
	S_{3}, S_{4}	คือ	เอนโทรปีของสารทำงานที่ <mark>ตำแห</mark> น่ง 3 และ 4, kJ/kg.K (รูปที่ 3.4)
	$\eta_{i,turb}$	คือ	<mark>ประสิทธิภาพไอเซ็นโทรปิกข</mark> องกังหัน หรือ เครื่องขยาย

สำหรับการกำนวณหาพลังงานความร้อนที่เครื่อควบแน่นคำนวณได้จากสมการที่ 3.6

$$\dot{Q}_{cond} = \dot{m}_{wf} \left(h_4 - h_1 \right) \tag{3.6}$$

เมื่อ
$$\dot{Q}_{cond}$$
 คือ พลังงานความร้อนที่เครื่องควบแน่น, W h_1, h_4 คือ เอนทัลปีของสารทำงานที่ตำแหน่ง 1 และ 4, kJ/kg (รูปที่ 3.4)

จากการคำนวณหาพลังงานความร้อนในเครื่องระเหย และเครื่องควบแน่นในสมการที่ 3.3 และ 3.6 สามารถคำนวณหาอุณหภูมิของน้ำร้อนที่ออกจากเครื่องระเหย (T₆) ได้จากสมการสมคุล พลังงานความร้อน ในสมการที่ 3.7 เมื่อ *Cp_{hf}* ได้จากการใช้ NIST REFPROP คำนวณ โดยระบุ อุณหภูมิและสถานะของน้ำร้อนที่เป็นของเหลวอิ่มตัว และคำนวณหาอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็น (*m_{cf}*) ได้จากสมการที่ 3.9

$$\dot{Q}_{hf} = \dot{Q}_{evap} \tag{3.7}$$

$$\dot{Q}_{hf} = \dot{m}_{hf} C p_{hf} \left(T_5 - T_6 \right) \tag{3.8}$$

เมื่อ	\dot{Q}_{hf}	คือ	ปริมาณคว <mark>าม</mark> ร้อนของแหล่งความร้อน, W
	\dot{m}_{hf}	คือ	อัตรากา <mark>ร</mark> ใหลของแหล่งความร้อน, kg/s
	Cp_{hf}	คือ	ความร้ <mark>อ</mark> นจำเพาะของน้ำร้อน, kJ/kg.K
	T_5, T_6	คือ	อุณ <mark>หภู</mark> มิของแหล่งความที่ตำแหน่ง 5 และ 6, °C (รูปที่ 3.4)

$$\dot{Q}_{cf} = \dot{Q}_{cond} \tag{3.9}$$

$$\dot{Q}_{cf} = \dot{m}_{cf} C p_{cf} \left(T_8 - T_7 \right) \tag{3.10}$$

เมื่อ	\dot{Q}_{cf}	คือ	<mark>ปริมาณความร้อนของแหล่ง</mark> ความร้อน,W
	ṁ _{сf}	คือ	อัตราการไหลของน้ำหล่อเย็น, kg/s
	Cp_{cf}	คือ	ความร้อนจำเพาะของน้ำร้อน, kJ/kg.K
	T_{7}, T_{8}	คือ	อุณหภูมิของแหล่งความที่ตำแหน่ง 7 และ 8, °C (รูปที่ 3.4)

จากการคำนวณค่าที่ตำแหน่งต่าง ๆ ที่แสดงในรูปที่ 3.4 เช่น ค่าพลังงานความร้อน งานที่ ปั๊มและกังหัน นอกจากนี้การคำนวณหางานสุทธิ และประสิทธิภาพทางความร้อนสามารถคำนวณ ได้จาก สมการที่ 3.11 - 3.13 ตามลำคับ

$$\dot{W}_{net} = \dot{W}_{turb} - \dot{W}_{pump} \tag{3.11}$$

$$\dot{W}_{net} = \dot{Q}_{evap} - \dot{Q}_{cond} \tag{3.12}$$

$$\eta_{th} = \frac{Output}{Input} = \frac{\dot{W}_{net}}{\dot{Q}_{evap}}$$
(3.13)

นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ยังมีการพิจาร<mark>ณ</mark>าพลังงานและประสิทธิภาพตามกฎข้อที่ 2 ทาง เทอร์โมไดนามิกส์สามารถกำนวณได้จากส<mark>มการที่</mark> 3.14 – 3.19 ตามลำดับ

$$\dot{E}x_5 = \dot{m}_{hf} C p_{hf} \left((T_5 - T_{sur}) - T_{sur} \log(T_5 / T_{sur}) \right)$$
(3.14)

$$\dot{E}x_6 = \dot{m}_{hf} C p_{hf} \left((T_6 - T_{sur}) - T_{sur} \log(T_6 / T_{sur}) \right)$$
(3.15)

$$\dot{E}x_7 = \dot{m}_{hf} C p_{hf} \left((T_7 - T_{sur}) - T_{sur} \log(T_7 / T_{sur}) \right)$$
(3.16)

$$\dot{E}x_8 = \dot{m}_{hf} C p_{hf} \left((T_8 - T_{sur}) - T_{sur} \log(T_8 / T_{sur}) \right)$$
(3.17)

$$\eta_{Ex,p} = \frac{\dot{W}_{net}}{\dot{E}x_5}$$
(3.18)

$$\eta_{Ex,overall} = \frac{\dot{W}_{net} + \dot{E}x_6 + \dot{E}x_8}{\dot{E}x_5 + \dot{E}x_7}$$
(3.19)

เมื่อ $\eta_{Ex,p}$ คือ Power exergy efficiency $\eta_{Ex,overall}$ คือ Overall exergy efficiency $\dot{E}x_5$ คือ Exergy ที่ตำแหน่งที่ 5, W (รูปที่ 3.4) $\dot{E}x_6$ คือ Exergy ที่ตำแหน่งที่ 6, W (รูปที่ 3.4)

Ėx ₇	คือ	Exergy ที่ตำแหน่งที่ 7, W (รูปที่ 3.4)
Ėx ₈	คือ	Exergy ที่ตำแหน่งที่ 8, W (รูปที่ 3.4)
T _{sur}	คือ	อุณหภูมิสิ่งแวคล้อม, °C (รูปที่ 3.4)

ทั้งนี้ได้มีกระประเมินขนาดของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้ก่าตัวแปร UA และ ขนาดของกังหันหรือเกรื่องขยาย จากอัตราส่วนปริมาตรการไหลที่ทางออกต่อทางเข้าของกังหัน (volume flow rate ratio, VFR) ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการที่ 1.20 – 1.28 ตามลำดับ ทั้งนี้ใน การประเมินขนาดของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน จะใช้วิธีการที่เรียกว่า discretization ซึ่งจะเป็น การแบ่งพื้นที่ในอุปกรณ์เป็นขนาดเล็กดังแสดงในรูปที่ 3.5 แล้วให้โปรแกรมหาผลรวมของก่า UA ของแต่ละพื้นที่ที่ถูกแบ่ง

$$\dot{Q} = UA\Delta T_{LM}$$
(3.20)

$$\dot{Q}_{evap} = (UA)_{evap} \Delta T_{LM,evap}$$
(3.21)

$$\dot{Q}_{cond} = (UA)_{cond} \Delta T_{LM}, cond$$
 (3.22)

$$\Delta T_{LM,evap} = \frac{(T_5 - T_3) - (T_6 - T_2)}{\log\left(\frac{T_5 - T_3}{T_6 - T_2}\right)}$$
(3.23)
$$\Delta T_{LM,cond} = \frac{(T_4 - T_8) - (T_1 - T_7)}{\log\left(\frac{T_4 - T_8}{T_1 - T_7}\right)}$$
(3.24)

เมื่อAคือพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อน, m²
$$U$$
คือสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม, W/m².K ΔT_{LM} คือความแตกต่างอุณหภูมิเฉลี่ยแบบล๊อก, °C

$$\dot{V}_3 = \frac{\dot{m}_{wf} \, 10^3}{\rho_3} \tag{3.25}$$

$$\dot{V}_4 = \frac{\dot{m}_{wf} \, 10^3}{\rho_4} \tag{3.26}$$

$$VFR = \frac{\dot{V}_4}{\dot{V}_3} \tag{3.28}$$

เมื่อ V₃,V₄ คือ ปริมาตรการใหล<mark>งองสา</mark>รทำงานที่ตำแหน่งที่ 3 และ 4, l/s (รูปที่ 3.4) \rho₃, ρ₄ คือ ความหนาแน่นของสารทำงานที่ตำแหน่งที่ 3 และ 4, kg/m³ (รูปที่ 3.4) VFR คือ อัตราส่วนปริมาตรการใหล

จากการคำนวณค่าสมรรถนะของโรงไฟฟ้าจากนั้นเข้าสู่กระบวนการเช็คเงื่อนไขแรกของ ของโปรแกรม โดยมีเงื่อนไขว่า ความคันที่โปรแกรมสุ่มเข้ามาค่าแรก ทำให้เกิดผลต่างของอุณหภูมิ สารทำงานกับแหล่งความร้อนในเครื่องระเหย และผลต่างของอุณหภูมิสารทำงานกับน้ำหล่อเย็น ต่างกัน 10°C (pinch point temperature difference, ΔT_{pv}) ถ้ายังไม่เท่ากับ 10°C ให้กลับไปสุ่มค่า ใหม่ ซึ่งในกระบวนการสุ่มค่าใหม่จะเป็นกระบวนการใช้วิธี golden section search method เพื่อให้ ค่าที่สุ่มใหม่ได้ก่าผลต่างของอุณหภูมิเข้าใกล้เงื่อนไขมากยิ่งขึ้น ซึ่งในกระบวนการเช็กผลต่างของ อุณหภูมิเข้าใกล้เงื่อนไขหรือไม่นั้น จะใช้วิธีการที่เรียกว่า discretization เช่นเดียวกับการหาค่า UA ซึ่งจะเป็นการแบ่งพื้นที่ในอุปกรณ์เป็นขนาดเล็กดังแสดงในรูปที่ 3.5 แล้วให้ไปรแกรมหาผลต่าง ของอุณหภูมิที่เกิดขึ้น เมื่อผ่านเงื่อนไขดังกล่าวให้แสดงก่าสมรรถนะของระบบ เช่น ค่างานสุทธิ พลังงานความร้อน ค่า VFR เป็นต้น หลังจากนั้นจะเข้าสู่เงื่อนไขถัดมาคือการเช็กค่าอัตราการไหล ของสารทำงานที่สุ่มเข้ามาให้งานสุทธิสูงสุดหรือไม่ ถ้าไม่ได้งานสูงสุดให้กลับไปสุ่มค่าอัตราการ ไหลสารทำงานใหม่ ซึ่งในกระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการ trial and error จนกว่าจะได้อัตราการ ไหลที่ทำให้เกิดงานสุทธิสูงสุด



รูปที่ 3.5 Discretization scheme of condenser model. (Usman et al., 2017)

3.3 การเลือกใช้สารทำงาน (Selection of the working fluid)

การเลือกสารทำงานที่ใช้ในโรงไฟฟ้า ORC นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากแหล่งความ ร้อนที่ใช้กับ ORC นั้นมีหลากหลายประเภท มีอุณหภูมิของแหล่งความร้อนซึ่งแตกต่างกันไป ใน การเลือกควรเลือกให้เหมาะสมกับแหล่งความร้อนที่จะนำมาใช้กับ ORC ซึ่งจะมีเกณฑ์ในการเลือก เช่น มีราคาไม่แพง ไม่เป็นพิษ ไม่ติดไฟ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสารทำงานที่เป็นตามเกณฑ์ ดังกล่าวมีไม่มากนัก และยังมีข้อจำกัดอื่น ๆ ที่ต้องใช้พิจารณาในเบื้องต้นมีดังนี้ (Vélez et al. 2012)

1) ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีไปไลย

สารทำงานบางชนิดถูกจำกัดการใช้งานเนื่องจากมีค่า ozone depleting potential (ODP) และ ค่า global warming potential (GWP) เกินค่าที่กำหนด ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวเกิดจาก การร่วมมือของนานาชาติในการทำสนธิสัญญาว่าด้วยข้อกำหนดการใช้สารที่ทำลายชั้นบรรยากาศ โอโซน (Montreal protocol) และสนธิสัญญาว่าด้วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Tokyo protocol)

2) ความปลอคภัย

สารทำงานจะต้องมีความปลอดภัย ไม่เป็นพิษ ไม่กัดกร่อนอุปกรณ์ ซึ่งจะทำให้ ประหยัดค่าซ่อมบำรุง และไม่ไวไฟ ซึ่งการจำแนกระดับความเป็นอันตรายของสารทำงานและ ข้อกำหนดที่ใช้ในระบบทำความเย็น คือ American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE)

เสถียรภาพของสารทำงาน

เสถียรภาพทางเกมีของสารทำงาน เสถียรภาพทางกวามร้อน สารทำงานบางชนิด ใด้รับอุณหภูมิสูงอาจจะทำให้เกิดการขยายตัวของสารทำงานอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจจะทำให้เกิด อันตรายได้ หรือสารทำงานทำปฏิกิริยากับสารบางอย่างที่อยู่ในอุปกรณ์ทำให้เป็นพิษ หากเกิดการ รั่วไหลจะสามารถทำให้เกิดอันตรายได้

4) ความคัน

เพื่อให้ระบบทำงานอย่างมีปร<mark>ะสิ</mark>ทธิภาพ สารทำงานบางชนิดต้องใช้ความดันค่าสูง ซึ่งส่งผลให้อุปกรณ์มีความสามารถทนแรง<mark>ดันได้สู</mark>งขึ้น ดังนั้นอุปกรณ์จึงมีราคาสูงขึ้นด้วย

สารทำงานหาซื้อได้ง่าย และราคาไม่แพง

อย่างที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ สารทำงานที่สามารถใช้งานได้มีไม่มากนักที่หาซื้อได้ ทั่วไป เนื่องจากข้อกำหนดต่างๆของส<mark>นธิ</mark>สัญญา Montreal protocol และ Tokyo protocol

ความร้อนแฝงของสารทำงาน

สารทำงานที่สามารถดูดซับพลังงานได้ดีหรือมีค่าความร้อนแฝงสูง จะทำให้สามารถ เลือกใช้ขนาดของปั๊มเล็กลงได้ ทำให้ความต้องการอัตราการไหลของสารทำงานลดลง

- จุดเยือกแข็งของสารทำงาน
 อุณหภูมิจุดเยือกแข็งของสารทำงานจะต้องต่ำกว่าอุณหภูมิต่ำสุดของระบบ
- ประเภทของสารทำงาน

สารทำงานที่มีการใช้งานในโรงไฟฟ้า ORC จะเป็นสารอินทรย์ หรือสารทำความ เย็นซึ่งมีอยู่หลายชนิด แต่ละสารจะมีคุณมบัติแตกต่างกัน โดยสารเหล่านี้สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท กือ wet fluid, isentropic fluid และ dry fluid ได้อธิบายในหัวข้อ 3.4

3.4 ประเภทของสารทำงาน (Type of working fluid)

สารทำงานที่ใช้ในโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำและ organic Rankine cycle นั้นสามารถแบ่งตาม กุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ได้ 3 ประเภท คือ 1. wet fluid 2. isentropic fluid และ 3. dry fluid โดยจะพิจารณาจากกราฟความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ และเอนโทรปี (T-S diagram) ซึ่งในการ พิจารณาประเภทของสารทำงานจะพิจารณาจาก เส้นกราฟไออิ่มตัว (saturated vapor line) (Vélez et al. 2012) ดังแสดงในรูปที่ 3.6 หากเส้นกราฟไออิ่มตัว มีก่าความชันเป็นลบ หรือน้อยกว่า ศูนย์ สารทำงานนั้นจัดอยู่ในประเภท wet fluid เช่น น้ำ แอมโมเนีย หากเส้นกราฟมีก่าความชัน ประมาณศูนย์ หรือ มีค่าอนันด์ สารทำงานนั้นจัดอยู่ในประเภท isentropic fluid และเส้นกราฟไอ อิ่มตัวมีค่าความชันเป็นบวกหรือมากกว่าศูนย์ สารทำงานนั้นจัดอยู่ในประเภท dry fluid โดยส่วน ใหญ่สารทำงานที่ใช้ในโรงไฟฟ้า ORC จะเป็น isentropic fluid และ dry fluid ทั้งนี้เพื่อป้องกัน ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องกังหัน หากสถานะของสารทำงานที่ขยายตัวในเครื่องกังหันมี ทั้งน้ำและ ไอผสมกันซึ่งจะทำให้เครื่องกังหันเกิดความเสียหายและมีอายุการใช้งานสั้นลง หากใช้ สารทำงานที่เป็น isentropic และ dry fluid ไม่ต้องกังวลว่าสารทำงานจะมีสถานะเป็นของผสม เพราะหลังการขยายตัวของสารทำงานจะมีสถานะเป็น ไอ หรือ ไอร้อนยิ่งยวด ซึ่งเป็นข้อดีของสาร ทำงานทั้งสองประเภท



รูปที่ 3.6 ประเภทของสารทำงาน (a) wet (b) isentropic และ (c) dry (Vélez et al. 2012)

นอกจากนี้ในรูปที่ 3.7 กราฟแสดงค่าความชันของเส้นไออิ่มตัวกับอุณหภูมิวิกฤติสาร ทำงาน ซึ่งจะเห็นว่าเส้นแกนนอนจะมีเส้นอ้างอิงที่ตำแหน่งหมายเลขศูนย์ สารทำงานที่อยู่ในพื้นที่ แถนนอนเป็นลบ สารทำงานจะมีความชันของเส้นไออิ่มตัวเป็นลบซึ่งหมายถึงสารทำงานประเภท wet fluid ในทางตรงกันข้ามสารทำงานที่อยู่ในพื้นที่มีค่าบวก จะเป็นสารทำงานประเภท dry fluid และสารทำงานที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์ จะเป็นสารทำงานประเภท isentropic fluid

3.4.1 สารทำงานที่เลือกใช้ในการจำลองในการศึกษานี้ (working fluid selected) สารทำงานที่เลือกใช้ในการจำลองในโรงไฟฟ้า ORC และโรงไฟฟ้า TLC แสดง ในตารางที่ 3.1 มีทั้งหมด 16 ชนิด ซึ่งมีอุณหภูมิวิกฤติของสารอยู่ในช่วง 94 – 373°C และมีสาร ทำงานหลายประเภท ส่วนใหญ่เป็นสารทำงานประเภท dry fluid



รูปที่ 3.7 กราฟแสดงค่าความชั้นของเส้นไออิ่มตัวกับอุณหภูมิวิกฤติสารทำงาน (Chen et al., 2010)

3.5 ตรวจสอบควา<mark>มถูก</mark>ต้องของแบบจำลอง (Model validation)

สำหรับงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการจำลองเชิงตัวเลขโดยการสร้างแบบจะลองทาง คณิตศาสตร์ของโรงไฟฟ้า ORC และโรงไฟฟ้า TLC ซึ่งแบบจำลองที่สร้างขึ้นต้องมีการตรวจสอบ ความถูกต้องของแบบจำลอง เพื่อให้แบบจำลองมีความน่าเชื่อถือและยอมรับได้ โดยในงานวิจัยนี้ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองเทียบกับผลการทำงานของโรงไฟฟ้า ORC ฝางและ เปรียบเทียบกับผลการจำลองกับแบบจำลองของนักวิจัยท่านอื่นที่ได้มีการศึกษากับโรงไฟฟ้า ORC และโรงไฟฟ้า TLC ซึ่งมีรายละเอียดผลการตรวจสอบในหัวข้อ 4.1

No.	Substance	T _{cri} (°C)	P _{cri} (bar)	ODP	GWP	Туре	Toxicity	Flammability
1	R1234yf	94.7	33.822	0	4	Isentropic	non	highly
2	R22	96.145	49.9	0.05	1810	Wet	non	non
3	Propane	96.74	42.512	0	3	Wet	low	extremely
4	R134a	101.06	40.593	0	1300	Wet	low	non
5	R227ea	101.75	29.25	0	3500	Dry	/	/
6	R1234ze	109.36	36.349	0	7	Isentropic	non	highly
7	R152a	113.26	45.168	0	120	Wet	low	common
8	RC318	115.23	27.775	0	10250	Dry	low	non
9	R236fa	124.92	32	0	6300	Isentropic	low	non
10	Isobutane	134.66	36.29	_0	3	Dry	low	extremely
11	R236ea	139.29	34.2	0	1200	Dry	/	/
12	Butane	151.98	37.96	0.12	725	Isentropic	low	extremely
13	R245fa	154.01	36.51	0	950	Dry	low	non
14	R245ca	174.42	39.407	0	650	Dry	? /	/
15	Isopentane	187.2	33.78	0	futa	Dry	low	extremely
16	Water	373.95	220.64	0	/	Wet	non	non

ตาราง 3.1 สารทำงานที่ใช้ในการจำลอง (Xu and Yu 2014)

3.6 การประเมินขนาดและราคาอุปกรณ์

การประเมินขนาดและราคาของอุปกรณ์เป็นกระบวนการพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ใน ระบบที่มีขายในประเทศไทยเพื่อใช้ข้อมูลขนาดและราคาของอุปกรณ์มาออกแบบเพื่อหา ความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมสภาวะการทำงานที่ได้ออกแบบ ระบบในย่านต่าง ๆ ได้ เช่น มีอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนหลายขนาด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลาย ขนาด เป็นต้น ในหัวข้อนี้จึงได้นำเสนอรายละเอียดพร้อมประเมินขนาดและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน โรงไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.6.1 การเลือกขนาดและประเมินราคาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

ในการเลือกอุปกรณ์แลก<mark>เป</mark>ลี่ยนความร้อนจะมีอยู่ 2 ส่วนคือ เครื่องระเหย (evaporator) และเครื่องควบแน่น (condenser) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ้สำหรับโรงไฟฟ้า ORC และโรงไฟฟ้า TLC สามารถแบ่งอุปกรณ์ดังกล่าวได้เป็น 2 ประเภทคือ แบบสารทำงานอยู่ในเปลือก น้ำร้อนใหลูในท่อ (shell and tube) และแบบแผ่น (plate heat exchanger) ดังแสดงในรูปที่ 3.7 ซึ่งจ<mark>ากก</mark>ารศึกษางานวิจัยที่มีนักวิจัยได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบ การใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนทั้ง 2 ประเภท พบว่าอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบ plate heat exchanger ให้สมรรถนะของโรงไฟฟ้าดีกกว่าการใช้แบบ shell and tube heat exchanger (Walraven et al., 2014) อีกทั้ง plate heat exchanger ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยกว่า ทำความสะอาด และซ่อมบำรุงง่ายกว่า และถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่า (Bani and Peschel., 2012) ยังมีข้อเสียคือ เกิด ้ความคันสูญเสียมากกว่<mark>าแบบ</mark> shell and tube มีข้อจำกัดการใช้เรื่อง</mark>ของอุณหภูมิการใช้งาน ซึ่งจะ ู่ขึ้นอยู่กับชนิดของปะเก<mark>็นกันรั่ว (gasket) สำ</mark>หรับงานวิจั<mark>ยนี้ได้ค</mark>ำนึงถึงสมรรถนะของระบบเป็น หลัก จึงเลือกใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบ plate heat exchanger ซึ่งมีลักษณะคังรูปที่ 3.8 (b) สำหรับการเลือกขนาดผู้วิจัยได้ทำการออกแบบโรงไฟฟ้า ที่มีกำลังการผลิตขนาดตั้งแต่ 10 kW ถึง 500 kW แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการออกแบบให้กับบริษัทที่จำหน่าย plate heat exchanger ได้ทำ การประเมินขนาดและราคา แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมาหาความสัมพันธ์ของขนาดและราคาซึ่งได้ ดัง สมการที่ ก.1 - ก.4 และแสดงอยู่ในภาคผนวก ก



รูปที่ 3.8 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (a) shell and tube (b) plate heat exchanger

สมการขนาดและราคาของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นของเครื่อง ระเหยและเครื่องควบแน่น

$$A_{evap} = 0.0197 Q_{evap} + 1.1935 \tag{n.1}$$

$$A_{cond} = 0.0795Q_{cond} + 1.0656 \tag{n.2}$$

$$Z_{evap} = 1749.1A_{evap}^{0.8854}$$
(n.3)

$$Z_{cond} = 944.43A_{cond}^{0.7919}$$
(f).4)

ເນື່ອ	A _{evap}	คือ	พื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนเครื่องระเหย (evaporator), m²
	A cond	คือ	พื้น <mark>ที่แ</mark> ลกเปลี่ยน <mark>ควา</mark> มร้อนเครื่องควบแน่น (condenser), m ²
	\dot{Q}_{evap}	คือ	พลังงานความร้อนที่เ <mark>ครื่อ</mark> งระเหย, kW
	\dot{Q}_{cond}	คือ	พลังงานความร้อนที่เกรื่องควบแน่น, kW
	Z _{evap}	คือ	ราคาเครื่องระเหย, USD
	Z _{cond}	คือ	รากาเกรื่องกวบแน่น, USD

3.6.2 การประเมินขนาดและราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การเลือกและประเมินขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พิจารณาจากรอบทำงานของ expander ที่นำมาใช้งานในโรงไฟฟ้าซึ่งพิจารณารอบการทำงานอยู่ที่ 1500 rpm ให้เหมาะสมกับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขายในท้องตลาด โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เลือกใช้มีรอบการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 1500 rpm ซึ่งเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เฟส กระแสสลับให้แรงดันไฟฟ้า 380V ขนาดสำหรับการ ประเมินจากกำลังที่ได้จาก Turbine หรือ expander ผลิตได้ จากการออกแบบของโรงไฟฟ้าที่มี ขนาด 10 kW ถึง 500 kW ดังที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้นั้น ขนาดที่ประเมินจะอยู่ในช่วง 10 kW – 800 kW และนำข้อมูลดังกล่าวไปขอใบเสนอราคากับบริษัทที่จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แล้วนำข้อมูล ที่ได้มาหากวามสัมพันธ์ของขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าและราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถกำนวณ ได้จากสมการที่ ก.5

10

$$Z_{gen} = 20.118 \dot{W}_{expander} + 1276.6 \tag{(n.5)}$$

เมื่อ Z_{gen} คือ ราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, USD $\dot{W_{expander}}$ คือ พลังงานจากเครื่องขยาย หรือ กังหัน, kW

3.6.3 การเลือกขนาดและประเมินราคา Expander

สำหรับการเลือกขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับผลิตงานซึ่งเรียกว่า กังหัน (turbine) หรือ เครื่องขยาย (expander) ในโรงไฟฟ้าที่ใช้สารอินทรีย์ (organic fluid) หรือสารทำ กวามเย็น เป็นสารทำงานในระบบมีการใช้งาน expander อยู่หลายชนิด เช่น scall expander, screw expander, radial turbine และ axial turbine ซึ่งแต่ละชนิดจะใช้ผลิตพลังงานในช่วงที่แตกต่างกัน และราคาจึงต่างกัน ดังแสดงในรูปที่ 3.9 และรูปที่ 3.10



รูปที่ 3.9 แผนภาพแสดง expander ที่เหมาะสำหรับการผลิตงานในช่วงต่าง ๆ ภายใต้การใช้แหล่ง ความร้อนแต่ละประเภท (Quoilin et al., 2013)

จากรูปที่ 3.9 จะเห็นว่าแหล่งความร้อนแต่ละประเภท expander แต่ละชนิดมีสักยภาพใน การผลิตงานในช่วงที่แตกต่างกัน ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ใช้แหล่งความร้อนที่เป็น geothermal จากการ ประเมินสักยภาพของแหล่งความร้อนที่ใช้ในการศึกษาจะนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 100 - 500 kW เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 3.9 จะมี turbine กับ screw ที่สามารถผลิตงานในช่วงดังกล่าวได้ ซึ่งในงานวิจัยนี้จึงได้พิจารณาเลือก screw expander ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งมีลักษณะดังรูปที่ 3.10 สาเหตุที่เลือก screw expander เนื่องจากมีศักยภาพในการผลิตงานในช่วงที่ด้องการ isentropic efficiency screw expander สูงได้ถึง 90% (Kainhan, 2018) และจากการศึกษาของ Tang et al. (2015) ได้ศึกษาสมรรถนะของ screw expander ในโรงไฟฟ้า ORC ที่ใช้แหล่งความร้อนใด้พิภพ เป็นแหล่งพลังงานผลการศึกษาพบว่า screw expander สามารผลิตงานได้ตั้งแต่ 200 kW ถึง 560 kW เมื่อความเร็วรอบของ screw expander สูงขึ้นและมี isentropic efficiency screw expander สูงถึง 87% ที่ความเร็วรอบ screw 1500 rpm นอกจากนี้ข้อดีของ screw expander คือสามารถใช้กับสาร ทำงานประเภท wet ได้และทำงานในสภาวะสารทำงานที่เป็นของผสมระหว่างระหว่างไอกับ ของเหลวได้ ด้วยความสามารดังกล่าว โรงไฟฟ้า TLC ส่วนใหญ่จึงใช้ screw expander



รูปที่ 3.10 Screw expander main component (Richter, 2017)

สมการสำหรับใช้ในการประเมินราคา screw expander ได้เลือกใช้สมการความสัมพันธ์ที่ Astolfi (2015). ได้มีการสำรวจราคาไว้แล้วนำมาสร้างสมการราคาดังแสดงในสมการที่ 3.29

$$Z_{expander} = 3143.7 + 217423\dot{V}_{expander,outlet}$$
 (3.29) (Astolfi, 2015)

เมื่อ	$\dot{V}_{expander,outlet}$	คือ	ปริมาตรการใหลของสารทำงานที่ออกจากกังหัน, m³/s
	Z _{expander}	คือ	วาคา screw expander, USD

3.6.4 การเลือกขนาดและประเม<mark>ินราคา</mark>ปั้มสารทำงาน

ในระบบจะมีปั้มที่ใช้สำหรับขับสารทำงาน เพื่อขับสารทำงานเข้าไปในเครื่อง ระเหย ซึ่งจากการสำรวจงานวิจัยที่มีการทำการทดลอง และ โรงไฟฟ้า ORC จะใช้ปั้มขับสารทำงาน หลายประเภทขึ้นอยู่กับขนาดของ โรงไฟฟ้า อัตราการไหล และความดันในระบบ เช่น โรงไฟฟ้า ORC ฝางขนาด 300 kW อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ โรงไฟฟ้า ORC ขนาด 20 kW ที่วิทยาลัยพลังงาน ทดแทน มหาวิทยาลัยแม่ไจ้ ใช้ปั้มแนวตั้งหลายใบพัด (vertical multistage centrifugal pump) ใน การขับสารทำงานซึ่งมีลักษณะดังรูปที่ 3.11 ซึ่งในงานวิจัยนี้เลือกปั้มประเภทดังกล่าวใช้ในการ ประเมินขนาดและราคาโดยจากการออกแบบเบื้องค้นที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 3.6.1 ซึ่งประเมินขนาด โรงไฟฟ้า ORC 10 kW – 500 kW ได้นำข้อมูลการออกแบบทั้งความดันในระบบ ความดันสูญเสีย ในอุปกรณ์และอัตราการไหลของสารทำงานในโรงไฟฟ้า ให้กับบริษัทที่จำหน่ายปั้มแนวตั้งหลาย ใบพัดประเมินขนาดและราคา แล้วนำข้อมูลที่ได้มาหากวามสัมพันธ์ของขนาดและราคาปั้ม แสดง ในภาคผนวก ก. สามารถดำนวณราคาปั้มได้จากสมการที่ ก.6 และ ภ.7

^{ทย}าลัยเทคโนโล^{ยิล}ุ

 $\dot{W}_{pump} = 1.3099 \dot{V}_{wf} + 0.8239$ (n.6)

$$Z_{pump} = 168.68 \, \dot{W}_{pump} + 1737.3 \tag{n.7}$$

ເນື່ອ

W_{pump} คือ กำลังงานของปั๊ม, kW V_{wf} คือ อัตราการไหล, L/s Z_{pump} คือ ราคาปั๊มสาทำงาน, USD



รูปที่ 3.11 Vertical multistage centrifugal pump

3.6.5 ราคาสารทำงาน

สำหรับสารทำงานที่ใช้ในการจำลองผู้วิจัยได้มีการสำรวจราคาสารทำงานที่มีขาย ในประเทศไทย พบว่าสารทำงานที่ใช้ในการจำลองหลายชนิดไม่มีขายในประเทศ ผู้วิจัยจึงได้ อ้างอิงราคาสารทำงานจากงานวิจัย thermo-economic evaluation of ORCs for various working fluids (Garg et al., 2016) และเปรียบเทียบราคาสารทำงานบางชนิดที่มีขายในประเทศไทยกับ งานวิจัยดังกล่าว เช่น สารทำงาน R245fa ที่มีการนำเข้ามาขายราคาประมาณ 367 บาท/กิโลกรัม หรือ 11.47 USD/kg สารทำงาน R134a 187 บาท/กิโลกรัม หรือประมาณ 5.86 USD/kg ซึ่ง ใกล้เคียงกับราคาในงานวิจัยกล่าว ดังแสดงในตารางที่ 3.2

No.	Substance	Cost (USD/kg)
1	Isopentane	2.85
2	R245ca	13.6
3	R245fa	12.4
4	R236ea	19.6
5	Butane	3.4
6	R236fa	7.5
7	RC318	9
8	Isobutane	4.68
9	R227ea	11.2
10	R1234ze	26
11	R152a	3.51
12	R134a	5.84
13	R1234yf	4.5
14	Propane	3
15	nerasinglula	3.56
16	Water	0

ตารางที่ 3.2 ราคาสารทำงาน (Garg et al. 2016)

3.6.6 การประเมินขนาดและราคาปั๊มน้ำร้อนและน้ำหล่อเย็น การเลือกพิจารณาปั๊มสูบน้ำร้อนจะพิจารณาจากความสามารถของปั๊มที่ใช้กับน้ำ ร้อนที่อุณภูมิได้ 120°C ตามเงื่อนไขของแหล่งความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุดที่ได้พิจารณา และ ประเมินความสามารถในการทำความดันของปั๊มที่ต้องทำได้สูงกว่าความดันของการกลายเป็นไอ ของน้ำร้อนร่วมกับความดันที่เกิดการสูญเสียในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อป้องกันการ กลายเป็นไอระหว่างการไหลหรือการถ่ายเทความร้อนให้กับสารทำงาน ซึ่งแสดงรายละเอียดใน ภาคผนวก ก. และราคาของปั๊มน้ำร้อนและน้ำหล่อเย็นสามารถกำนวณได้จากสมการ ก.8 และ ก.9

$$Z_{hf,pump} = 1.1588 \, \dot{V}_{hf} + 817.71 \tag{n.8}$$

$$Z_{cf,pump} = 0.8254 \, \dot{V}_{cf} + 472.54 \tag{n.9}$$

เมื่อ	Z _{hf, pump}	คือ	รา <mark>กาปั</mark> ้มน้ำร้อน, <mark>US</mark> D
	\dot{V}_{hf}	คือ	<mark>อัต</mark> ราการไหลน้ำร้อน, 1/min
	Z _{cf,pump}	คือ	ราคาปั๊มน้ำหล่อเย็น, USD
	\dot{V}_{cf}	คือ	อัตราการใหล่น้ำหล่อเย็น, l/min

3.6.7 การปร<mark>ะเมินขน</mark>าดและราคาถังเก็บสารทำงานในโร</mark>งไฟฟ้า

การเลือกถังเก็บสารทำงานพิจารณาจากการประเมินความคันที่เกิดขึ้นในเครื่อง ควบแน่นที่ได้จากการออกแบบและได้สำรวจขนาดและราคา จาก บริษัท เจเอ็นเค เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 100 ลิตร ถึง 10000 ลิตร สามารถรับความคันได้ 10 บาร์ สามารถนำไป พิจารณาเป็นสมการความสัมพันธ์ของขนาดและราคา ซึ่งราคาของถังเก็บสารทำงานกำนวณได้จาก สมการที่ ก.10

$$Z_{tank} = 7.8342 V_{tank}^{0.7501} \tag{n.10}$$

เมื่อ Z_{tank} คือ ราคาถังเก็บสารทำงาน, USD V_{tank} คือ ปริมาตรถังเก็บสารทำงาน, Liter

3.7 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic analysis)

การวิเคราะห์ทางด้านเสรษฐศาสตร์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาและ การตัดสินใจในการลงทุน ในงานวิจัยนี้ได้พิจารณาถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าตลอดอายุโครงการ (levelized cost of electricity, LCOE) ซึ่งพิจารณาปัจจัยที่ก่อให้เกิดต้นทุนของการผลิตไฟฟ้า เช่น ต้นทุนค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า ต้นทุนการเดินเครื่อง ราคาก่าเชื้อเพลิงตลอดอายุของโรงไฟฟ้า เป็นต้น โดยต้นทุนที่เกิดขึ้นตลอดอายุของโรงไฟฟ้าจะถูกปรับมูลก่าตามหลักการคิดมูลก่าเงินตามเวลา เพื่อ สะท้อนถึงต้นทุนเฉลี่ยตลอดอายุโครงการโรงไฟฟ้า สามารถกำนวณได้ตามสมการที่ 3.30 - 3.35

$$LCOE = \frac{Inv + \sum_{t=1}^{n} \frac{PEC}{(1+r)^{t}}}{\sum_{t=1}^{n} \frac{\dot{W}_{net} t_{op}}{(1+r)^{t}}}$$
(3.30)

$$PEC = Z_{o\&m} + Z_{operator}$$
(3.31)

$$Z_{operator} = Z_{engineer} + Z_{technician}$$
(3.32)

$$Inv = C_{plant} + C_{site} + C_{serv} + C_{startup} + C_{land}$$
(3.33)

$$C_{plant} = C_{eq} + C_{wf} + Z_{pipe} + Z_{elect\&contr}$$
(3.34)

$$C_{eq} = Z_{evap} + Z_{cond} + Z_{gen} + Z_{expand} + Z_{pump} + Z_{tank} + Z_{hot,pump} + Z_{cold,pump}$$

คือ	ค่าใช้จ่ายสำหรับการคำเนินการผลิตไฟฟ้า	
	(Production electricity cost), USD	
คือ	ค่าดำเนินการและซ่อมบำรุง, USD	
คือ	งบประมาณค่าแรงงานต่อปี, USD	
คือ	ค่าจ้างวิศวกร ต่อปี, USD	
คือ	ค่าจ้างช่างเทคนิค ต่อปี, USD	
คือ	พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปี (Net power electricity), kW	
คือ	ระยะเวลาผลิตไฟฟ้าใน 1 ปี (Time operation plant), hr	
คือ	อายุโครงการ 10 ปี	
คือ	อัตราดอ <mark>กเบี้ยเงิ</mark> นกู้ธนาคารร้อยละ 7.12 บาท หรือ 0.22691 USD	
คือ	ปีที่โครงการดำเนินงาน	
คือ	รากาโรงไฟฟ้า, USD	
คือ	งบ <mark>ประ</mark> มาณสร้าง <mark>อาก</mark> ารสำหรับโรงไฟฟ้าและสำนักงาน, USD	
คือ	ง <mark>บ</mark> ประมาณสิ่งอำนวย <mark>คว</mark> ามสะดวก เช่น ยานพาหนะ, USD	
คือ	งบประมาณสำรวจแหล่งความร้อนและขุคเจาะ, USD	
คือ	รากาที่ดินในพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า, USD	
คือ	ราคาอุปกรณ์หลักในโรงไฟฟ้า (equipment cost), USD	
คือ	รากาสารทำงาน, USD	
คือ	ราการะบบท่อในโรงไฟฟ้า (pipe power plant), USD	
คือ	รากาอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องวัดและควบคุม, USD	
คือ 8	ราคาเครื่องระเหย (evaporator), USD	
คือ	ราคาเครื่องควบแน่น (condenser), USD	
คือ	ราคาเครื่องกำเนิคไฟฟ้า (generator), USD	
คือ	ราคาเครื่องขยาย (expander), USD	
คือ	ราคาปั้มสารทำงาน (pump working fluid), USD	
คือ	ราคาถังเก็บสารทำงาน (storage tank), USD	
คือ	ราคาปั๊มน้ำหล่อเย็น (cooling water pump), USD	
คือ	ราคาปั้มน้ำร้อน (hot water pump), USD	
	คือ	
ในการคำนวณต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในงานวิจัยนี้ได้มีการออกแบบโรงไฟฟ้าซึ่งแสดงใน ภาคผนวก ก. แล้วสำรวจราคาอุปกรณ์นำมาหาความสัมพันธ์ในรูปสมการของขนาดและราคา อุปกรณ์ดังที่ได้แสดงไว้ในหัวข้อ 3.5 ซึ่งบางส่วนไม่ได้มีการหาราคาแต่ใช้วิธีการประมาณการของ ก่าวัสดุอุปกรณ์เช่น ราคาท่อ ราคาชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องวัด อุปกรณ์ควบคุม ก่าคำเนินการและ ซ่อมบำรุง ก่าก่อสร้าง ก่าสำรวจและขุดเจาะแหล่งความร้อน และอื่น ๆ ดังนี้

$t_{op} = 8,400 \ hr$	(อดิศักดิ์ คงคำ และนัฐพร ไชยญาติ, 2559)
$Z_{o\&m} = 0.05C_{plant}$	(ศรศักดิ์ เสงนาวงศ์ และคณะ 2561)
$Z_{pipe} = 0.1 C_{eq}$	(Braimakis and Karellas, 2017)
$Z_{elect\&contr} = 0.1C_{eq}$	(Braimakis. and Karellas, 2017)
$C_{site} = 0.05 C_{eq}$	(Karimi and Mansouri, 2018)
$C_{serv} = 0.05 C_{eq}$	(Karimi and Mansouri, 2018)
$C_{startup} = 0.1 C_{eq}$	(K <mark>arim</mark> i and Man <mark>sou</mark> ri, 2018)
$C_{land} = 0$	<mark>(อ</mark> ดิศักดิ์ คงคำ และนัฐพร ไชยญาติ, 2559)

สำหรับในงานวิจัขนี้ได้พิจารณาอาขุการใช้งานคำเนินโครงการโรงไฟฟ้าไว้ที่ 10 ปี หรือ กิคระยะเวลาก็นทุนใน 10 ปี นอกจากนี้ จะเห็นว่า ก่าที่ดิน (*C_{land}*) เท่ากับศูนย์ เนื่องจากแหล่ง กวามร้อนที่ใช้ในการพิจารณาอยู่ในเขตพื้นที่อุทยาน และมีพื้นที่ที่ดั่งของโรงไฟฟ้า ORC อยู่ใน ปัจจุบัน จึงประเมินให้มีค่าเท่ากับศูนย์ (อดิศักดิ์ กงกำ และนัฐพร ไชยญาติ, 2559) ทั้งนี้ กวร พิจารณาเป็นกรณีสำหรับราคาพื้นที่ หากพื้นที่แหล่งความร้อนไม่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวหรือโครงการ พัฒนาแหล่งความร้อน การจะมีการกิดค้นทุนของพื้นที่ร่วมด้วย ในงานวิจัยนี้ได้พิจารณาก่าจ้าง วิสวกร และช่างเทกนิก อย่างละ 1 ตำแหน่ง ทำหน้าที่กอยควบคุมดูแลโรงไฟฟ้า โดยประเมินอัตรา เงินเดือนที่ 22,000 บาทต่อเดือน สำหรับวิสวกร และ 15,000 บาทต่อเดือน สำหรับช่างเทกนิก นอกจากนี้ได้พิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนก่าเงินบาทเป็นดอลล่าร์สหรัฐ ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้ไม่ได้พิจารณา ด้นทุนของเชื้อเพลิงที่ป้อนให้กับโรงไฟฟ้า เนื่องจากน้ำพุร้อนเป็นน้ำที่ไหลเองตามธรรมชาติที่รับ กวามร้อนจากใต้พื้นผิวโลก จึงไม่มีด้นทุนของเชื้อเพลิง แต่จะมีเพียงงบประมาณที่ใช้ในการสำรวจ และขุดเจาะ และโรงไฟฟ้าที่ทำกรสึกษาไม่มีการใช้หอทำความเย็น เนื่องจากพิจารณาให้ใช้น้ำจาก แหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติ ในการดึงกวามร้อนจากเกิดรี่องกวบแน่นของโรงไฟฟ้าและปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม จึงไม่มีงบประมาณของหอทำความเย็น

บทที่ 4 ผลการศึกษา และวิเคราะห์ผล

4.1 ผลการตรวจสอบความลูกต้องของแบบจำลอง

การศึกษานี้ได้สร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์ของโรงไฟฟ้า ORC และ TLC ด้วยโปรแกรม MATLAB เพื่อใช้ในการศึกษาสมรรถนะและเศรษฐศาสตร์โรงไฟฟ้าทั้ง 2 แบบ ดังนั้นเพื่อให้ผล การจำลองมีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง ใบบทนี้จึงนำเสนอผลการ ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองโดยมีข้อมูลผลดังตารางที่ 4.1. และ 4.2

Parameters	เชิดชัย อุทธากิจ (2538)	Present study	% difference
T _{hs,out} (°C)	75	75.25	0.33
m _{hf} (kg/s)	20.83	22.18	6.50
T _{cf,out} (°C)	25.6	25.62	0.06
m _{cf} (kg/s)	72.24	70.52	2.38
m _{wf} (kg/s)	8.17	8.59	5.14
T _{evap,in} (°C)	27.5	27.61	0.40
T _{evap,out} (°C)	^บ กยาส ^{84,11} ทคโปโล	84.55	0.52
Q _{evap} (kW)	3517.9	3712.40	5.53
Q _{cond} (kW)	3194.6	3131.80	1.97

ตารางที่ 4.1 ผลการตรวจสอบความถูกต้อ<mark>ง</mark>ของแบ<mark>บ</mark>จำลองโรงไฟฟ้า ORC

จากตารางที่ 4.1 เป็นผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองเทียบกับผลการ เดินเครื่องของโรงไฟฟ้า ORC ฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยพิจารณาให้ระบบผลิตกำลังไฟฟ้าที่ เท่ากัน จากผลพบว่าร้อยละความแตกต่างสูงสุด มีค่าเท่ากับ 6.5% เป็นผลความแตกต่างของอัตรา การใหลของแหล่งความร้อน และในตารางที่ 4.2 เป็นผลการจำลองของโรงไฟฟ้า TLC เป็นผล การศึกษาของ (Johann Fischer., 2011)

D	TLC					
Parameters	Fischer (2017)	Present study	% difference			
T ₁ (K)	358.15	358.15	0.00			
T ₃ (K)	590	589.99	0.00			
$T_4(K)$	358.15	358.15	0.00			
V ₃ (l/s)	7	7	0.00			
V_4 (l/s)	4993	4993.4	0.01			
$T_{6}(K)$	370.53	370.47	0.02			
T ₈ (K)	348.15	348.15	0.00			
$oldsymbol{\eta}_{{}^{th}}$	0.1979	0.1979	0.00			
$\eta_{\scriptscriptstyle Ex,overall}$	0.8732	0.8733	0.01			
$\eta_{\scriptscriptstyle Ex,p}$	0.4435	0.4435	0.00			

ตารางที่ 4.2 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองโรงไฟฟ้า TLC

จากตารางที่ 4.2 แสดงผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองโรงไฟฟ้า TLC เทียบ กับผลการจำลองของ Fischer ซึ่งจากผลที่ได้ผลพบว่าร้อยละความแตกต่างสูงสุดมีค่าเท่ากับ 0.02 ที่ อุณหภูมิแหล่งความร้อนที่ออกจากโรงไฟฟ้า (T6) ซึ่งมีค่าน้อยมากทั้งนี้เนื่องจากเป็นผลการจำลอง ทางคณิตศาสตร์เหมือนกันจึงให้ผลต่างน้อย สาเหตุที่การศึกษานี้ได้เทียบผลการจำลอง เนื่องจาก โรงไฟฟ้า TLC ที่มีการทำการทคลองให้ค่าที่ไม่เพียงพอต่อการเปรียบเทียบ การศึกษานี้จึงเลือก ตรวจสอบความถูกต้องกับผลของ Fischer ซึ่งงานวิจัยอื่นได้มีการอ้างอิงจำนวนมาก มี Citation Indexes เท่ากับ 99 จึงทำให้เชื่อได้ว่าการศึกษาของ Fischer มีความน่าเชื่อถือ

4.2 ผลการศึกษาสมรรถนะของโรงไฟฟ้า ORC และ TLC

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงสมรรถนะ ของโรงไฟฟ้า ORC และ TLC ซึ่งในการจำลองโรงไฟฟ้า ทั้งสองประเภทนี้ ได้พิจารณาใช้แหล่งความร้อนใต้พิภพฝางมีช่วงอุณหภูมิของแหล่งความร้อน ที่ 100°C 110°C และ 120°C และอัตราการไหลของน้ำร้อนอยู่ที่ 20.83 kg/s และมีอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 15°C ตามการรายงานค่าในการศึกษาของ เชิดชัย อุทธากิจ, 2538 และค่าอื่นที่จำเป็นสำหรับการใช้ ในการจำลองแสดงในตารางที่ 4.3

Parameters	Value
Hot water inlet temperature (°C)	100, 110, 120
Mass flow rate hot water (kg/s)	20.83
Cooling water inlet (°C)	15
Cooling water outlet (°C)	25
Isentropic efficiency pump	0.65
Isentropic efficiency expander	0.85
Pinch point temperature difference (°C)	10
State of working fluid inlet pump	Sat. liquid
State of working fluid inlet expander	Sat. vapor/ Sat. liquid *
Heat loss to environment	neglect
Pressure drop in system	neglect
หมายเหตุ : * ใช้กับ TLC กยาลัยเทคโบ	โลยีสุร ^{ุง}

ตารางที่ 4.3 ค่าตัวแปรสำหรับใช้ในการจำลองของโรงไฟฟ้า ORC และ TLC

ผลการศึกษาด้านสมรรถนะของโรงไฟฟ้า ORC

4.2.1

สำหรับผลการศึกษาสมรรถนะของโรงไฟฟ้า ORC ที่ได้รายงาน คือ ค่าพลังงาน สุทธิสูงสุดของการใช้สารทำงานแต่ละชนิดและแหล่งความร้อนที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน ค่าประ ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (thermal efficiency) และประสิทธิภาพ exergy นอกจากนี้ยังพิจารณา ถึงตัวแปรที่ใช้ในการประเมินขนาดของอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า ORC เช่น ขนาดของเครื่อง แลกเปลี่ยนความร้อน ขนาดของ expander ซึ่งผลที่ได้มีดังนี้



รูปที่ 4.1 Maximum net power output ของการใช้สารทำงานแต่ละชนิดที่แหล่ง ความร้อนอุณหภูมิ 100 - 120°C

จากรูปที่ 4.1 แสดงผลการจำลองโรงไฟฟ้า ORC ของการใช้สารทำงานแต่ละชนิดที่แหล่ง กวามร้อนอุณหภูมิแตกต่างกันจากผลที่ได้จะพบว่าสารทำงานทุกชนิดที่ใช้ในการจำลอง เมื่อมี อุณหภูมิแหล่งกวามร้อนสูงขึ้นระบบจะผลิตกำลังได้สูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิแหล่ง กวามร้อนสูงขึ้น ระบบจะได้รับพลังงานกวามร้อนสูงขึ้นทำให้กวามดันที่อยู่ในเครื่องระเหยสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดผลต่างของกวามดันที่ทางเข้าและทางออกของ expander มากขึ้น ทำให้ระบบสามารถ ผลิตงานได้มากขึ้นเมื่อแหล่งกวามร้อนมีอุณหภูมิสูง

เมื่อพิจารณาที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C ศักยภาพของสารทำงานแต่ละชนิคมี ความสามารถในการผลิตงานได้ไม่ต่างกันมากหรือค่อนข้างใกล้เคียงกันซึ่งมีค่าประมาณ 190 – 200 kW ในขณะที่อุณหภูมิแหล่งความร้อนสูงขึ้นเป็น 110°C -120°C จะเริ่มเห็นความแตกต่างของ พลังงานที่ผลิตได้ชัดเจนขึ้นเนื่องจากปัจจัยที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ และหากพิจารณาสารทำงานแต่ ละชนิด จะพบว่าสารทำงานแต่ละชนิดมีอัตราการผลิตงานได้เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิแหล่งความร้อนที่ สูงขึ้น ในขณะที่สารทำงาน R22 propane และ R134a มีอัตราการเพิ่มขึ้นของงานสุทธิค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับสารอื่น เนื่องจากในการจำลองหาค่า optimum maximum net power output สารทำงาน ดังกล่าวให้ อัตราการการผลิตงานที่สูงขึ้นแต่เนื่องจาก ค่างานสุทธิสูงสุดที่ผลิตได้ มีค่าความดัน ทำงานในเครื่องระเหยเกินกว่า 2.5 MPa ซึ่งเกินกว่าขนาดความดันที่อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ที่พิจารณานำมาใช้งาน จึงมีการเลือกค่างานสุทธิในช่วงที่ทำให้ระบบมีความคันทำงานไม่เกินค่า 2.5 MPa ซึ่งมีก่าน้อยกว่าก่างานสุทธิสูงสุดที่ผลิตได้จริง จึงส่งผลให้สารทำงาน 3 ชนิดที่ได้กล่าวไว้ ้ข้างต้นมีอัตราการเพิ่มขึ้นของงานสุทธิที่ผลิตได้ค่อนข้างคงที่ เมื่ออุณหภูมิแหล่งความร้อนสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อค่าประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะเห็นว่ารูปที่ 4.1 ได้แสดงเส้นอุณหภูมิวิกฤติของสาร ทำงานแต่ละชนิด ซึ่งจากการสำรวจงานวิจัยมีงานวิจัยที่ได้ศึกษาการเลือกสารทำงานเพื่อให้ได้งาน ิสุทธิสูงสุด โดยการจำลองสารทำงานหลายชนิด เช่น (He et al., 2012). ศึกษาสารทำงานที่ใช้ ้สำหรับ subcritical ORC ซึ่งมีแหล่งความร้อนที่อุณหภูมิ 150°C โคยเลือกสารทำงานกว่า 20 ชนิค ้มาจำลองและเปรียบเทียบผล พบว่า สารทำงานที่มีอุณหภูมิวิกฤติใกล้เคียงกับอุณหภูมิแหล่งความ ้ร้อนโดยส่วนใหญ่จะให้งานสุทธิสูง ซึ่งจาก<mark>ผล</mark>ที่ได้ในรูปที่ 4.1 จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าสารทำงานจะมี ้อุณหภูมิวิกฤติใกล้เคียงหรือห่างจากอุณหภู<mark>มิแหล่ง</mark>ความร้อน ไม่ส่งผลต่องานสุทธิที่ผลิตได้ ในช่วง อุณหภูมิ 100 – 120°C โดยเฉพาะอย่างยิ่ง <mark>ที</mark>่แหล่ง<mark>ค</mark>วามร้อนอุณหภูมิ 100°C คังนั้นจึงสรุปได้ว่าใน ้งานวิจัยนี้อุณหภูมิวิกฤติของสารทำงาน<mark>ใ</mark>ม่มีนัยส<mark>ำ</mark>คัญที่ส่งผลต่องานสุทธิที่ผลิตได้ ที่ช่วงแหล่ง ้ความร้อนอุณหภูมิ 100 – 120°C และ<mark>ในก</mark>ารจำลองโรงไฟฟ้า ORC สารทำงานที่ให้งานสุทธิสูงสุด ทุกแหล่งความร้อน คือสาร R227ea มีค่าเท่ากับ 200kw 290 kw และ 406 kw ที่แหล่งความร้อน อุณหภูมิ 100°C 110°C และ 120°<mark>C ต</mark>ามลำดับ นอกจากยังมีการประเมินประสิทธิภาพเชิงความร้อน ของระบบ ซึ่งแสดงในรูปที่ 4.2

จากรูปที่ 4.2 ผลประสิทธิภาพเชิงความร้อนของสารทำงาน จะเห็นได้ว่าสารทำงานส่วน ใหญ่เมื่อแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงขึ้น ประสิทธิภาพสูงขึ้นเนื่องจากผลิตงานเยอะขึ้นดังที่ได้ อธิบายในประเด็นผลของงานสุทธิสูงสุด ในขณะที่จะมีสารทำงานบางชนิดที่ประสิทธิภาพไม่ เพิ่มขึ้นตามงานที่ผลิตได้ เช่น R22 และ Propane เนื่องจากปัยจัยของข้อจำกัดความดันที่รับได้ของ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ส่งผลไปถึงงานที่ผลิตได้ ดังที่อธิบายไว้ในประเด็นงานสุทธิสูงสุด ของโรงไฟฟ้า และจะเห็นว่าประสิทธิภาพของสารทำงานโดยส่วนใหญ่จะมีค่าใกล้เกียงที่แหล่ง ความร้อนอุณหภูมิเดียวกัน สารทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C 110°C และ 120°C คือ R245fa 6.57% R245ca 7.8% และ R245fa 8.79% ตามลำดับ

ในส่วนถัดมาเป็นการแสดงประสิทธิภาพ exergy ของโรงไฟฟ้า ORC ซึ่งจะมี 2 แบบ คือ ประสิทธิภาพ exergy ที่พิจารณาเฉพาะงานสุทธิที่ผลิตได้ (power exergy efficiency) และ ประสิทธิภาพ exergy ที่พิจารณาจากงานสุทธิที่ผลิตได้รวมกับพลังงานที่เหลือจากการใช้ใน โรงไฟฟ้า (overall exergy efficiency) เช่น น้ำร้อนที่ออกจากโรงไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิสูงยังมีพลังงาน เหลืออยู่ น้ำหล่อเย็นที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งผลที่ได้แสดงในรูปที่ 4.3 และ 4.4



รูปที่ 4.2 ประสิทธิภาพทางร้อ<mark>นข</mark>องโรงไฟฟ้า ORC <mark>ที่แ</mark>หล่งความร้อนอุณหภูมิ 100 - 120°C



รูปที่ 4.3 Power exergy efficiency ของสารทำงานที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100 - 120°C

จากรูปที่ 4.3 แสดงผลของ power exergy efficiency จากผลที่ได้จะพบว่ามีแนวโน้มกล้าย กับผลในส่วนของงานสุทธิสูงสุด และให้ผลเช่นเดียวกับผลในส่วนของงานสุทธิ พบว่าสารทำงาน ที่ให้ประสิทธิภาพ exergy สูงสุดในทุกอุณหภูมิแหล่งความร้อน 100°C 110°C และ 120°C คือ สาร R227ea มีค่าเท่ากับ 21.79% 25.71% และ 30% ตามลำดับ ในขณะที่ overall exergy efficiency ทุก สารทำงานมีค่าประสิทธิภาพไม่ต่างกันมาก ของทั้ง 3 แหล่งความร้อนอุณหภูมิซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 60 – 65% ดังแสดงในรูปที่ 4.4 และจากรูปจะเห็นได้ว่าเมื่อแหล่งความร้อนมีอุณหภูมิซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 60 สารทำงาน R22 และ propane ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับลดความดันระบบให้สามารถใช้งานกับ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนได้จึงส่งผลให้งานที่ผลิตได้ลดลง และส่งผลถึงประสิทธิภาพดังที่ได้ อธิบายไว้ในส่วนของผลกำลังงานสุทธิสูงสุด



รูปที่ 4.4 Overall exergy efficiency ของสารทำงานที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100 - 120°C

ทั้งนี้ในงานวิจัขยังได้มีการประเมินขนาดของอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า ORC ซึ่งประกอบด้วย ขนาดของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน evaporator และ condenser โดยใช้ตัวแทนเป็นก่า UA เป็น ตัวแทนของขนาดทั้งสองอุปกรณ์ และขนาดของ expander โดยใช้ตัวแทนเป็นก่า VFR (volume flow rate ratio) ซึ่งผลที่ได้แสดงในรูปที่ 4.5 4.6 และ 4.7 ตามลำดับ



รูปที่ 4.5 ขนาดของ evaporator ของสารทำงานที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100 - 120°C



รูปที่ 4.6 ขนาดของ condenser ของสารทำงานที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100 - 120°C

จากรูปที่ 4.5 และ 4.6 แดงก่า UA ที่เป็นตัวแปรบอกถึงขนาดของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ ร้อนซึ่งจากแนวโน้มจะพบว่าการใช้แหล่งกวามร้อนที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นจะส่งผลให้ขนาดของ evaporator และ condenser ใหญ่ขึ้นเนื่องจากมีปริมาณความร้อนเข้ามาในระบบมากขึ้นกว่าเดิม และเมื่อพิจารณาแต่ละสารจะพบว่า มีขนาดของ evaporator และ condenser แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่ กับชนิดและอุณสมบัติของสารทำงาน สารทำงานบางชนิดมีศักยภาพในการดึงเอากวามร้อนมาผลิต เป็นงานได้มาก โดยส่วนใหญ่จะมีอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนขนาดใหญ่กว่าสารทำงานอื่น เช่น สารทำงาน R1234yf R227ea และ RC318 จะมี evaporator ใหญ่กว่าสารทำงานชนิดอื่น และหาก พิจารณา ถึงสมการที่ 3.20 ในบทที่ 3 จะพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อขนาดของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ ร้อนจะขึ้นอยู่กับ ปริมาณความร้อนที่เข้ามาในระบบ และผลต่างของอุณหภูมิน้ำร้อนที่ทางเข้าและ ทางออกของสารทำงาน และ ผลต่างของอุณหภูมิน้ำร้อนทางออกกับอุณหภูมิของสารทำงานที่ พางเข้าของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนมีขนาดใหญ่ และเมื่อเปรียบเทียบขนาด UA ของ evaporator กับ condenser จะพบว่า condenser จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าถึงแม้ว่าปริมาณความร้อนจะ น้อยกว่าใน evaporator ก็ตาม เนื่องจากปัจจัยของผลต่างของอุณหภูมิดังกี่กล่าวไว้ข้างต้น ใน condenser จะมีก่าน้อยกว่าจึงส่งผลให้ก่า UA มีก่ามกกว่า evaporator



รูปที่ 4.7 Volume flow rate ratio (VFR) ของสารทำงานที่ใช้ในโรงไฟฟ้า ORC

นอกจากนี้ยังมีการคำนวณค่าอัตราส่วนปริมาตรการไหล volume flow rate ratio ที่เป็นตัว แปรบอกถึงขนาดของ expander หรือ turbine ผลที่ได้แสดงในรูปที่ 4.7

จากรูปที่ 4.7 จะเห็นว่าค่า VFR ของแต่ละสารทำงาน มีก่าเพิ่มสูงขึ้นตามอุณหภูมิแหล่ง ความร้อนซึ่งเกิดจากอุณหภูมิและความดันภายใน evaporator สูงขึ้นจึงส่งผลให้ผลต่างของความดัน ที่ทางเข้าและทางออกของ expander มีก่าสูงทำให้ก่าความหนาแน่นสารทำงานที่ทางเข้าและ ทางออกของ expander มีก่าลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทางออกของ expander ทำให้ก่า VFR มีก่า เพิ่มสูงขึ้นเป็นไปตามสมการที่ 3.25 – 3.28 และนอกจากนี้เมื่อพิจารณาสารทำงานที่มีก่า VFR สูง จะพบว่าจะพบว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นสารทำงานประเภท dry fluid และ isentropic fluid เช่น R1234yf R227ea RC318 R236fa และ R245fa เนื่องจาก เมื่อสารทำงานที่ออกจากเครื่องกังหัน สารทำงานจะยังมีสถานะเป็นไอร้อนยิ่งขวด (superheated vapor) ความหนาแน่นสารทำงานจะมีก่า น้อย จึงทำให้ปริมาตรจำเพาะ (specific volume) มีก่าเยอะ ส่งผลให้เมื่อนำไปพิจารณาตามสมการ ที่ 3.25 ทำให้อัตราส่วนของปริมาตรการไหล (VFR) มีก่าสูงตาม ซึ่งการที่มีก่า VFR สูงอาจจะส่งผล ถึงขนาดและรากาของ expander หรือ turbine ที่แพงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสารทำงานที่ มีก่า VFR สูง คือ R227ea มีก่าเท่ากับ 3.9 และเป็นสารทำงานที่ให้งานสุทธิสูงสุดของทุกแหล่งอุณหภูมิกวามร้อน

สรุปผลการประเมินสม<mark>รรถ</mark>นะของโรงไฟฟ้า ORC จากผลการศึกษาพบว่า ที่แหล่งความ ้ร้อนอุณหภูมิ 100°C สารทำงา<mark>น</mark>ทุกชนิดผลิตงานสุทธิได้ใกล้เ<mark>กี</mark>ยงกัน และเมื่อใช้แหล่งความร้อนที่ ้มีอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้เห็น<mark>คว</mark>ามแ<mark>ตกต่างของานสุทธิที่ผลิต</mark>ได้ชั<mark>ดเ</mark>งนขึ้น โดยสารทำงานที่ผลิตงาน สุทธิได้สูงสุดคือสาร R227ea มีค่าเท่ากับ 200 kW 290 kW และ 406 kW ที่แหล่งความร้อน ้อุณหภูมิ 100°C 110°C แ<mark>ละ 120°C ตามลำดับ และปัจจัยในการเสื</mark>อกสารทำงานที่มีอุณหภูมิวิกฤติ ้ของสารใกล้เคียงกับแหล่งค<mark>วามร้อนเพื่อให้ได้งานสุทธิสูงสุด</mark> จากผลที่ได้พบว่าอุณหภูมิวิกฤติ ของสารทำงานไม่มีนัยสำคัญต่องานสุทธิสำหรับสารที่ใช้จำลองในช่วงอุณหภูมิแหล่งความร้อน 100 – 120°C นอกจากนี้ประสิทธิภาพ ค่อนข้างมีค่าใกล้เคียงกันที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิเดียวกัน ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C 110°C และ 120°C มีประสิทธิภาพโดยรวมประมาณ 6% 7% และ 7.8-8.8% ตามลำดับ และ power exergy efficiency มีแนวโน้มเหมือนกับผลของงานสุทธิ สูงสุดที่ผลิตได้ สารทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ สาร R227ea มีค่าเท่ากับ 21.79% 25.7% และ 30% ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C 110°C และ 120°C ตามลำดับ และ overall exergy efficiency ของแต่สารทำงานและอุณหฏมิแหล่งความร้อนมีค่าใกล้เคียงกันประมาณ 60% และ ้งนาดของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และงนาดของ expander ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประเภท ้ของสารทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารทำงานที่ให้งานสุทธิสูงจะมีอุปกรณ์ดังกล่าวขนาคใหญ่ ซึ่งจะ ส่งผลถึงงบประมาณราคาของอปกรณ์

4.2.2 ผลการศึกษาด้านสมรรถนะของโรงไฟฟ้า TLC ในหัวข้อนี้จะเป็นการรายงานผลของสมรรถนะของโรงไฟฟ้า TLC ซึ่งจะรายงาน ก่าเช่นเดียวกับการรายงานของผลสมรรถนะของโรงไฟฟ้า ORC ซึ่งมีผลดังต่อไปนี้



รูปที่ 4.8 Maximum net power output โรงไฟฟ้า TLC ของการใช้สารทำงานแต่ละชนิดที่แหล่ง ความร้อนอุณหภูมิ 100 - 120°C

จากรูปที่ 4.8 จะเห็นได้ว่างานสุทธิของสารทำงานตั้งแต่ RC318 ถึง Water มีแนวโน้มการ เพิ่มขึ้นและมีกำลังงานสุทธิที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นเมื่อแหล่งความร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องจากมี ปริมาณความร้อนเข้าระบบสูงขึ้นจึงทำให้ผลิตงานสุทธิได้เพิ่มขึ้น โดยสารทำงานที่เป็นน้ำให้งาน สุทธิสูงสุดของทุกแหล่งความร้อน นอกจากนี้จะเห็นว่าสารทำงาน R1234yf จนถึง R152a ผลิตงาน สุทธิได้น้อยกว่าสารทำงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งการผลิตงานสุทธิได้น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง R22 เนื่องจากสาร R1234yf จนถึง R152a ให้งานสุทธิสูงแต่มีความดันทำงานเกิน 2500 kPa ดังแสดงใน ตารางที่ 4.4 จึงมีการปรับลดความดันลงมาให้อยู่ที่ 2500 kPa ทำให้งานสุทธิที่ได้มีก่าลดลง ซึ่งงาน สุทธิที่ลดลงจะส่งผลต่อสมรรถนะค่าอื่น ๆ ตามมา เช่น ประสิทธิภาพ ขนาดของอุปกรณ์ใน โรงไฟฟ้าเป็นต้น สำหรับสารทำงานที่ผลิตงานสุทธิได้สูงสุด ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C 110°C และ 120°C คือ water มีก่าเท่ากับ 323.13 kW 443.82 kW และ 581.39 kW ตามลำดับ เมื่อเทียบกับสารทำงานอื่นที่ไม่มีปัญหาเรื่องความคันทำงานที่เกินข้อจำกัดของอุปกรณ์ จะพบว่าค่า ใกล้เคียงกัน

Work	ing fluid	R1234yf	R22	Propane	R134a	R227ea	R1234ze	R152a
Ths =	P _{evap} (MPa)	2.84	4.07	4.07 3.47		-	-	2.73
100°C	W _{net} (kW)	246.67	218.17	225.96	249.14	-	-	252.80
Ths =	P _{evap} (MPa)	3.22	4.58	3.94	3.51	2.54	2.78	3.24
110°C	W _{net} (kW)	347.37	313.49	323.10	349.25	369.93	363.39	353.27
Ths =	P _{evap} (MPa)	3.30	4.90	4.19	3.92	2.85	3.22	3.72
120°C	W _{net} (kW)	438.32	423.39	434.69	464.81	489.22	480.53	468.44

ตารางที่ 4.4 งานสุทธิสูงสุดของสารทำงานที่มีความคันเกินกว่าเกณฑ์ที่จะรับได้ (2500 kPa)

จากตารางที่ 4.1 จะเห็นได้ว่าหาก evaporator มีความสามารถในการทนความคันในค่าดังที่ แสดงในตารางจะทำให้งานที่ผลิตได้มีก่าใกล้เกียงกับผลในรูปที่ 4.8 และจากผลกระทบดังที่กล่าว ไว้ข้างต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อน และประสิทธิภาพ exergy ดังแสดงในรูปที่ 4.9 – 4.11 จากผลทั้งสามรูป จะพบว่ามีแนวโน้มที่เหมือนกัน และเหมือนกับแนวโน้มของงานสุทธิที่ผลิต ได้ ซึ่งสารทำงานที่ให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อน และประสิทธิภาพ exergy สูงสุดคือ water

จากรูปที่ 4.10 และ 4.11 จะพบว่าสารทำงาน R1234yf จนถึง R152a จะมีประสิทธิภาพ ลดลงเมื่อแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องจากปัจจัยข้อจำกัดเรื่องความดัน ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลงในขณะที่สารทำงานอื่นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งสารทำงาน water มี ประสิทธิภาพ power exergy สูงสุดมีค่าเท่ากับ 35.2% 39.4% และ 42.98% ที่แห่ลงความร้อน อุณหภูมิ 100°C 110°C และ 120°C ตามลำดับ ในส่วนของประสิทธิภาพ overall exergy สารทำงาน water มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากับ 57.4% 58.63% และ 59.99% ที่แห่ลงความร้อนอุณหภูมิ100°C 110°C และ 120°C ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีการประเมินขนาดของ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และขนาดของ expander เช่นเดียวกับผลของโรงไฟฟ้า ORC ผลที่ได้แสดงใน รูปที่ 4.12 – 4.14



รูปที่ 4.9 ประสิทธิภาพทางควา<mark>มร้อ</mark>นโรงไฟฟ้า TLC ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C - 120°C



รูปที่ 4.10 ประสิทธิภาพ power exergy ของโรงไฟฟ้า TLC ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100 - 120°C





รูปที่ 4.12 แสดงขนาดของ evaporator ของโรงไฟฟ้า TLC ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100 - 120°C

จากรูปที่ 4.12 แสดงค่า UA หรือขนาดของ evaporator ซึ่งจะพบว่าสารทำงาน R1234yf ถึง R152a มีปัญหาได้งานสุทธิสูงสุดแต่ความดันที่ใช้งานอุปกรณ์ไม่สามารถรับได้ จึงมีการลดความ ดันลงจึงส่งผลให้ งานที่ผลิตได้ลดลงพร้อมทั้งส่งผลถึงขนาดของ evaporator มีขนาดเล็กลงตามไป ด้วย เนื่องจากการลดความดันใน evaporator ทำให้อุณหภูมิของน้ำร้อนที่ทางเข้าและอุณหภูมิของ สารทำงานที่ทางออก evaporator ต่างกันมากขึ้นทำให้ก่า ΔT_{LM} ดังแสดงในรูปที่ 4.13 อีกทั้งยัง ส่งผลให้ต้องรับความร้อนเข้ามามากขึ้นเนื่องจากการลดความดันลงทำให้อัตราการไหลของสาร ทำงานสูงขึ้น และต้องทิ้งความร้อนมากขึ้นด้วยซึ่งจะส่งผลให้ ขนาดของ condenser ใหญ่ขึ้นดัง แสดงในรูปที่ 4.14 ขนาดของ condenser ของสารทำงาน R1234yf ถึง R152a จะมีก่ามากกว่าสาร ทำงานอื่น ในขณะที่สารทำงาน RC318 ถึง water ก่า UA condenser จะมีก่าใกล้เคียงกันในแต่ละ ช่วงอุณหภูมิแหล่งความร้อน และในส่วนของการประเมินขนาดของ expander หรือ turbine ผลที่ ได้แสดงในรูปที่ 4.15



รูปที่ 4.13 แผนภาพ T-s ของกระบวนการทางเทอร์โมไคนามิกส์ของโรงไฟฟ้า TLC



รูปที่ 4.14 แสดงขนาดของ Cond<mark>ense</mark>r ของโรงไฟฟ้า T<mark>LC</mark> ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100 - 120°C



รูปที่ 4.15 Volume flow rate ratio (VFR) ของสารทำงานที่ใช้ในโรงไฟฟ้า TLC

จากรูปที่ 4.15 ผลของค่า VFR ของการใช้สารทำงานแต่ละชนิดที่ใช้ในโรงไฟฟ้า TLC จาก ผลที่ได้จะพบว่าค่า VFR มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามอุณหภูมิวิกฤติของสารทำงานอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสารทำงานเรียงจากซ้ายที่มีอุณหภูมิวิกฤติค่ำไปด้านขวาที่มีอุณหภูมิวิกฤสูงและจะเห็นว่า water มีค่า VFR สูงกว่าสารทำงานอื่น ๆ หลายเท่าซึ่งสารทำงานอื่น ๆ มีค่า VFR อยู่ในช่วงประมาณ 6 -70 ส่วน water มีค่าอยู่ที่ 2,825 ซึ่งอาจจะส่งผลราคาของ expander ที่มีราคาแพง สาเหตุที่ทำให้ water มี ค่า VFR สูงเนื่องจากความดันใช้งานของสาร water ที่ condenser มีก่าความดันอยู่ที่ประมาณ 5 kPa ซึ่งต่ำกว่าความดันบรรยากาศมาก จึงส่งผลให้ความหนาแน่นของสารทำงานเมื่ออกจาก expander มี ก่าน้อยมาก อีกทั้งสถานะของสารงานที่ทางเข้าของ expander เป็นของเหลวอิ่มตัวซึ่งมีความ หนาแน่นมากกว่าสถานะของสารทำงานที่ทางออก expander สูงมาก จึงส่งผลให้ก่า VFR ของน้ำมี ก่าสูง ดังนั้นจะเห็นได้ว่า water เป็นสารทำงานที่ให้งานสูงสุด ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงขนาดของ expander จาก VFR จะเห็นได้ว่าการเลือกน้ำเป็นสารทำงานจะต้องใช้ expander ขนาดใหญ่ซึ่งจะ ส่งผลต่อรากาของ expander หรือ turbine ที่มีราคาแพงตามไปด้วย

สรุปผลในส่วนของการจำลองโรงไฟฟ้า TLC จากผลการจำลองสารทำงานที่ใช้แหล่ง กวามร้อนที่มีอุณหภูมิ 100°C 110°C และ 120°C มีสารทำงาน R1234yf, R22, propane, R134a, R227ea, R1234ze R152a ที่ไม่สามารถทำงานในช่วงที่ผลิดงานได้สูงสุด เนื่องจากความดันสาร ทำงานใน evaporator มีค่าสูงกว่า evaporator จะรับได้จึงต้องถดความดันสารทำงานลง ส่งผลให้ งานสุทธิลดลงและยังส่งผลถึงประสิทธิภาพเชิงความร้อนและประสิทธิภาพ exergy รวมไปถึง ขนาดของ evaporator ที่เล็กลงและ ขนาดของ condenser ที่จะใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ยังมีสารทำงานที่ สามารถทำงานได้ภายใต้ความดันที่มีข้อจำกัดไม่เกิน 2500 kPa คือสารทำงาน RC318, R236fa, isobutene, R236ea, butane, R245fa, isopentane และ water สารทำงานเหล่านี้ ให้งานสุทธิอยู่ ในช่วง 280 kW - 323 kW ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C และ ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 110°C ผลิดงานสุทธิอยู่ในช่วง 388 kW – 443 kW และที่อุณหภูมิ 120°C ผลิดงานสุทธิได้ 510 kW – 580 kW สารทำงานที่ผลิดงานสุทธิได้สูงสุดของทุกแหล่งความร้อน คือ water นอกจากนี้ยัง พบว่า สารทำงานโดยส่วนใหญ่จะมีก่า VFR เพิ่มสูงขึ้นตามอุณหภูมิวิกฤดิของสารทำงานอย่างมี นัยสำคัญ ซึ่งการมีก่า VFR ที่สูงขึ้น อาจจะสงผลให้มี expander ขนาดใหญ่ขึ้นตามไปด้วยและจะ ส่งผลต่อราการวมถึงงบประมาณในการลงทุนของโรงไฟฟ้า 4.2.3 เปรียบเทียบสมรรถนะของโรงไฟฟ้า ORC กับ โรงไฟฟ้า TLC

ในหัวข้อนี้จะเป็นการเปรียบเทียบผลของการจำลองสมรรถนะของโรงไฟฟ้า ORC กับโรงไฟฟ้า TLC เพื่อพิจารณาถึงข้อคีข้อเสียของโรงไฟฟ้าทั้งสองแบบ โคยพิจารณาตาม หัวข้อคังต่อไปนี้

4.2.3.1 เปรียบเทียบกำลังงานสุทธิที่ผลิตได้

จากผลการจำลองสมรรถนะของโรงไฟฟ้า ORC และ โรงไฟฟ้า TLC พบว่า โรงไฟฟ้า ORC โดยรวมจะผลิตงานสุทธิได้น้อยว่าโรงไฟฟ้า TLC ดังแสดงในตารางที่ 4.2

Deression	Wnet (kW)			
Power plant	Min	Max		
ORC	180.68	200.26		
TLC	83.26	323.13		
ORC	239.64	290.20		
TLC	98.88	443.82		
ORC	308.27	406.66		
TLC	113.57	581.39		
	Power plant ORC TLC ORC TLC ORC TLC TLC TLC	Wnet Wnet Power plant Min ORC 180.68 TLC 83.26 ORC 239.64 TLC 98.88 ORC 308.27 TLC 113.57		

ตารางที่ 4.5 ตารางเปรียบเทียบงานสุทธิสูงสุ<mark>คแ</mark>ละต่ำสุดระหว่างโรงไฟฟ้า ORC กับ TLC

ยาลัยเทคโนโลยีสุ

จากตารางที่ 4.5 จะเห็นได้ว่างานสูงสุดของโรงไฟฟ้า ORC ผลิตได้น้อยกว่า โรงไฟฟ้า TLC ของทุกแหล่งความร้อน และจะเห็นว่าค่าต่ำสุดของโรงไฟฟ้าที่ TLC จะมีค่าน้อยกว่า ค่างาน สุทธิต่ำสุดของโรงไฟฟ้า ORC เนื่องจากปัจจัยของสารทำงานที่ให้งานสุทธิสูง แต่ความดันสาร ทำงานเกินข้อจำกัดของ evaporator ดังที่ได้กล่าวเหตุผลไว้ในหัวข้อ 4.2.1

4.2.3.2 เปรียบเทียบประสิทธภาพ

ในหัวข้อนี้จะเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนะในส่วนของประสิทธิภาพ ของโรงไฟฟ้า ORC และ TLC ซึ่งได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.2

Heat source	Power plant	Efficiency (%)	Min	Max
		Thermal	6.00	6.65
	ORC	Power exergy	19.65	21.79
TI 100°C		Overall exergy	60.69	66.10
1 hs = 100 C		Thermal	1.78	6.73
	TLC	Power exergy	9.07	35.21
		Overall exergy	32.68	57.38
$Ths = 110^{\circ}C$		Thermal	5.54	7.77
	ORC	Power exergy	21.24	25.71
		Overall exergy	52.70	65.68
		Thermal	1.78	7.81
	TLC	Power exergy	8.78	39.40
		Overall exergy	29.33	58.63
		Thermal	5.75	8.79
	ORC	Power exergy	22.76	30.00
		Overall exergy	48.69	65.04
1 ns = 120 C		Thermal	1.76	8.86
	TLC	Power exergy	8.39	42.98
5		Overall exergy	26.60	59.93
	2 h			

ตารางที่ 4.6 ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโรงไฟฟ้า ORC กับ TLC

^{จกย}าลัยเทคโนโลยี^{ลุร}

จากผลในตาราง 4.2 จะพบว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุดของทั้งสองโรงไฟฟ้า มีก่า ใกล้เคียงกันเมื่อเปรียบเทียบที่ความร้อนอุณหภูมิเท่ากัน ในขณะที่ประสิทธิภาพ power exergy ของ โรงไฟฟ้า TLC จะสูงกว่าโรงไฟฟ้า ORC เนื่องจากโรงไฟฟ้า TLC จะผลิตงานได้มากกว่าโรงไฟฟ้า ORC จึงทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่า ของทุกค่าอุณหภูมิแหล่งความร้อน และ ประสิทธิภาพ overall exergy efficiency ของโรงไฟฟ้า TLC มีค่าน้อยกว่าโรงไฟฟ้า ORC ในทุกอุณหภูมิแหล่งความร้อน เนื่องจากโรงไฟฟ้า ORC มีน้ำร้อนที่ออกจากโรงไฟฟ้า ORC ในทุกอุณหภูมิแหล่งความร้อน เนื่องจากโรงไฟฟ้า ORC มีน้ำร้อนที่ออกจากโรงไฟฟ้าอุณหภูมิ ประมาณ 67-70°C ในขณะที่ โรงไฟฟ้า TLC มีน้ำร้อนที่ออกจากโรงไฟฟ้าอุณหภูมิประมาณ 42 – 47°C จึงทำให้มี exergy ของ น้ำร้อนที่ออกจากโรงไฟฟ้า ORC สูงกว่า TLC จึงส่งผลให้ผลรวมของงานสุทธิกับ exergy มีก่า มากกว่า TLC ประสิทธิภาพจึงมีค่าสูงกว่า โดยพิจารณาตามสมการที่ 2.8 ในบทที่ 2

Heat source	Power plant	UA (kW/K)	Min	Max
$Ths = 100^{\circ}C$	OPC	UA condenser	186.69	220.01
	OKC	UA evaporator	142.12	172.68
	TLC	UA condenser	297.45	319.02
	ILC	UA evaporator	225.55	471.94
Ths = 110°C -	OPC	UA condenser	222.10	283.15
	ORC	UA evaporator	160.89	210.52
	TLC	UA condenser	350.64	378.94
		UA evaporator	231.54	557.13
	OPC	UA condenser	261.77	349.95
Ths = 120°C	ORC	UA evaporator	183.69	275.55
	TIC	UA condenser	400.25	439.18
	- ILC	UA evaporator	237.34	642.64
	nig bi v	FILLA		

MIJINM 4.7 ILIOLINOLUN MUUN CONdenser IIII evaporator UUN IIN IMMI OKC IIII ILC	ตาราง	ที่ 4.7	เปรียบ	แทียบขนา	เดของ	condenser	และ ev	aporator	ของโ:	รงไฟฟ้า	ORC และ	TLC
---	-------	---------	--------	----------	-------	-----------	--------	----------	-------	---------	---------	-----

จากตารางที่ 4.7 จะเห็นว่าขนาดของ condenser และ evaporator ในโรงไฟฟ้า ORC จะมี ขนาดเล็กกว่าของโรงไฟฟ้า TLC เนื่องจากกระบวนการที่เกิดขึ้นของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ในโรงไฟฟ้า TLC เนื่องจากกระบวนการภายในของโรงไฟฟ้า TLC จะเกิดปรากฏการณ์หรือ พฤติกรรมที่เรียกว่า thermal match คือเส้นอุณหภูมิของแหล่งความร้อนอยู่ใกล้กับเส้นอุณหภูมิของ สารทำงานตลอดทั้งเส้น ดังแสดงในรูปที่ 4.16 (ล่าง) ทำให้ระบบมีความสามารถในการถ่ายเทความ ร้อนได้มากขึ้น ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนจะมีขนาดใหญ่ดังแสดงในรูปที่ 4.16 ในขณะที่โรงไฟฟ้า ORC เกิด thermal match น้อยกว่าจึงทำให้ evaporator และ condenser มีขนาด เล็กกว่าโรงไฟฟ้า TLC



รูปที่ 4.16 แผนภาพ T-s ของกระบวนการทางเทอร์ โมไคนามิกส์ (บน) ORC (ล่าง) TLC

สำหรับการเปรียบเทียบขนาดของ expander หรือค่า VFR ของโรงไฟฟ้าทั้งสองประเภท พบว่าโรงไฟฟ้า ORC ที่แหล่งความร้อนในช่วง 100 - 120°C จะมีค่า VFR อยู่ที่ 1.8 - 4 ในขณะที่ โรงไฟฟ้า TLC จะมีค่าตั้งแต่ 3 - 2825 โดยรวมโรงไฟฟ้า TLC จะมีค่า VFR สูงกว่า ดังแสดงในรูป ที่ 4.17



รูปที่ 4.17 เปรียบเทียบค่า VFR ระหว่างโรงไฟฟ้า ORC (บน) และ TLC (ล่าง)

4.3 การวิเคราะห์ด้านเศรฐศาสตร์

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้า ORC และ โรงไฟฟ้า TLC ซึ่งจะเป็นการคำนวณหาราคาต้นทุนที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าตลอดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้า (levelized cost of electricity, LCOE) ทั้งสองประเภท ในงานวิจัยนี้ได้ใช้อายุโครงการของ โรงไฟฟ้า 10 ปี ซึ่งผลการคำนวณที่ได้มีดังนี้

4.3.1 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้า ORC

สำหรับการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า ORC ได้ผลการคำนวณ ค่า LCOE ดังแสดงในรูปที่ 4.18 ซึ่งจะเห็นว่า สารทำงานมีก่า LCOE สูงขึ้นตามอุณหภูมิวิกฤติ อย่าง มีนัยสำคัญ และทุกสารทำงานจะมีก่า LOCE ลดลง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาปัจจัยรากาอุปกรณ์ที่ส่งผลต่อ การผลิตไฟฟ้าได้สูงขึ้นจึงส่งผลให้ก่า LCOE ลดลง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาปัจจัยรากาอุปกรณ์ที่ส่งผลต่อ ก่า LOCE ของโรงไฟฟ้า ORC สามารถพิจารณาได้จากรูปที่ 4.19 ซึ่งจากรูปจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ที่มี ผลต่อก่า LOEC ของโรงไฟฟ้า คือ รากาของ expander ซึ่งมีก่าประมาณ 45% และ condenser กับ evaporator อย่างละ 25% เมื่อพิจารณารากาของ expander ของสารทำงานแต่ละชนิดที่แหล่งความ ร้อนอุณหภูมิ 100 - 120°C โดยพิจารณารากาของ expander จังมีก่าประมาณ 5.2 ในบทที่ 3 ได้ผลดัง แสดงในรูปที่ 4.20 จากรูปจะเห็นว่า volume flow rate outlet expander ของสารทำงานมีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้นตาม Critical temperature อย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อแหล่งความร้อนจุณหภูมิสูงขึ้นก่า volume flow rate outlet expander สูงขึ้นตามซึ่งส่งผลต่อรากาของ expander ดังผลที่แสดงในรูปที่ 4.21

จากรูปที่ 4.21 ราคา screw expander ของโรงไฟฟ้า ORC มีแนวโน้มเหมือนกับผลของ Volume flow rate outlet expander ในรูปที่ 4.20 นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า สารทำงาน isopentane มี ราคาของ expander แพงที่สุด จึงเป็นเหตุผลที่ว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้า LCOE ที่แสดงในรูปที่ 4.18 ที่สารทำงาน isopentane มีค่า LCOE แพงที่สุด ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C 110°C และ 120° C มีค่า LCOE เท่ากับ 2.67 Baht/kWh 2.29 Baht/kWh และ 2.05 Baht/kWh ตามลำคับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่า LCOE ของแต่ละสารทำงานจะเห็นว่าสาร R1234yf, R22, propane, R134a, R227ea, R1234ze และ R152a มีค่า LCOE ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับสารทำงานอื่น ซึ่งมีค่า LCOE อยู่ในช่วง 1.23 – 1.40 Bath/kWh 1.02 – 1.17 Bath/kWh และ 0.86 – 1 Bath/kWh ที่แหล่งความ ร้อน 100°C 110°C และ 120°C ตามลำคับ



รูปที่ 4.18 ต้<mark>น</mark>ทุนการผลิตไฟฟ้าตลอดอายุโครงการของโรงไฟฟ้า ORC



รูปที่ 4.19 ร้อยละราคาของอุปกรณ์ที่มีผลต่อค่า LCOE ในโรงไฟฟ้า ORC ของสารทำงาน R1234ze



รูปที่ 4.20 Volume flow rate outlet expander ของโรงไฟฟ้า ORC



รูปที่ 4.21 ราคา screw expander ของโรงไฟฟ้า ORC

สรุปในส่วนของผลการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้า ORC ซึ่งวิเคราะห์ผล ในด้านต้นทุนการผลิตไฟฟ้าตลอดอายุโครงการ จากผลที่ได้พบว่า บึจจัยที่ส่งผลต่อการวิเคราะห์ ด้นทุนกการผลิตฟ้า หรือ LCOE มาจากป้องัยในส่วนของราคา screw expander ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ของราคาอุปกรณ์ที่ส่งผลต่อค่า LCOE มีค่าสูงถึงร้อยละ 45 ดังแสดงในรูปที่ 4.19 นอกจากนี้ยัง พบว่าสารทำงานที่มีอุณหภูมิวิกฤติสูงทำให้ค่า volume flow rate outlet expander หรือปริมาตรการ ใหลที่ทางออกของ expander จะมีค่าสูงตามไปด้วย ซึ่งส่งผลต่อขนาดและราคาของ expander และ ส่งผลถึงค่า LCOE ของโรงไฟฟ้า และยังพบว่าสารทำงานมีค่า LCOE ต่ำเมื่อเทียบกับสารอื่น มี จำนวน 7 สารได้แก่ R1234yf, R22, propane, R134a, R227ea, R1234ze และ R152a

4.3.2 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ข<mark>อง</mark>โรงไฟฟ้า TLC

้สำหรับการเคราะห์ทาง<mark>ทา</mark>งเ<mark>ศร</mark>ษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้า TLC เป็นวิเคราะห์ค่า ้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าตลอดอายุโครงการ <mark>เช่นเดีย</mark>วกับโรงไฟฟ้า ORC ได้ผลดังแดงในรูปที่ 4.22 นอกจากจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัย<mark>ที่</mark>ส่งผลต่<mark>อ</mark> ค่า LCOE ของโรงไฟฟ้า โดยการพิจารณาใน ้ส่วนของราคาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าที่ม<mark>ีผล</mark>ต่อค่า LCOE ได้แสดงในรูปที่ 4.23 ซึ่งได้เลือกรากาของ อุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า TLC ที่ใช้สารทำงาน isobutane จากผลที่ได้พบว่า ร้อยละ 55 เกิดจากราคา ของ expander ในโรงไฟฟ้า และร้อยละ 20 เป็นของ condenser และ evaporator ร้อยละ 3 เป็นของ ปั๊มขับสารทำงาน และ ร้อยล<mark>ะ</mark> 2 คือ generator ซึ่งจะเห็นได้<mark>ว่</mark>าราคาของ expander มีผลต่อต้นทุน การผลิตไฟฟ้าค่อนข้างสูง <mark>เช่นเดียวกับ โรงไฟฟ้า ORC เมื่อ</mark>พิจา<mark>รณ</mark>าถึงราคาของ expander ซึ่งใช้ค่า ปริมาตรการใหลของส<mark>ารทำงานที่ทางออกของ expander</mark> พิจ<mark>ารณา</mark>แสคงในรูปที่ 4.24 ซึ่งในรูปที่ 4.24 แสดงค่าปริมาตรกา<mark>รไหลขอ</mark>งสารทำงานที่ทางออกของ expander ของสารทำงานแต่ละชนิด และจะเห็นว่าแนวโน้มของ<mark>ค่า volume flow</mark> rate outlet expander มีค่าเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิวิกฤติ ของสารทำงานเช่นเคียวกับ โรงไฟฟ้า ORC สารที่มีค่าคังกล่าวสูงที่สุคคือ water เนื่องจากปัย ใจความคันใน condenser ต่ำกว่าบรรยากาศจึงส่งผลต่อค่าความหนาแน่นของสารทำงาน คังที่ได้ ้อธิบายไว้ในส่วนของการประเมินขนาดของ expander หรือ ค่า VFR ของโรงไฟฟ้า TLC ทั้งนี้ ค่า volume flow rate outlet expander จะส่งผลถึงราคาของ expander ค่าดังกล่าวมาก็จะทำให้ expander มีราคาแพงตามสมการความสัมพัธ์ที่ใช้พิจารณาคำนวณราคาของ expander แสดงใน รูปที่ 4.25

จากรูปที่ 4.25 แสดงราคาของ screw expander ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า TLC ซึ่งจะเห็นว่าราคามี แนวโน้มตามผลในรูปที่ 4.20 ที่เป็นค่าสำหรับใชคำนวณราคาของ expander ซึ่งจากราคาของ screw expander ที่ได้ พบว่า สารทำงาน R1234yf, R22, propane, R134a, R227ea และ R152a และจะมี ราคาเพิ่มขึ้นอีก ที่สารทำงาน RC318 และราคาต่ำสุดที่สารทำงาน R22 มีค่าประมาณ 120,000 – 168,000 USD ในช่วงแหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100 -120°C ในขณะที่สารทำงาน water มีราคา สูงสุดมีค่าเท่ากับ 10 ล้าน USD ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่ารากา expander เป็นปัจจัยสำคัญที่จะ ส่งผลต่อก่า LCOE ก่อนข้างสูงซึ่งผลการกำนวณก่า LCOE แสดงไว้ในรูปที่ 4.22

จากรูปที่ 4.22 เป็นก่า LCOE ของสารทำงานแต่ละชนิดที่ใช้แหล่งความร้อน 110°C 110°C และ 120°C จากผลที่ได้จังเกตเห็นว่าสารทำงาน R22 และ propane มีค้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่สูงกว่า สารทำงานไกล้เคียง ทั้งที่ราคา expander ทั้งสองสารทำงานมีราคาถูกกว่าสารทำงานอื่น เมื่อ พิจารณาที่แหล่งความร้อนเดียวกัน ซึ่งทั้งสองสารทำงานมีค้นทุนการผลิตไฟฟ้าเท่ากับ 3.76 – 4.02 Baht/kWh และ 2.41 – 2.59 Baht/kWh ตามลำดับ ซึ่งแพงกว่าสารทำงาน ที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าของสารทำงานทั้งสองชนิด พลังงานที่ผลิตได้มีค่าน้อยกว่าสารทำงานอื่น เขอะมากดังที่ได้แสดงผลไว้ในรูปที่ 4.8 จะพบว่าสารทำงาน R22 และ propane ให้งานสุทธิ ประมาณ 83-113 kW และ 130 – 179 kW ตามลำดับ ในขณะที่สารทำงานอื่นผลิตงานสุทธิได้ 200 kW ขึ้นไป จึ่งส่งผลให้สารทำงาน R22 และ propane มีก่า LCOE สูงถึงแม้ว่าราคา expander จะมี ราคาถูกว่าสารทำงานอื่นก็ตาม สาเหตุของการผลิตงานุทธิได้น้อยได้อธิบายไว้ใน หัวข้อ 4.2.2 และ จะเห็นได้ว่าสารทำงาน water สามารถผลิตงานได้สูงสุดแต่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูงถึง 18.23 – 24.61 Baht/kWh นอกจากนี้ยังมีสารทำงานที่มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำกว่า 2 Baht/kWh เช่นสารทำงาน R1234yf, R134a, R227ea, R1234ze, R152a, RC318, isobutene, R236ea, butane และ R245fa ที่ เป็นสารทำงานที่น่าสนใจ



รูปที่ 4.22 ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าตลอดอายุโครงการของโรงไฟฟ้า TLC



รูปที่ 4.23 ร้อยละราคาของอุปกรณ์ที่มีผลต่อค่า LCOE ในโรงไฟฟ้า TLC ของสารทำงาน isobutane



รูปที่ 4.24 Volume flow rate outlet expander ของโรงไฟฟ้า TLC



รูปที่ 4.25 ราคา screw expander ของโรงไฟฟ้า TLC

สรุปการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้า TLC โดยการพิจารณาด้นทุนการผลิตไฟฟ้า ตลอดอายุโครงการ 10 ปี พบว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้ามีราคาของ expander เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผล ต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้า โดยเฉาะอย่างยิ่งสารทำงานที่มีอุณหภูมิวิกฤติสูงจะส่งผลให้ราคาของ expander เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ยังพบว่า บางสารทำงานมีราคาของ expander ถูก แต่ ระบบผลิตงานได้น้อยก็ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่แพงได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังพบว่ามีสาร ทำงานที่ มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำกว่า 2 Baht/kWh ที่แหล่งความร้อน 100-120°C มีอยู่หลายสาร ทำงานให้เลือกดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และควรเลือกสารทำงานที่เหมาะสมกับแหล่งความร้อน รวมถึงสารทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

4.3.3 เปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้า ORC กับ TLC

จากการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้า ORC และ โรงไฟฟ้า TLC โดยการพิจารณาต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าตลอดอายุโครงการ เมื่อพิจารณาต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าทั้งสองประเภท ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิเดียวกัน ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 4.26 – 4.28 ทั้งนี้ไม่ได้นำสารทำงาน water มาพิจารณาเนื่องจากโรงไฟฟ้า ORC ไม่ได้ใช้สาร ทำงานดังกล่าวในการจำลองจึงไม่ได้นำมาเปรียบเทียบด้านเศรษฐศาสตร์



รูปที่ 4.26 เปรียบเทียบ LCOE <mark>ของ</mark>โรงไฟฟ้า ORC แล<mark>ะ TL</mark>C ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C



รูปที่ 4.27 เปรียบเทียบ LCOE ของโรงไฟฟ้า ORC และ TLC ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 110°C



รูปที่ 4.28 เปรียบเทียบ LCOE ของโรงไฟฟ้า ORC และ TLC ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 120°C

จากผลการเปรีย<mark>บเท</mark>ียบต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าข้องโรงไฟฟ้าทั้งสองประเภทที่ แสดงในรูปที่ 2.26 – 2.2<mark>8 สามา</mark>รถสรุปได้ดังนี้

- ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C โรงไฟฟ้า ORC มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำสุดมีค่า เท่ากับ 1.23 Baht/kWh ใช้สารทำงาน propane ในขณะที่โรงไฟฟ้า TLC มีค่าเท่ากับ 1.40 Baht/kWh ใช้สารทำงาน R1234ze
- ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 110°C โรงไฟฟ้า ORC มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำสุดมีค่า เท่ากับ 1.02 Baht/kWh ใช้สารทำงาน R134a ในขณะที่โรงไฟฟ้า TLC มีค่าเท่ากับ 1.13 Baht/kWh ใช้สารทำงาน R227ea
- ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 120°C โรงไฟฟ้า ORC มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำสุดมีค่า เท่ากับ 0.86 Baht/kWh ใช้สารทำงาน R134a ในขณะที่โรงไฟฟ้า TLC มีค่าเท่ากับ 1.04 Baht/kWh ใช้สารทำงาน RC318

จากผลดังกล่าวแสดงให้เป็นว่าโรงไฟฟ้า ORC ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำกว่า โรงไฟฟ้า TLC ทุกแหล่งอุณหภูมิความร้อน ทั้งนี้ปัจจัยของการเลือกสารทำงานควรเลือกให้เหมาะสมกับ แหล่งความร้อน พิจารณาถึงต้นทุนการผลิตและความเป็นมิตรกับสิ่งแว้คล้อมของสารทำงานค้วย

บทที่ 5 สรุปงานวิจัยและข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้ได้ทำการออกแบบโรงไฟฟ้า ORC และ TLC โดยใช้ความร้อนใต้พิภพเป็นแหล่ง พลังงานสำหรับประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบโรงไฟฟ้า ORC และ โรงไฟฟ้า TLC และเปรียบเทียบสมรรถนะของโรงไฟฟ้าทั้งสองแบบ พร้อมทั้งประเมินด้นทุนการ ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า ORC และโรงไฟฟ้า TLC

5.1 สรุปผลการศึกษา

จากผลการศึกษาการจำลองโรงไฟฟ้า OR<mark>C</mark> และโรงไฟฟ้า TLC ที่ใช้แหล่งความร้อน อุณหภูมิ 100°C 110°C และ 120°C สามารถสรุปได้ดังนี้

5.1.1 สรุปผลการจำลองสมรรถนะของโรงไฟฟ้า ORC และ TLC

ผลการประเมินสมรรถนะของโรงไฟฟ้า ORC จากผลการศึกษาพบว่า ที่แหล่ง กวามร้อนอุณหภูมิ 100°C สารทำงานทุกชนิดผลิตงานสุทธิได้ใกล้เคียงกันมีค่าอยู่ในช่วง 180 – 200 kW โดยสารทำงานที่ผลิตงานสุทธิได้สูงสุดคือสาร R227ea มีค่าเท่ากับ 200 kW 290 kW และ 406 kW ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C 110°C และ 120°C ตามลำดับ และพบว่าสารทำงานที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดที่ แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C คือสาร isopentane ที่ 110°C คือสาร R245ca และ 120°C คือสาร R245fa มีค่าเท่ากับ 6.65% 7.77% และ 8.8% ตามลำดับ

ผลการจำลองโรงไฟฟ้า TLC จากผลการจำลองสารทำงานที่ใช้แหล่งความร้อนที่ มีอุณหภูมิ 100°C 110°C และ 120°C มีสารทำงาน R1234yf R22 Propane R134a R227ea R1234ze และ R152a ที่ไม่สามารถทำงานในช่วงที่ผลิตงานได้สูงสุดเนื่องจากความดันสารทำงาน ใน evaporator มีค่าสูงกว่า evaporator จะรับได้จึงต้องลดความดันสารทำงานลง จึงส่งผลให้งาน สุทธิลดลงและยังส่งผลถึงประสิทธิภาพเชิงความร้อนและประสิทธิภาพ exergy รวมไปถึงขนาด ของ evaporator ที่เล็กลงและ ขนาดของ condenser ที่จะใหญ่ขึ้น สารทำงาน RC318, R236fa, isobutene, R236ea, Butane, R245fa, isopentane และ Water สารทำงานเหล่านี้ ให้งานสุทธิอยู่ ในช่วง 280 kW - 323 kW ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C และ ที่ 110°C ผลิตงานสุทธิอยู่ในช่วง 388 kW – 443 kW และ 120°C ผลิตงานสุทธิได้ 510 kW – 580 kW สารทำงานที่ผลิตงานสุทธิได้ สูงสุดของทุกแหล่งความร้อน คือ water

5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้า ORC และ TLC

สรุปผลการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้า ORC ซึ่งวิเคราะห์ผลใน ด้านต้นทุนการผลิตไฟฟ้าตลอดอายุโครงการ (LCOE) จากผลที่ได้พบว่า สารทำงานมีค่า LCOE ต่ำ เมื่อเทียบกับสารอื่น มีจำนวน 7 สารได้แก่ R1234yf, R22, propane, R134a, R227ea, R1234ze และ R152a มีค่า LCOE ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับสารทำงานอื่น ซึ่งมีค่า LCOE อยู่ในช่วง 1.23 – 1.40 Bath/kWh 1.02 – 1.17 Bath/kWh และ 0.86 – 1 Bath/kWh ที่แหล่งความร้อน 100°C 110°C และ 120°C ตามลำดับ และสารทำงานที่มีด้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำที่สุดที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C คือ propane มีค่าเท่ากับ 1.23 Baht/kWh ที่ 110°C คือ R134a ค่าเท่ากับ 1.02 Baht/kWh และ ที่ 120°C คือ R134a มีค่าเท่ากับ 0.86 Baht/kWh

สรุปการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้า TLC สารทำงานที่มีค้นทุนการผลิต ไฟฟ้าต่ำที่สุดที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C คือ R1234ze มีค่าเท่ากับ 1.40 Baht/kWh ที่ 110°C คือ R227ea ค่าเท่ากับ 1.13 Baht/kWh และที่ 120°C คือ RC318 มีค่าเท่ากับ 1.04 Baht/kWh ส่วน สารทำงานที่เป็น water ในช่วงอุณหภูมิ 100°C 110°C และ 120°C มีค่าเท่ากับ 24.61 Baht/kWh 20.92 Baht/kWh และ 18.23 Baht/kWh ตามลำคับ

5.2 ข้อเสนอแนะ

 ในงานวิจัยนี้เป็นการออกแบบให้ระบบทำงานตามที่ design ในความเป็นจริงระบบ มักจะทำงานในสภาวะที่ไม่ได้ออกแบบเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง ดังนั้นในการจำลองเพื่อให้ระบบ มีความสมจริงในการผลิตไฟฟ้า ควรมีการศึกษาการจำลองในกรณีที่ระบบทำงานนอกเหนือจาก ค่าที่ได้ออกแบบไว้ (off-design)

2) ในงานวิจัยนี้ได้มีการเลือกใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นสำหรับการ ประเมินราคาซึ่งรับความดันได้ไม่เกิน 2.5 MPa ในกระบวนการจำลองสารทำงานบางชนิดให้งาน สุทธิสูงแต่กวามดันสารทำงานในระบบเกินข้อจำกัดของอุปกรณ์จึงต้องมีการลดความดันสาร ทำงานลงให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ได้ ส่งผลให้งานสุทธิลดลง ดังนั้นจึงควรพิจารณาเลือก อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่สามารถรองรับความดันของสารทำงานได้ เพื่อที่จะดึงศึกยภาพของ สารทำงานให้ผลิตงานได้มากที่สุด

รายการอ้างอิง

้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2561) สถานการณ์การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก **ภาคพลังงานรายปี 2561.** Retrieved 15 พ.ค.2562 http://www.eppo.go.th. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. (2560). สถิติพลังงานของ ประเทศไทย (เบื้องต้น). Retrieved 15 พ.ค.2562 http://www.dede.go.th กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรักษ์พ<mark>ลัง</mark>งาน (2562)**, โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา** พลังงานความร้อนใต้พิภพในประเท<mark>ศไทย.</mark> Retrieved 15 พ.ค.2562 http://www.dede.go.th กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์<mark>พลังงาน</mark>. (2558), แผนที่ศักยภาพพลังงานความร้อนใต้ พิภพของประเทศไทย. Retrieved 15 พ.ศ.2562 http://www.geothermal.dede.go.th กรมทรัพยากรธรณี (2561), น้ำพุร้อน. Retrieved 15 พ.ค.2562 http://www.dmr.go.th เชิดชัย อุทธากิจ. (2538). การอบแ<mark>ห้งต้น</mark>หอมแบ่งโ<mark>ดยใช้พ</mark>ลังงานความร้อนเหลือทิ้งจากโรงไฟฟ้า พลังงานความร้อนใต้พิ<mark>ภพ.</mark> วิทยานิพนธ์ปริญญ<mark>าม</mark>หาบัณฑิต สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี. มานพ รักษาสกุลวงศ์. (2556). ความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย : พลังงานทดแทนทางเลือก. รายงานวิชาการ ฉบับที่ สทข 2 1/2556 บริษัท แอควานซ์ เทอร์ โม โซลูชัน จำกัด.(2562). Product ORC Engine. Retrieved 15 พ.ค.2562 https://www.advancethermo.com 10 ธนาการแห่งประเทศไทย (2562). อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ. Retrieved 7 มิ.ย.2562 https://www.bot.or.th/thai/ layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx ธนาการแห่งประเทศไทย (2562). อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ของธนาการกรุงไทย. Retrieved 30 W.A.2562 https://www.bot.or.th/thai/statistics/_layouts/application/interest_rate/ in rate.aspx ธรณิศวร์ ดีทายาท และ ทนงเกียรติ เกียรติศิริ โรจน์ (2014). การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าวัฎจักรแรงคินสารอินทรีย์ขนาคโมคูลลาร์ที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง. วารสาร วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, หน้าที่ 84-93.

- ศรศักดิ์ เสงนาวงศ์, นัฐพร ไชยญาติ, ชวโรจน์ ใจสิน และ จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล. การวิเคราะห์ ต้นทุนด้านพลังงานของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ด้วยเชื้อเพลิงขยะติดเชื้อ กรณีศึกษา: โรงพยาบาลลำปาง บทความวิจัยใน, **การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3**, 24-25 พฤษภาคม 2561, จังหวัดชุมพร, หน้า 370-383.
- อดิศักดิ์ คงคำ และนัฐพร ไชยญาติ, (2559) การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าโดยวัฎจักรแรงคิน สารอินทรีย์กรณีศึกษา กิจการของน้ำพุร้อนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม, การประชุม วิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12, 8-10 มิถุนายน 2559, จังหวัด พิษณุโลก, หน้า 1194-1201.
- อนิรุตต์ มัทธุจกร์.(2559). วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง. สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็คยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- Ahmadi, M., Vahaji, S., Iqbal, M. A., Date, A. and Akbarzadeh, A. (2019). Experimental study of converging-diverging nozzle to generate power by Trilateral Flash Cycle (TFC). Applied Thermal Engineering, Vol. 147, pp. 675-683.
- Ajimotokan, H. A., Sher, I., Biliyok, C. and Yeung, H. (2014). Trilateral Flash Cycle for Recovery of Power from a Finite Low-Grade Heat Source. Computer Aided Chemical Engineering 24th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, pp.1831-1836.
- Astolfi, M. (2015). Techno-economic Optimization of Low Temperature CSP Systems Based on ORC with Screw Expanders. Energy Procedia, Vol. 69, pp. 1100-1112.
- Bani, A. and Peschel, J. (2012). Fouling in Plate Heat Exchangers: Some Practical Experience. Heat Exchangers Basics Design Applications.
- Bianchi, G., Mcginty, R., Oliver, D., Brightman, D., Zaher, O., Tassou, S. A. and Jouhara, H. (2017). Development and analysis of a packaged Trilateral Flash Cycle system for low grade heat to power conversion applications. Thermal Science and Engineering Progress, Vol. 4, pp. 113-121.
- Braimakis, K. and Karellas, S. (2017). Integrated thermoeconomic optimization of standard and regenerative ORC for different heat source types and capacities. **Energy**, Vol. 121, pp 570–598.
- Chaiyat, N. (2015). Sustainability of Alternative Energy for Organic Rankine Cycle Power Plant in Thailand. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), Vol. 23(1), pp. 45-62.
- Chen, H., Goswami, D. Y. and Stefanakos, E. K. (2010). A review of thermodynamic cycles and working fluids for the conversion of low-grade heat. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 14(9), pp. 3059-3067.
- Garg, P., Orosz, M. S. and Kumar, P. (2016). Thermo-economic evaluation of ORCs for various working fluids. Applied Thermal Engineering, Vol. 109, pp. 841-853.
- GuzoviĆ, Z., LonČar, D. and Ferdelji, N. (2010). Possibilities of electricity generation in the Republic of Croatia by means of geothermal energy. Energy, vol.ol. 35(8), pp. 3429-3440.
- GuzoviĆ, Z., Majcen, B. and CvetkoviĆ, S. (2012). Possibilities of electricity generation in the Republic of Croatia from medium-temperature geothermal sources. Applied Energy, Vol. 98, pp. 404-414.
- He, C., Liu, C., Gao, H., Xie, H., Li, Y., Wu, S. and Xu, J. (2012). The optimal evaporation temperature and working fluids for subcritical organic Rankine cycle. Energy, Vol. 38(1), pp. 136-143.
- Hettiarachchi, H. M., Golubovic, M., Worek, W. M. and Ikegami, Y. (2007). Optimum design criteria for an Organic Rankine cycle using low-temperature geothermal heat sources.
 Energy, Vol. 32(9), pp. 1698-1706.
- Iqbal, M. A., Rana, S., Ahmadi, M., Date, A. and Akbarzadeh, A. (2019). Trilateral Flash Cycle (TFC): A promising thermodynamic cycle for low grade heat to power generation. Energy Procedia, Vol. 160, pp. 208-214.
- International energy agency, IEA (2017), World Energy Outlook 2017. Retrieved 17 May 2019 https://www.iea.org/weo2017
- Lund, J. (2007). Development and Utilization of Geothermal Resources. Proceedings of ISES World Congress. Solar Energy and Human Settlement. Vol. 1–4, pp.87-95.
- KAISHAN. Steam screw expander. Retrieved 17 May 2019 https://kaishanusa.com

- Karimi, S. and Mansouri, S. (2018). A comparative profitability study of geothermal electricity production in developed and developing countries: Exergoeconomic analysis and optimization of different ORC configurations. **Renewable Energy**, Vol. 115, pp. 600-619.
- Raksaskulwong, M. (2015). Update on Geothermal Utilizations in Thailand. Proceedings World Geothermal Congress. Melbourne, Australia, 19-25 April 2015
- Marchionni, M., Bianchi, G., Tassou, S. A., Zaher, O. and Miller, J. (2019). Numerical investigations of a Trilateral Flash Cycle under system off-design operating conditions. Energy Procedia, Vol. 161, pp. 464-471.
- ORC World Map (2018), World map. Retrieved 18 May 2019 https://orc-world-map.org
- Peris, B., Navarro-Esbrí, J., Molés, F. and Mota-Babiloni, A. (2015). Experimental study of an ORC (organic Rankine cycle) for low grade waste heat recovery in a ceramic industry. Energy, Vol. 85, pp. 534-542.
- Quoilin, S., Broek, M.V.D., Declaye, S., Dewallef, P. and Lemort, V. (2013). Techno-economic survey of Organic Rankine Cycle (ORC) systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 22, pp. 168-186.
- Rentizelas, A., Karellas, S., Kakaras, E. and Tatsiopoulos, I. (2009). Comparative technoeconomic analysis of ORC and gasification for bioenergy applications. Energy Conversion and Management, Vol. 50(3), pp. 674-681.
- Richter, L. (2017). Screw engine used as an expander in ORC for low-potential heat utilization. AIP Conference Proceedings 1889, 020050.
- Tang, H., Wu, H., Wang, X. and Xing, Z. (2015). Performance study of a twin-screw expander used in a geothermal organic Rankine cycle power generator. Energy, Vol. 90, pp. 631-642.
- Usman, M., Imran, M., Yang, Y., Lee, D. H. and Park, B. (2017). Thermo-economic comparison of air-cooled and cooling tower based Organic Rankine Cycle (ORC) with R245fa and R1233zde as candidate working fluids for different geographical climate conditions. Energy, Vol. 123, pp. 353-366.

- Vélez, F., Segovia, J. J., Martín, M. C., Antolín, G., Chejne, F. and Quijano, A. (2012). A technical, economical and market review of organic Rankine cycles for the conversion of low-grade heat for power generation. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 16(6), pp. 4175-4189.
- Walraven, D., Laenen, B. and D'Haeseleer, W. (2015). Minimizing the levelized cost of electricity production from low-temperature geothermal heat sources with ORCs: Water or air cooled?. Applied Energy, Vol. 142, pp. 144-153.
- Walraven, D., Laenen, B., & D'Haeseleer, W. (2014). Comparison of shell-and-tube with plate heat exchangers for the use in low-temperature organic Rankine cycles. Energy Conversion and Management, Vol.87, pp. 227-237.
- Wang, J., Zhao, L. and Wang, X. (2010). A comparative study of pure and zeotropic mixtures in low-temperature solar Rankine cycle. Applied Energy, Vol. 87(11), pp. 3366-3373.
- Wang, Z. G., He, S., Li, J. X. and Song, G. J. (2011). Modeling and Testing a Screw Expander Integrated into a Trilateral Flash Cycle. Advanced Materials Research, Vol. 383-390, pp. 727-733.
- Xu, J. and Yu, C. (2014). Critical temperature criterion for selection of working fluids for subcritical pressure Organic Rankine cycles. Energy, Vol. 74, pp. 719-733.
- Zare, V. (2015). A Comparative Exergoeconomic Analysis of Different ORC Configurations for Binary Geothermal Power Plants. Energy Conversion and Management, Vol. 105, pp. 127–138.

ภา<mark>ค</mark>ผนวก ก

ขนาดและราคาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า



ความสัมพันธ์ของขนาดและราคาของอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า

ก.1 การเลือกขนาดและอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า

สำหรับการเลือกขนาดและอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้านั้นทางผู้วิจัยได้ทำการออกแบบโรงไฟฟ้า ORC ทั้งหมด 5 ขนาด ซึ่งมีกำลังการผลิต 10 50 100 300 และ 500 kW ซึ่งใช้แบบจำลองที่ได้ทำ การตรวจสอบความถูกต้องของโรงไฟฟ้า ORC มาใช้ในการออกแบบโรงไฟฟ้าทั้ง 5 ขนาดเพื่อ นำไปเลือกขนาดของอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า ได้ผลดังแสดงในตารางที่ ก.1 โดยสารทำงานที่ใช้ใน การจำลองสำหรับการออกแบบ คือ R245fa ที่แหล่งความร้อนมีอุณหภูมิ 115°C

				-	
Power	10 kW	50 kW	100 kW	300 kW	500 kW
Q _{evap} (kW)	102	<mark>509.</mark> 96	1019.9	3059.7	5099.6
Q _{cond} (kW)	89.34	<mark>44</mark> 6.69	893.38	2680.1	4466.9
P _{evap} (kPa)	910	910	910	910	910
P _{cond} (kPa)	187.48	187.48	187.48	187.48	187.48
$T_{evap,in}(^{\circ}C)$	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7
$T_{evap,out}(^{\circ}C)$	85.79	85.79	85.79	85.79	85.79
$T_{cond,in}(^{\circ}C)$	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
$T_{cond,out}(^{\circ}C)$	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
$T_{hf,in}(^{\circ}C)$	115	115	115	115	115
$T_{hf,out}(^{\circ}C)$	75.33	75.33	75.33	75.33	75.33
$T_{cf,in}$ (°C)	15	15	15	15	15
$T_{cf,out}(^{\circ}C)$	25.55	25.55	25.55	25.55	25.55
m _{hf} (kg/s)	0.61	3.05	6.11	18.33	30.55
m _{wf} (kg/s)	0.45	2.24	4.47	13.42	22.37
m _{cf} (kg/s)	2.04	10.22	20.44	61.31	102.18

ตารางที่ ก.1 ผลการออกแบบโรงไฟฟ้า ORC สำหรับประเมินขนาดและราคาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า

จากผลการออกแบบในตารางที่ ก.1 ผู้วิจัยได้ทำการสำรวจราคาอุปกรณ์หลักที่เหมาะสม กับโรงไฟฟ้าแต่ละขนาด เช่น อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ

ก.2 ขนาดและราคาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

สำหรับการประเมินขนาดและราคาของอุปกรณ์แลกปลี่ยนความร้อน โดยชนิดอุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้อนที่เลือกใช้เป็นแบบแผ่น (plate heat exchanger) ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากการ ออกแบบในตาราง ก.1 ให้กับบริษัท Siam International Products ที่จำหน่ายอุปกรณ์แลกเปลี่ยน ความร้อนเพื่อประเมินขนาดและราคา ซึ่งได้ราคาของอุปกรณ์ดังแสดงในรูปที่ ก.1 ทั้งนี้อุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้อนมีความสามารถรับความดันได้สูงสุดที่ 2.5 MPa หรือ 25 bar



รูปที่ ก.1 ใบเสนอราคาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น

ORC (kW)	Q _{evap} (kW)	A _{evap} (m ²)	U _{evap} (W/m ² .K)	Z _{evap} (Baht)	Z _{evap} [*] (USD)	Q _{cond} (kW)	A _{cond} (m ²)	U _{cond} (W/m ² .K)	Z _{cond} (Baht)	Z _{cond} [*] (USD)
10	102	2.23	710	118,700	3,783	91	7.13	1229	169,252	5,394
50	511	11	721	442,600	14,105	452	36.96	1181	432,000	13,768
100	1021	22.07	718	712,000	22,691	903	73.92	1181	699,300	22,286
300	3063	63	754	2,737,200	87,233	2709	217.14	1206	2,390,700	76,190
500	5105	100.8	786	2,978,300	94,917	4515	359.27	1215	3,492,500	111,304

ตารางที่ ก.2 ขนาดและราคาของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

หมายเหตุ : * อัตราการแลกเปลี่ยนก่าเงิน 31.378 Baht/USD ณ วันที่ <mark>7 มิถุนายน 2562 (ธนาการแห่งป</mark>ระเทศไทย, 2562)

จากข้อมูลที่ได้รับจากบิรษัท Siam international products ทั้งขนาดและราคาพร้อมทั้งข้อมูลจำเพาะ แสดงในตารางที่ ก.2 จากข้อมูลในตารางสามารถ นำมาพิจารณาหาความสัมพันธ์ของขนาดและราคาของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ทั้งเครื่องระเหย (evaporator) และ เครื่องควบแน่น (condenser) ดังแสดง ในรูปที่ ก.2 และ ก.3 ตามลำดับ



รูปที่ ก.2 ความสัมพันธ์ของพ<mark>ลังง</mark>านความร้อนเทียบกั<mark>บข</mark>นาดของพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อน



รูปที่ ก.3 ความสัมพันธ์ขนาดของพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนเทียบกับราคาอุปกรณ์

จากรูปที่ ก.2 และ ก.3 เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของพลังงานความร้อนเทียบกับพื้นที่ แลกเปลี่ยนความร้อน และกราฟแสดงความสัมพันธ์ของพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนเทียบกับราคา อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ตามลำดับ สามารถหาความสัมพันธ์ของขนาดและราคาได้จากกราฟ ดังกล่าวซึ่งได้สมการสำหรับการหาขนาดของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนได้ดังสมการที่ ก.1 และ ก.2 ของเครื่องระเหยและเครื่องควบแน่น และสมการราคาของเครื่องระเหยและเครื่องควบแน่น สามารถกำนวณได้จากสมการที่ ก.3 และ ก.4 ตามลำดับ

$$A_{evap} = 0.0197 \dot{Q}_{evap} + 1.1935 \tag{n.1}$$

$$A_{cond} = 0.0795 \dot{Q}_{cond} + 1.0656 \tag{n.2}$$

$$Z_{evap} = 1749.1A_{evap}^{0.8854}$$
(n.3)

$$Z_{cond} = 944.43A_{cond}^{0.7919}$$
(n.4)

A_{evap}	คือ	พื้นที่แถกเปลี่ยนความร้อนเครื่องระเหย (evaporator), m²
A cond	คือ	พื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนเครื่องควบแน่น (condenser), m ²
\dot{Q}_{evap}	คือ	พลังงานความร้อนที่เครื่อง <mark>ระเหย</mark> , kW
\dot{Q}_{cond}	คือ	พลังงานความร้อนที่เครื่องควบแน่น, kW
Z _{evap}	คือ	ราคาเครื่องระเหย, USD
Z_{cond}	คือ	ราคาเครื่องควบแน่น, USD

เมื่อ

ก.3 ขนาดและราคาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การประเมินขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้พิจารณาจากขนาดของกำลังการผลิตไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้า ORC ที่ได้ทำการออกแบบ ได้สำรวจราคาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจาก 2 บริษัท คือ 965 อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท ชิโน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่ให้กำลังการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 10 kW – 800 kW ซึ่งข้อมูลดังแสดงในรูปที่ ก.4 และ ก.5 ตามลำดับ จากข้อมูลที่ได้สามารถรวมข้อมูล ขนาดและราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังแสดงในตารางที่ ก.3 และสามารนำไปพิจารณาความสัมพันธ์ ของขนาดและราคาได้ดังรูปที่ ก.6 จากรูปที่ ก.6 สามารถพิจารณาสมการความสัมพันธ์ของขนาด และราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งสามารถคำนวณใด้จากสมการที่ ก.5

$$Z_{gen} = 20.118 W_{expander} + 1276.6$$
 (ก.5)
เมื่อ Z_{gen} กือ ราคนครื่องกำเนิดไฟฟ้า, USD
 $\dot{W}_{expander}$ กือ พลังงานจากเครื่องขยาย หรือ กังหัน, kW

956		ใบเสนอราคา	
INTERTRADE	เลขที่	9562019050017	
บริษัท 956 อินเตอร์เทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วันที่	07/05/2019	
119/389 หมู่ 8 ต.ลำไพ อ.บางบัวทอง ว.นนทนธี 11110	ผู้ขาย	คุณปุีย 0860698038	
ง.นมทบุร 11110 เลขประจำตัวผ้เสียภาษี 0125557008500	Vacia		
โทร. 02-5713977, 02-8030779	ผูตตตอ เบอร์โทร	คุณ อนุกูล เมงบราณต 0859969714	
เบอร์มือถือ 086-0698038, 081-2552370, 093-6451456	อีเมล	mongpraneet38@gma	il.com
โทรสาร 02-5713978, 02-8030861			
www.956intertrade.com			
ลูกค้า			
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี			
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 111 ค.ศ. มหาวิทยาวัย ช่อนอ สระบรี ช่อนออเมืองนอรรวชสีบอ			
111, เนนน มหารทยาลย คราบส สุรนาร อรแย่อเมองนครราชสมา จังหวัด นครราชสีมา 30000			
# รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ม ยอดรวม
1 โดนาโม ENGGA 375KVA โดนาโม ENGGA ขนาด 300 kw/375 kva /380v./1500 rpm.	1	ລູກ 225,000.00	0 225,000.00
2 โดนาโม ENGGA 625KVA โดนาโม ENGGA ขนาด 500 KW/625 kva /380v./15 <mark>00</mark> rpm.	1	ລູກ 3 49,000.00	349,000.00
3 โดนาโม ENGGA 1000KVA โดนาโม ENGGA ขนาด 800 KW/1000 kva/380v./1500 rpm.	1	ລູກ 495,800.0 0	495,800.00
	Π.	รวมเป็นเงิน	1,069,800.00 บาท
		ภาษีมลค่าเพิ่ม 7%	74.886.00 บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบหกบ <mark>าทถ้วน)</mark>		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	1,144,686.00 บาท
หมายเหตุ 1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว			
 ราคานิไม่รวมค่าติดดึง ค่าสายไฟ และค่าขนส่งกรณีต่างจังหวัด (ฟรีค่าชนสส่งเฉพ เงื่อนไขการชำระเงิน : มัดจำ 40%, ล่งสินค้า 60% กำหนดยังสินค้า : 3-7 วันหลังจากรับใบสั่งชื่อ และ มัดจำ กำหนดยืนราคา = 30 วัน การรับประกันคุณภาพ : 1 ปี เกิดจากการผลิตเท่านั้น ไม่รวมความเสียหายเกิดจา ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง. แบตเตอรี่ 30 วัน 	าะกรุงเทพฯ และปริมณฑ กการใช้งานผิดวิธี และขา	a) ดการดูแลรักษา	

รูปที่ ก.4 ใบเสนอราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บริษัท 956 อินเตอร์เทรด จำกัด

1	🛃 บริษัท ชิโน	เอ็นจิเนียริ่ง จำเ	กัด							
1	CHINO ENG	INEERING COM	PANY	LIMI	TED					
7	220 ซ.บางแค 3 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160									
	Tel : 02-0521272 , 0	80-9955738,097-9471469 Fa	ax : 02-0	521272						
	เลขประจำตัวผู้เสียภามี	່ອາກร 0105561177167 www	v.chinoe	nginee	ring.com					
		ใบเสนอราคา								
		QUOTATION								
เรียน :	กุณอนุกูล โม่งปราณีต	วันที่ :	7 พฤษร	าคม 2562	2					
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	เลขที่ :	Q1905)06						
	สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	กำห <mark>นดย</mark> ืนยันราคา :	30 วัน	นับจากวั	นที่เสนอราคาเป็เ	เด้นไป				
โทรศัพ	ท์ : 085-9969714	เงื่อน <mark>ไขก</mark> ารชำระเงิน :	เงินสด							
โทรสาร	ī:	พนั <mark>กงาน</mark> ขาย :	สุชาติ 0	80-995573	38					
E-mail	mongpraneet38@gmail.com	กำหน <mark>ุดส่งสิน</mark> ค้า :	มิสินค้า	พร้อมส่ง						
	บริษัทฯมีความขิ	เดีข <mark>อเรียนเสนอร</mark> าคาสินค้าตาม	ราคาและร	ายการดัง	ท่อไปนี้					
ลำดับที่	รายการ/รายละเอียง	1	จำนวน	/ หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	ราคารวม			
No.	Description		Quant	ity/Unit	Unit Price		Amount			
1	ใดนาโมเพลาลอย INFINITY รุ่น IF164C ขนาด 10	KW 1500 rpm 380 V.	1	ສູກ	35,000.00		35,000.00			
2	ใดนาโมเพลาลอย INFINITYรุ่น IF224E16 ขนาด -	48 KW 1500 rpm 380 V.	1	<u>ລູ</u> ก	65,000.00		65,000.00			
3	ใดนาโมเพลาลอย INFINITY รุ่น IF274D14 ขนาด	100 KW 1500 rpm <mark>380 V</mark> .	1	ສູກ	92,000.00		92,000.00			
	หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมก้านนต่งกรณี ต่า	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	510152	10/TOTAL	\$		192,000.00			
	1013	ยเทคเนเล	ภาษีมูล	ค่าเพิ่ม (V	'AT) 7%		13,440.00			
	สองแสนห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาท	ถ้วน	รวมเงิา	เท้งสิ้น			205,440.00			
	Emi					I				
	/									
	คุณสุชาติ หงษ์ทอง 				ผู้อนุ	มัติ				
	(ผู้เสนอรากา)			a	AUTHORIZE	D SIGN	ATURE			
	ทางบริษัทฯขอขอบคุณที่ได้มีโอกาสเสนอรากาให้กับท่านแล	ละหวังว่าคงจะได้พิจารณาสั่งซื้อจากเ	ก่านในเร็ววั	นนี้						

รูปที่ ก.5 ใบเสนอรากาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บริษัท ชิโน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Generator power (kW)	Z _{gen} (Baht)	Z _{gen} +Vat 7% (Baht)	$Z_{gen} \left(\text{USD} \right)^*$	
10	35000	37450	1193.51	
48	65000	69550	2216.52	
100	92000	98440	3137.23	
300	225000	240750	7672.57	
500	349000	373430	11901.01	
800	495800	530506	16906.94	

ตารางที่ ก.3 ขนาดและราคาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

หมายเหตุ : * อัตราการแลกเปลี่ยนก่าเงิน 31.378 Baht/USD ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562

(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2<mark>5</mark>62)



รูปที่ ก.6 ความสัมพันธ์ของขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าเทียบกับราคา

ก.4 ขนาดและราคาปั๊มสูบสารทำงาน

การประเมินขนาดของเครื่องสูบสารทำงานได้พิจารณาเลือกบั้มสารทำงานประเภท ปั้ม แนวตั้งหลายใบพัด (vertical multistage centrifugal pump) โดยใช้ข้อมูลความคันและอัตราการ ใหลของสารทำงานที่อยู่ในตารางที่ ก.1 ในการเลือกขนาดของปั้ม โดยพิจารณาจากความคันที่ปั้ม ด้องสร้างให้ได้มากกว่าความคันในเครื่องระเหย รวมกับความคันที่เกิดการสูญเสียในอุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องระเหย และอัตราการไหลของสารทำงาน มาใช้ในการประเมินขนาด ของปั้ม ให้กับโรงไฟฟ้า จากการสำรวจราคาปั้มที่ใช้สูบสารทำงานจาก 2 บริษัทที่มีจำหน่าย คือ บริษัท บุญไทยแมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้คังรูปที่ ก.7 และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญไทย ฮาร์ดแวร์ (จ.นครราชสีมา) ดังแสดงในตาราง ก.4 จากข้อมูลขนาดและราคาของปั้มที่ได้ นำไป พิจารณาเลือกปั้มที่สามารถทำความคันและอัตราการไหลสารทำงานในโรงไฟฟ้า จะได้ขนาดและ ราคาดังแสดงในตารางที่ ก.5 จากข้อมูลการเลือกปั้มในตารางที่ ก.5 สามารถนำข้อมูลในตารางไป สร้างความสัมพันธ์ในการประเมินขนาดและราคาในรูปของสมการดังแสดงในรูปที่ ก.8 และ ก.9 สมการที่ใช้ในการประเมินขนาดและราคาแสดงในสมการที่ ก.6 และ ก.7 ตามลำดับ

$$W_{pump} = 1.3099 \dot{V}_{wf} + 0.8239$$
 (n.6)

$$Z_{pump} = 168.68 \dot{W}_{pump} + 1737.3$$

เมื่อ	\dot{W}_{pump}	คือ	<mark>กำลังงา</mark>	นของปั้ม, kW
	V _{wf}	คือ	อัตราก	ารใหล, 1/s
	Z _{pump}	Sne	คือ	ราคาปั้มสาทำงาน, USD
		.10	เลย	Influtabe

(ก.7)

		บริษัท บุต	มูไทยแมชชีนเนอร <u>ี</u> เ	ุลอม	เพล็กช์	จำกัด (ส่	านักงาน	ใหญ่)			
T		417, 419, โทรศัพท์ 0 เอขประจำศ์	421, 423 ถ.มหาดไทย 44-269444-48 แฟกซ์. íวผัเสียภาษี 0305	ต.ใ 044 5400	ในเมือง อ. -269453)00207	เมือง จ.นค	รราชสีมา	30000 ใ 1	แสนส	อราคา /	′ ใบสั่งชื้อ
EV	ERYTHING YOU	NEED	11%(001)11 0000	5400	00207			61		1 / 1 / 1	6164010
รหัส ชื่อ ที่อยู่	0 เงินสด j ดำบลในเมือง อำเภอเมืองนคร	ชื่อผู้ดิดต่อ ราชสีมา จ.นครราชสีมา	30000 โทร. 0 แฟกซ์.	0			หน้าที่ วันที่เอก <i>ะ</i> เฉขที่เอก เงื่อนไขก วันที่หมด พนักงาน	ขาร สาร การขำระ อายุ ขาย	1 / 1 07/05/2 QTU620 เงินสด(2 06/07/2 (เขด4)	2562 05/0012 I)(B) 2562 คุณสมหมาย	พิมพ์เงิน
กำห	กำหนดยืนราคา วัน					วิธีจัดส่ง ผู้พิมพ์		เคอาร์.เ PIMLAE	อ็กเพรส (Tel DA	.02-633-1417)	
ลำดับ	เ รหัสสินด้า	รายละเอี	ยด		หน่วยนับ	จำนวน	แถม	ราคา	@	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	CRN15-16	 ปั๊มแรงดันสูง CRN15- 3×400/690 50Hz CE	16 BM-FGJ-A-E		PCS	2.00		85,	100.00		170,200.00
2	CRN15-16	5x400/050 5012 G ปั๊มแรงดันสูง CRN15 50Hz GRUNDFOS	16 BM-FGJ-A-E 3x400	D	PCS	1.00		59,	010.00		59,010.00
3	CRN64-4-2	ปั๊มแรงดันสูง CRN64-	4-2 B-F-A-E-PQQE		PCS	1.00		181,	900.00		181,900.00
	CRN45-4-2	5x400/690 50H2 GF ปั๊มแรงดันสูง CRN45 50Hz GRUNDFOS	4-2 BM-F-A-E 3x400/	690	PCS	1.00	191,000.00 191,000.00			191,000.00	
	4 So Sužeduci	ขออนุญาดแจ้ง leadt	me ดามหลัง					10			602 110 00
รวมจ	ิ คอ ลนคาทยกเ. จำนวนชิ้น	ีนภาษมูลต่ำเพิ่ม 5.00 ชิ้น รวมจำนวน	รายการ 4 ร	ายกา	5	39	รวมทั้งเ รวมทั้งเ	หมด			602,110.00
หมาย	ยเหตุ **มัดจำ และอีก	ค่าสินค้า 50% เมื่อสั่งซื้ 50% ก่อนส่งสินค้า	D***	7			หักส่วน มูลค่าสิ มูลค่าสิ ภาษีมูล มูลค่าสุ	ลด นค้าหลังหั นค้ายกเว้น เค่าเพิ่ม 7% ทธิ	กส่วนลด ภาษี 6		.00 562,719.63 0.00 39,390.37 602,110.00
(หก	แสนสองพันหนึ่งร้	้อยสิบบาทถ้วน)									
	PIMLA	DA	PI	MLA	DA						
	ผู้เสนอรา	คา	ผู้อนุมัติ	การเส	สนอราคา			Ę	มู่มีอำนาจ	ง / ยืนยันการเ	สั่งซื้อ
	วันที่/	/	วันที่	/	/			วัน	ที่	//	

รูปที่ ก.7 ใบเสนอราคาปั้มแนวตั้งหลายใบพัคของสารทำงาน (Grundfos pump)

	TT	1/ .	0	40	50		02	105	Cost
Model.	нр	l/min	0	42	53	67	83	105	(Baht)
CWM200A/2-T	7.5	TT 1	48	42	39	34	30	26	74,800
CWM200A/3A-T	10	Head	68	59	55	48	43	36	84,340
CWM200A/4-T	15	(m)	96	83	78	67	60	51	112,100
Madal	ILa	1/	0	22	50	02	100	109	Cost
Model.	нр	l/min	0	33	30	85	100	108	(Baht)
MK32/R7	1.5		59	54	50	38	29	-	37,000
MK32/R9	2	Head	76	70	65	49	37	-	43,000
MK32/R13	3	(m)	118	105	98	76	63	55	51,000
MK32/R13-T	3		118	105	98	76	63	55	52,000
M. 1.1	II.	1/		02	117	150	102	200	Cost
Model.	нр	1/min	- 0	83	11/	150	183	200	(Baht)
MK40/R13-T	5.5		137	118	105	87	59	45	77,000
MK40/R16-T	7.5	Head	168	147	129	110	72	56	87,000
MK40/R20-T	10	(m)	210	182	162	136	90	70	99,000

ตารางที่ ก.4 ราคาปั้มแนวตั้งหลายใบพัดของสารทำงาน (SEAR Pump)

ตารางที่ ก.5 ขนาดและราคาปั้<mark>มแนวตั้งหลายใบพัดของสารทำงา</mark>นที่เลือกใช้

ORC	Madal	$\dot{V} \sim (1/z)$	W _{pump}	Z _{pump}	Z _{pump}
(kW)	Widdel.		(kW)	(Baht)	(USD)*
10	CRN1	0.34	0.825	59,010	1,880.62
50	MK40/R13-T	1.66	4	77,000	2,453.95
100	CRN15	3.31	6	85,100	2,712.09
300	CWM200A/4-T	9.95	11	112,100	3,572.57
500	CRN64	16.58	24	181,900	5,797.06

หมายเหตุ : * อัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงิน 31.378 Baht/USD ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562

(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562)



รูปที่ ก.8 ความสัมพั<mark>นธ์ข</mark>องปริมาตรการไหลเ<mark>ทียบ</mark>กับขนาดกำลังงานของปั๊ม



รูปที่ ก.9 ความสัมพันธ์ขนาคกำลังงานเทียบกับราคาปั๊ม

ก.5 ขนาดและราคาปั๊มน้ำร้อนและน้ำหล่อเย็น

การเลือกพิจารณาปั๊มสูบน้ำร้อนจะพิจารณาจากความสามารถของปั๊มที่ใช้กับน้ำร้อนที่ อุณหภูมิได้ 120°C ตามเงื่อนไขของแหล่งความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุดที่ได้พิจารณา และประเมิน ความสามารถในการทำความดันของปั๊มที่ต้องทำได้สูงกว่าความดันของการกลายเป็นไอของน้ำ ร้อนรวมกับความดันที่เกิดการสูญเสียในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อป้องกันการกลายเป็นไอ ระหว่างการไหลหรือถ่ายเทความร้อนให้กับสารทำงาน และ ปั๊มน้ำหล่อเย็นต้องทำความดันที่สูง ความดันที่สูญเสียจากการไหลในเครื่องควบแน่นหรืออุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และปั้มต้องทำ อัตราการไหลที่ต้องการได้ จากการสำรวจราคาจากบริษัท เคดี แมชชีนเนอรี่ จำกัด ได้ข้อมูลขนาด และราคาดังแสดงในตารางที่ ก.6

Model	Size In–Out (Inch)	Flow rate (l/min)	Head (m)	HP	Cost (Baht)
3D32-125/1.1	2 x 1¼ =	100 <mark>-33</mark> 3	12.5-22.4	1.5	24,900
3D32-160/1.5	2 x 1¼	100 <mark>-333</mark>	16.4-27.5	2	26,100
3D32-160/2.2	2 x 1 ¹ /4	100-333	25.5-35.4	3	26,400
3D32-160/2.2M	2 x 1 ¹ /4	100-333	25.5-35.4	3	27,400
3D32-200/3.0	2 x 1¼	100-333	31-44	4	33,900
3D32-200/4.0	2 x 1 ¹ /4	100-360	39-52.5	5.5	36,400
3D40-125/1.5	2 ½ x 1½	200-700	6.3-18.2	2	25,300
3D40-125/2.2	2 1/2 x 11/2	200-700	13.7-24.4	3	25,800
3D40-125/2.2M	2 ¹ / ₂ x 1 ¹ / ₂	200-700	18 .7-29.4	3	26,800
3D40-160/3.0	2 ¹ / ₂ x 1 ¹ / ₂	200-700	18.7-29.4	4	29,900
3D40-160/4.0	2 ¹ / ₂ x 1 ¹ / ₂	200-700	27-37.2	5.5	34,300
3D40-200/5.5	2 ¹ / ₂ x 1 ¹ / ₂	200-700	33-44.5	7.5	40,400
3D40-200/7.5	2 1/2 x 11/2	200-700	43-53.5	10	42,100
3D50-125/2.2	2 ¹ / ₂ x 2	400-1000	9-18	3	27,900
3D50-125/3.0	2 ½ x 2	400-1200	10-21.5	4	30,200
3D50-125/4.0	2 1⁄2 x 2	400-1200	15.3-25.8	5.5	34,500
3D50-160/5.5	2 ½ x 2	400-1200	20-32	7.5	40,600
3D50-160/7.5	2 ½ x 2	400-1200	26.7-38.2	10	42,200
3D50-200/9.2	2 ½ x 2	500-1200	34.4-49.5	12.5	54,900
3D50-200/11	2 1⁄2 x 2	500-1200	42-55.5	15	66,300
3D65-125/5.5	3 x 2 ¹ / ₂	700-2100	8-25	7.5	46,000
3D65-125/7.5	3 x 2 ¹ / ₂	700-2200	13-29.6	10	47,600
3D65-160/11	3 x 2 ¹ / ₂	700-2300	20-39	15	60,500
3D65-160/15	3 x 2 ¹ / ₂	700-2300	29-46	20	94,500
3D65-200/18.5	3 x 2 ¹ / ₂	700-2300	36.6-58	25	104,900
3D65-200/22	3 x 2 ¹ / ₂	700-2300	42.5-65.5	30	112,500

ตารางที่ ก.6 ราคาปั๊มหอยโข่งสำหรับน้ำร้อ<mark>นและน้ำ</mark>หล่อเย็น

ORC (kW)	Model	V _{hf} (1/min)	Ŵ _{ритр} (kW)	Cost (Baht)	Cost (USD)*
10	32-160/2.2	38.81	1	26,400	841.35
50	32-200/3.0	182.32	2.5	33,900	1,080.37
100	40-200/5.5	364.77	4.2	40,400	1,287.53
300	65-160/11	1094.30	8	60,500	1,928.10
500	665-160/15	1823.84	13	94,500	3,011.66

ตารางที่ ก.7 ขนาดและราคาปั๊มหอยโข่งที่เลือกใช้สำหรับน้ำร้อน

ตารางที่ ก.8 ขนาดและราคาปั๊มหอยโข่งที่เลือ<mark>กใ</mark>ช้สำหรับน้ำหล่อเย็น

ORC (kW)	Model.	<i>V_{cf}</i> (1/min)	<i>W_{pump}</i> (kW)	Cost (Baht)	Cost (USD)*
10	3D32-125/1.1	122.03	0.82	24,900	793.55
50	3D40-160/3	610.13	2.8	29,900	952.90
100	3D65-125/5.5	1220.27	5	46,000	1,466.00
300	3D65-125/7.5	3660.21	7 x 2	95,200	3,033.97
500	3D65-160/11	6100.15	11 x 3	181,500	5,784.31

หมายเหตุ : * อัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงิน 31.378 Babt/USD ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562)

จากตารางที่ ก.6 ได้พิจารณาเลือกปั๊มน้ำร้อนและปั๊มน้ำหล่อเย็น ได้ดังแสดงในตารางที่ ก.7 และ ก.8 จากทั้งสองตารางสามารถนำไปพิจารณาหาสมการความสัมพันธ์ของขนาดและราคาของ ปั๊มได้ดังแสดงในรูปที่ ก.10 และ ก.11 ราคาของปั๊มสามารถคำนวณได้จากสมการที่ ก.8 และ ก.9

$$Z_{hf,pump} = 1.1588 \dot{V}_{hf} + 817.71 \tag{n.8}$$

$$Z_{cf,pump} = 0.8254 \dot{V}_{cf} + 472.54 \tag{f}.9$$

เมื่อ

Z _{hf, pump}	คือ	ราคาปั้มนำร้อน, USD
\dot{V}_{hf}	คือ	อัตราการใหลน้ำร้อน, l/min
Z _{cf,pump}	คือ	ราคาปั๊มน้ำหล่อเย็น, USD
\dot{V}_{cf}	คือ	อัตราการใหลน้ำหล่อเย็น, l/min



รูปที่ ก.10 ความสัมพันธ์อัตราการไหลน้ำร้อนเทียบกับราคาปั๊ม



รูปที่ ก.11 ความสัมพันธ์อัตราการใหลน้ำหล่อเย็นเทียบกับราคาปั๊ม

ก.6 ขนาดและราคาถังเก็บสารทำงานในโรงไฟฟ้า

การเลือกถังเก็บสารทำงานพิจารณาจากการประเมินความคันที่เกิดขึ้นในเครื่องควบแน่นที่ ใด้จากการออกแบบและ ได้สำรวจขนาดและราคา จาก บริษัท เจเอ็นเค เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด ซึ่งมี ขนาดตั้งแต่ 100 ลิตร ถึง 10000 ลิตร สามารถรับความคันได้ 10 บาร์ คังแสดงในตารางที่ ก.9 จาก ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปพิจารณาเป็นสมการความสัมพันธ์ของขนาดและราคาคังแสดงในรูปที่ ก.12 ซึ่งราคาของถังเก็บสารทำงานกำนวณได้จากสมการที่ ก.10

$$Z_{tank} = 7.8342 \, V_{tank}^{0.7501} \tag{fl.10}$$

เมื่อ	Z _{tank}	คือ	ราคาถังเ <mark>ก็บสาร</mark> ทำงาน, USD
	V _{tank}	คือ	ปริมาตรถึงเก็บสารทำงาน, Liter

ตารางที่ ก.9 ขนาดและราคาถังเก็บสาร<mark>ทำ</mark>งาน บริษั<mark>ท เจ</mark>เอ็นเค เพาเวอร์ทูลส์

V (Liter)	Cost (Baht)	Cost (USD)*
100	8,500	270.89
200	13,500	430.24
300	18,500	589.59
500	23,000	733.00
1000	40,000	1,274.78
1500	50,000	1,593.47
2000	80,000	2,549.56
3000		3,186.95
5000	165,000	5,258.46
10000	250,000	7,967.37

หมายเหตุ : * อัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงิน 31.378 Babt/USD ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562)



รูปที่ ก.12 ความ<mark>สัม</mark>พันธ์ขนาดถังเก็บสารทำงานเทียบกับราคาถัง



ภาคผน<mark>วก</mark> ข

<mark>แหล่</mark>งน้ำพุร้อนในประเทศไทย



แหล่งน้ำพุร้อนในประเทศไทย

น้ำพุร้อน เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีน้ำร้อนไหลขึ้นมาจากใต้ดิน ปัจจุบันประเทศไทย พบแหล่งน้ำพุร้อน 112 แหล่ง กระจายอยู่ทั่วไปตั้งแต่ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และ ภาคใต้ ดังแสดงในตารางที่ ข.1 ทั้งนี้อุณหภูมิน้ำร้อนที่ผิวดินที่วัดได้อยู่ในช่วง 40 - 100 องศา เซลเซียส โดยทั่วไป มีการใช้ประโยชน์จากน้ำพุร้อนไม่ว่าจะใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ใช้ในการ บำบัดทางการแพทย์ อีกทั้งน้ำพุร้อนยังสามารถนำมาพัฒนาใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เช่น การผลิต กระแสไฟฟ้า ด้านอุตสาหกรรม และการเกษตรกรรมอีกด้วย (กรมทรัพยากรธรณี, 2561)

ภาค	รหัส พื้นที่	แหล่งน้ำพุร้อน	หมู่บ้าน	ອຳເກອ	จังหวัด	T (°C)
4	KP3	อุทยานแห่งชาติ แม่วงก์	อุทยานแห่งชาติ แม่วงก์	คลองลาน	กำแพงเพชร	38
	KP2	โป่งน้ำร้อน	สำนักสงฆ์โป่งน้ำ ร้อน	คลองลาน	กำแพงเพชร	38
	KP1	พระร่วง	ลานหิน	เมือง	กำแพงเพชร	54
	PR1	ปั้นเจน	ปั้นเจน	วังชิ้น	แพร่	53
	PR4	วัคสะแถ่ง	วัดสะแล่ง	ดอง	แพร่	59
เหนอ	PR3	โป่งน้ำร้อน	ແມ່ລູ່ หมู่17 ອ	ลอง	แพร่	50
	MH9	แม่สุ	ห้วยหมากไฟ	แม่ลาน้อย	แม่ฮ่องสอน	78
	MH10	แม่อุมลองหลวง	สบแม่อมลอง	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	76
	CM5	เทพพนม	อมกุด	ແມ່ແຈ່ນ	เชียงใหม่	99
	CM6	โป่งเหม็น	โป่งเหม็น	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	70
	MH11	หนองแห้ง	หนองแห้ง	ขุนยวม	แม่ฮ่องสอน	85
	LN1	เหมืองเทพนิธิ	ทากาศ	แม่ทา	ลำพูน	42

ตารางที่ **บ.1 แหล่งน้ำพุร้อนในประเทศไทย** (กรม<mark>ท</mark>รัพยากรธรณี, 2561)

ภาค	รหัส พื้นที่	แหล่งน้ำพุร้อน	หมู่บ้าน	ອຳເກອ	จังหวัด	T (°C)
	LN2	หนองหล่ม	หนองหล่ม	เมือง	ลำพูน	42
	LP2	เวียงเหนือ	เวียงเหนือ	ห้างฉัตร	ลำปาง	55
	LP4	โป่งน้ำร้อน	โป่งน้ำร้อน	เสริมงาม	ถำปาง	77
	LP3	บ้านโป่งน้ำร้อน	โป่งน้ำร้อน	เกาะคา	ลำปาง	60
	PR2	แม่จอก	แม่จอก	วังชิ้น	แพร่	82
	MH1	ผาบ่อง	ผาบ่อง	เมือง	แม่ฮ่องสอน	63
	MH12	โป่งจ๊ะจา		ปาย	แม่ฮ่องสอน	43
	MH8	แม่อี	แม่อี	ปาย	แม่ฮ่องสอน	38
	CM8	บ้านโป่งอ่าง	โป่งอ่าง	เชียงดาว	เชียงใหม่	60
	CM7	ปิงโด้ง	ปิงโค้ง	เชียงดาว	เชียงใหม่	70
	CM12	บ้านห้วยงู	ท้วยงู	พร้าว	เชียงใหม่	45
เหนือ	CM15	บ้านประดู่	ประดู	พร้าว	เชียงใหม่	58
	CR6	สบโป่ง	สบโป่ง	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	92
	CM12	หนองครก	หนองครก	พร้าว	เชียงใหม่	72
	CM3	ฝาง	โป่งน้ำร้อน	ฝาง	เชียงใหม่	99
	CR5	โป่งปู่เฟือง	โป่งปู่เฟือง	แม่สรวย	เชียงราย	72
	CR7	ห้วยทรายขาว	ห้วยทรายขาว	พาน	เชียงราย	60
	CM10	บ้านยางทุ่งโป่ง	ยางทุ่งโป่ง	เชียงดาว	เชียงใหม่	60
	MH6	แม่นะ	แม่นะ	ปาย	แม่ฮ่องสอน	40
	LP7	โป่งน้ำร้อน	ห้วยเรียน	ห้างฉัตร	ถำปาง	48
	LP5	โป่งเหม็น	แม่ตาลน้อย	ห้างฉัตร	ลำปาง	38
	CM1	สันกำแพง	โป่งฮ่อม	กแม่ออน	เชียงใหม่	99
	CM2	ดอยสะเกิด	โป่งกุ่ม	ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	78

ตารางที่ ข.1 แหล่งน้ำพุร้อนในประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2561) (ต่อ)

ина им 0.1 ки ки и и а и и а ки на и и (на и и и и и на и и и и и и и и и и и и						
ภาค	รหัส พื้นที่	แหล่งน้ำพุร้อน	หมู่บ้าน	ອຳເກອ	จังหวัด	Т (°С)
	LP1	แจ้ซ้อน	แจ้ซ้อน	กิ่งเมืองปาน	ถำปาง	78
	LP6	ห้วยน้ำร้อน	ดอกคำใต้	งาว	ถำปาง	51
	NN1	ห้วยน้ำอุ่น	ห้วยน้ำอุ่น	เวียงสา	น่าน	34
	CM11	บ้านโป่ง	โป่ง	พร้าว	เชียงใหม่	72
	CM16	ມະຄີກາ	เมืองงาม	แม่อาย	เชียงใหม่	70
	CR2	ยางผาเกียว	โป่งยา <mark>ง</mark> ผาเคียว	เมือง	เชียงราย	85
	CR9	นาโป่ง	แม่สลอ <mark>งน</mark> อก	แม่จัน	เชียงราย	45
	CR4	แม่จัน	ห้วยยาโน	แม่จัน	เชียงราย	93
	CR3	โป่งน้ำร้อน	ผาเสริฐ	เมือง	เชียงราย	80
เทนข	CR8	โปร่งพระบาท	โปร่งพระบาท	เมือง	เชียงราย	60
	CM14	โป่งเย็น	ห้วยมะหิน	พร้าว	เชียงใหม่	40
	CM9	บ้านโป่งโรงวัว	โป่งโรงวัว	เชียงดาว	เชียงใหม่	60
	CR1	โป่งนาคำ	โป่งนาคำ	เมือง	เชียงราย	65
	MH3	โป่งใหม้	โป่งใหม้	ปาย	แม่ฮ่องสอน	78
	MH7	เมืองแปง	เมืองแปง	ปาย	แม่ฮ่องสอน	95
	MH5	เหมืองแร่	เหมืองแร่	ปาย	แม่ฮ่องสอน	75
	MH2	โป่งสัก	ตาลเจ็คต้น	ปาย	แม่ฮ่องสอน	85
	MH4	โป่งปะ	ตาลเจ็คต้น	ปาย	แม่ฮ่องสอน	88

ตารางที่ ข.1 แหล่งน้ำพุร้อนในประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2561) (ต่อ)

ภาค	รหัส พื้นที่	แหล่งน้ำพุร้อน	หมู่บ้าน	ອຳເກອ	จังหวัด	T (°C)
	CM4	ป่าแป้	แม่แสะ	แม่แตง	เชียงใหม่	99
เหนือ	SK2	บ่อน้ำร้อน	สุเม่น หมู่ที่ 1	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	50
	SK1	โป่งลำปาง	โป่งลำปาง	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	52
	PT1	หนองหญ้าปล้อง	ใหม่พุน้ำร้อน	หนองหญ้า ปล้อง	เพชรบุรี	47
	UT1	บ้านสมอทอง	หมู่ที่ 2	ห้วยคต	อุทัยธานี	67
	PB1	บ้านน้ำร้อน	น้ำร้อน	เมือง	เพชรบูรณ์	42
กถาง	PB4	บ้านพุเตย	พูเตย	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	32
	LB1	เขาสมโภชน์	เขาส <mark>มโภ</mark> ชน์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	34
	PB3	บ้านพุขาม	พุขาม	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	46
	PB2	บ้านวังขาม	วังขาม	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	52
	CH1	บางพระ		ศรีราชา	ชลบุรี	-
ฝร.าทออย	PB2 บานวงขาม วงขาม ครเ Joon CH1 บางพระ - ครีร Joon CN1 โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน	<u>โป่งน้ำร้อน</u>	จันทบุรี	39		
	RB2	บ้านพุน้ำร้อน	สุเม่น หมู่ที่ 1 ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โป่งลำปาง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ง ใหม่พุน้ำร้อน หนองหญ้า ปล้อง เพชรบุรี หมู่ที่ 2 ห้วยกต อุทัยธานี น้ำร้อน เมือง เพชรบูรณ์ พูเตย วิเรียรบุรี เพชรบูรณ์ พุเตย วิเรียรบุรี เพชรบูรณ์ พุบาม วิเรียรบุรี เพชรบูรณ์ พุบาม วิเรียรบุรี เพชรบูรณ์ วังบาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พุบาม วิเรียรบุรี เพชรบูรณ์ มาสมโภชน์ ชัยบาดาล ลพบุรี มาสมโภชน์ หรืราชา ชลบุรี พุบาม วิเรียรบุรี เพชรบูรณ์ มอกสุม สวนผึง ราชบุรี มอกลึง สวนผึง ราชบุรี พุน้ำร้อน หมู่ 12 เมือง กาญจนบุรี พุยม่ง	50		
กลาง ตะวันออก - - - - - - - - - - - - - - - - -	RB1	บ้าน <mark>บ่อ</mark> คลึง	บ่อคถึง	สวนผึ้ง	ราชบุรี	56
	KC6	บ้านพุน้ำร้อน	พุน้ำร้อน หมู่ 12	เมือง	กาญจนบุรี	-
	KC4	บ้านเขาพัง	IN Fเขาพัง 28	ใทร โยค	กาญจนบุรี	40
	KC1	ท้องช้าง	ท้องช้าง	ไทร โยค	กาญจนบุรี	0
ตะวันตก	KC3	บ้านน้ำพุร้อน	กุยเหย่	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	40
	KC2	หินดาด	กุยมั่ง	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	40
	KC5	บ้านต้นลำใย	ต้นถำใย	หนองปรือ	กาญจนบุรี	42
	SP1	บ้านพุน้ำร้อน	พุน้ำร้อน หมู่ 5	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี	38
	TK5	ห้วยแม่กลอง	ห้วยแม่กลอง	อุ้มผาง	ตาก	-
	TK4	ห้วยแม่แล	เขาโมโกจู	อุ้มผาง	ตาก	-

ตารางที่ ข.1 แหล่งน้ำพุร้อนในประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2561) (ต่อ)

	ຮາມອ					т
ภาค	าทถ พื้นที่	แหล่งน้ำพุร้อน	หมู่บ้าน	ອຳເກອ	จังหวัด	1 (°C)
	TK3	ห้วยน้ำนัก	ห้วยนำนัก	พบพระ	ตาก	58
ตะวันตก	TK2	ห้วยโป่งร้อน	หม่องวา	แม่ระมาด	ตาก	40
	TK1	บ้านแม่กาษา	แม่กาษา	แม่สอด	ตาก	75
	YL1	ຕາເ ນາະແນເ ຮ າະ	บ่อน้ำร้อน	เบตง	ยะถา	80
	ST1	บ้านโตนปาหนัน	<mark>โต</mark> นปาหนัน	ควนกาหลง	สตูล	50
	TR2	บ้านควนสระ	ควนสระ	ปะเหลียน	ตรัง	41
	PL1	เขาชัยสน	เขาชัยสน	เขาชัยสน	พัทถุง	57
	PL3	บ้านนาทุ่งโพธิ์	นาท <mark>ุ่</mark> งโพธิ์	กงหรา	พัทลุง	50
	PL2	บ้านโล๊ะจังกระ	โล๊ะจ <mark>ังกร</mark> ะ	กงหรา	พัทถุง	46
	PL4	บ้านระหว่ <mark>างค</mark> วน	ระหว่างค <mark>วน</mark>	ควนขนุน	พัทถุง	41
	TR1	อุทยานบ่อน้ำ ร้อน	หาดเจ้าไหม	กันตัง	ตรัง	52
٩æ	NS1	อุทยานบ่อน้ำ ร้อน	น้ำร้อน หมู่ 3	บางขัน	นครศรี- ธรรมราช	55
161	KB1	บ้านห้วยยูงต _ุ ก	ห้วยยูงตก หมู่ 1	เหนือคลอง	กระบี่	45
	KB2	คลองบ่อน้ำร้อน	ิ ตลาดเหนือ กลอง อย่	เหนือคลอง	กระบี่	47
	KB3	บางผึ้ง	บางผึ้ง	คลองท่อม	กระบี่	45
	KB4	บ้านน้ำร้อน	น้ำร้อน หมู่ที่7	คลองท่อม	กระบี่	47
	KB5	น้ำตกร้อน สะพานยูง	บางคราม หมู่ 4	คลองท่อม	กระบี่	47
	PG3	บ้านบ่อดาน	บ่อดาน	ท้ายเหมือง	พังงา	45
	PG1	คลองปลายพู่	บางจับ	กะปง	พังงา	60
	PG2	รมณีย์	รมณีย์	กะปง	พังงา	63
	SR6	บ้านเขาน้อย	เขาน้อย หมู่ที่ 5	คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	53

ตารางที่ ข.1 แหล่งน้ำพุร้อนในประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2561) (ต่อ)

	1					
ภาค	รหัส พื้นที่	แหล่งน้ำพุร้อน	หมู่บ้าน	ອຳເກອ	จังหวัด	Т (°С)
	SR7	รัตนโกสัย	ท่าสะท้อน หมู่ 6	พุนพิน	สุราษฎร์ธานี	70
	SR8	บ้านเขาพลู	เขาพลู หมู่ 5	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	56
	SR3	วัดธารน้ำร้อน	วัดธารน้ำร้อน	ท่าฉาง	สุราษฎร์ธานี	51
	SR4	บ้านบ่อน้ำร้อน	บ่อน้ำร้อน	กาญจนคิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	41
	SR2	เขานางฮี	<mark>เขา</mark> น้ำร้อนใน	ไชยา	สุราษฎร์ธานี	40
	SR5	บ้ำนวังหิน	<mark>วัง</mark> หิน หมู่ที่ 5	นาสาร	สุราษฎร์ธานี	42
	CP1	ละแม	ควด	ລະແນ	ชุมพร	50
ର ହା	RN5	ราชกรูด	กองพันทหาร รา <mark>บที่</mark> 2	เมือง	ระนอง	46
161	SR1	บ้านน้ำพุร้อน	น้ำพุร้อน <mark>หมู่</mark> ที่ 2	ไชยา	สุราษฎร์ธานี	45
	RN4	คลองบา <mark>งริ้น</mark>	ทุ่งยอ	เมือง	ระนอง	50
	RN3	บ้านพรรั้ง	พรรั้ง	เมือง	ระนอง	45
	RN2	บ้านทุ่งยอ	ทุ่งยอ	เมือง	ระนอง	40
	RN1	<mark>วัคต</mark> โปทาราม	<mark>วัด</mark> ตโปทาราม	เมือง	ระนอง	65
	SR9	บ้านเขาตอก	สัตว์ป่าหนองทุ่ง ทอง	เคียนซา	สุราษฎร์ธานี	62
	RN6	ห้วยน้ำร้อน	ห <mark>น่วยพิทักษ์ป่า</mark> วังน้ำเย็น	กะเปอร์	ระนอง	75
		UD	IIIIIIII	-		

ตารางที่ ข.1 แหล่งน้ำพุร้อนในประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2561) (ต่อ)

ภาคผน<mark>วก</mark> ค

ผลการจำลองโรงไฟฟ้า ORC และ TLC



ผลการคำนวณสมรรถนะของโรงไฟฟ้า ORC และ TLC

จากผลการจำลองของโรงไฟฟ้า ORC และโรงไฟฟ้า LTC โดยใช้แหล่งความร้อนใต้พิภพ เป็นแหล่งพลังงานโดยมีเงื่อนไขการจำลองคังแสดงในตารางที่ ค.1 ซึ่งเป็นข้อมูลและสมมติฐานใน การจำลอง ทั้งอุณหภูมิแหล่งความร้อน อัตราการไหลของน้ำร้อน อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น และค่าอื่น ๆ เพื่อหางานสุทธิสูงสุดของสารทำงานแต่ละชนิดที่ผลิตได้

Parameters	Value					
Hot water inlet temperature (°C)	100, 110, 120					
Mass flow rate hot water (kg/s)	20.83					
Cooling water inlet (°C)	15					
Cooling water outlet (°C)	25					
Isentropic efficiency pump	0.65					
Isentropic efficiency expander	0.85					
Pinch point temperature difference (°C)	10					
State of working fluid inlet pump	Sat. liquid					
State of working fluid inlet expander	Sat. vapor /Sat. liquid*					
Heat loss to environment	neglect					
Pressure drop in system	neglect					
หมายเหตุ : * ใช้กับ TLC 18 เลี้ยากอโนโลยีสีรี						

ตารางที่ ค.1 ค่าตัวแปรสำหรับใช้ในการจำลองของโรงไฟฟ้า ORC และ TLC

จากข้อมูลที่แสดงในตาราง ค.1 ที่ใช้จำลองในโรงไฟฟ้า ORC และ TLC ผลลัพธ์ที่ได้แสดง ในตารางที่ ค.2 – ค.7 เป็นผลจำลองที่ผลิตงานสุทธิได้สูงสุด จากการจำลองการคำนวณด้วย โปรแกรม MATLAB โดยใช้ระเบียบวิธี golden section search method ที่สามารถหาค่าความดัน ของการระเหย ความดันของการกลั่นตัว และอัตราการไหลของสารทำงานที่เหมาะที่สุดสำหรับค่า อุณหภูมิแหล่งความร้อนและแหล่งทิ้งความร้อน ซึ่งโปรแกรมได้คำนวณและค้นหาสภาวะการ ทำงานของโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แบบที่ให้กำลังงานสุทธิสูงที่สุด

$Ths = 100^{\circ}C$	R1234yf	R22	Propane	R134a	R227ea	R1234ze	R152a	RC318
T _{critical} (°C)	94.7	96.145	96.74	101 <mark>.0</mark> 6	101.75	109.36	113.26	115.23
P _{critical} (bar)	33.822	49.9	42.512	40. <mark>593</mark>	29.25	36.349	45.168	27.775
m _{wf} (kg/s)	21	17	9	17	27	17.6	11	28
V _{wf} (l/s)	19.91	14.78	18.90	14.56	20.04	15.57	12.59	19.16
P _{cond} (kPa)	890.52	1354.79	1217.88	886.98	598.52	661.79	793.85	412.68
P _{evap} (kPa)	1847.92	2654.80	2341.85	1851.95	1296.36	1396.35	1564.00	907.35
Q _{in} (W)	3124629.3	2930220.8	2995392.8	3015065.0	3281860.5	3054029.5	3046097.6	3302032.2
Q _{out} (W)	2931216.6	2749545.6	2810720.7	2828475.9	3081603.3	2863121.30	2863366.3	3101979.7
W _{pump} (W)	29247.86	29496.26	32598.47	21575.17	<mark>21</mark> 478.74	17572.86	14904.89	14569.01
W _{turb} (W)	222660.58	210171.53	217270.64	208164.21	221735.97	208481.02	197636.19	214621.53
W _{net} (W)	193412.71	180675.27	184672.17	186589.04	200257.23	190908.17	182731.30	200052.53
V ₃ (l/s)	181.45	136.36	160.38	173.52	243.22	226.98	217.85	335.82
V ₄ (l/s)	426.62	276.15	333.22	387.53	594.15	512.96	436.52	806.80
VFR	2.35	2.03	2.08	2.23	2.44	2.26	2.00	2.40
η_{th}	0.0619	0.0617	0.0617	0.0619	0.0610	0.0625	0.0600	0.0606
$\eta_{E,p}$	0.21	0.20	0.20	0.20	0.2179	0.21	0.20	0.22
$\eta_{E,overall}$	0.624	0.638	0.633	0.632	0.610	0.631	0.624	0.607
T _{hf,out} (K)	337.39	339.62	338.87	338.65	335.59	338.20	338.29	335.35
T _{cf,out} (K)	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15
m _{cf} (kg/s)	70.07	65.72	67.19	67.61	73.66	68.44	68.45	74.15
UA _{cond} (W/K)	205592.11	190583.82	194824.68	196054.79	218702.01	201974.75	198475.01	220011.65
UA _{evap} (W/K)	166199.11	150259.27	157087.95	154747.02	172675.31	156726.12	151235.59	170270.58

ตารางที่ ค.2 ผลการจำลองโรงไฟฟ้า ORC ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C

123

$Ths = 100^{\circ}C$	R236fa	Isobutane	R236ea	Butane R245fa		R245ca	Isopentane
T _{critical} (°C)	124.92	134.66	139.29	151.98	154.01	174.42	187.2
P _{critical} (bar)	32	36.29	34.2	37.96	36.51	39.407	33.78
m _{wf} (kg/s)	19	8.5	18	8	14	13	7.4
V _{wf} (l/s)	14.319	15.79	12.89	14.25	10.67	9.54	12.23
P _{cond} (kPa)	368.19	459.74	282.46	3 <mark>2</mark> 4.58	208.83	142.88	126.48
Pevap (kPa)	850.38	928.12	648.13	6 <mark>52.7</mark> 2	513.78	360.98	302.12
Q _{in} (W)	2997439.72	3001216.20	3057140.34	3098 <mark>719</mark> .36	2870314.13	2884747.72	2835878.21
Q _{out} (W)	2803776.65	2812846.58	28650 <mark>08.0</mark> 7	2911942 <mark>.86</mark>	2681611.02	2695616.85	2647191.07
W _{pump} (W)	10614.73	11369.03	7251.88	7189.89	5004.64	3199.42	3246.57
W _{turb} (W)	204277.80	199738.65	19 <mark>93</mark> 84.15	193966.39	193707.75	192330.30	191990.25
W _{net} (W)	193663.07	188369.62	192132.27	186776.50	188703.11	189130.88	188687.13
V ₃ (l/s)	327.17	354.10	428.16	497.99	491.28	679.34	861.20
V ₄ (l/s)	800.66	740.58	1016.11	1014.20	1218.67	1707.09	2050.81
VFR	2.45	2.09	2.37	2.04	2.48	2.51	2.38
η_{th}	0.0646	0.0628	0.0628	0.0603	0.0657	0.0656	0.0665
$\eta_{E,p}$	0.21	0.20	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21
$\eta_{E,overall}$	0.643	0.636	0.632	0.621	0.656	0.654	0.661
T _{hf,out} (K)	338.85	338.80	338.16	337.69	340.31	340.14	340.70
T _{cf,out} (K)	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15
m _{cf} (kg/s)	67.02	67.24	68.48	69.61	64.10	64.44	63.28
UA _{cond} (W/K)	198744.06	198009.30	202666.86	205288.96	188833.99	190458.95	186686.75
UA _{evap} (W/K)	153206.13	150262.09	152901.05	151473.49	144009.01	143943.24	142124.51

ตารางที่ ค.2 ผลการจำลอง โรงไฟฟ้า ORC ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C (ต่อ)

$Ths = 110^{\circ}C$	R1234yf	R22	Propane	R134a	R227ea	R1234ze	R152a	RC318
T _{critical} (°C)	94.7	96.145	96.74	101. <mark>06</mark>	101.75	109.36	113.26	115.23
P _{critical} (bar)	33.822	49.9	42.512	40.593	29.25	36.349	45.168	27.775
m _{wf} (kg/s)	27	25	12	21	32	22	13	34
V _{wf} (l/s)	25.60	21.74	25.60	17.99	23.74	19.46	14.89	23.26
P _{cond} (kPa)	890.52	1354.79	1217.88	8 <mark>8</mark> 6.98	595.29	661.79	793.85	410.22
P _{evap} (kPa)	2084.06	2451.52	2466.02	2141.84	1561.26	1564.81	1811.67	1041.28
Q _{in} (W)	4039835.7	4324656.7	3997278.8	<mark>37</mark> 39194.6	3997850.6	3856171.4	3616534.7	4125370.2
Q _{out} (W)	3758760.7	4085020.9	3735376.4	3471182.7	3707648.5	3584621.8	3359146.6	3839137.7
W _{pump} (W)	46849.30	36607.10	48252.01	34638.60	35192.01	26995.73	23270.64	22549.35
W _{turb} (W)	327924.26	276242.81	310154.39	302650.54	3253 <mark>94</mark> .10	298545.31	280658.53	308781.83
W _{net} (W)	281074.98	239635.72	26190 <mark>2.3</mark> 7	268011.93	290202.09	271549.59	257387.90	286232.48
V ₃ (l/s)	198.74	221.36	200.05	179.01	229.52	248.67	217.80	349.97
V ₄ (l/s)	547.24	410.05	442.92	475.70	714.94	642.12	512.21	996.09
VFR	2.75	1.85	2.21	2.66	3.11	2.58	2.35	2.85
η_{th}	0.070	0.055	0.066	0.072	0.073	0.070	0.071	0.069
$\eta_{E,p}$	0.249	0.212	0.232	0.237	0.2571	0.241	0.228	0.254
$\eta_{E,overall}$	0.5943	0.5270	0.5825	0.6182	0.6071	0.6073	0.6240	0.5892
T _{hf,out} (K)	336.99	333.72	337.47	340.43	337.47	339.09	341.84	336.01
T _{cf,out} (K)	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15
m _{cf} (kg/s)	89.85	97.65	89.29	82.97	88.63	85.69	80.30	91.77
UAcond(W/K)	263787.27	283153.97	263787.27	240603.78	264242.31	252692.32	232840.17	272337.26
UA _{evap} (W/K)	210517.08	196225.90	210517.08	185733.23	207529.70	188032.24	170006.00	204960.52

ตารางที่ ค.3 ผลการจำลองโรงไฟฟ้า ORC ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 110°C

$Ths = 110^{\circ}C$	R236fa	Isobutane	R236ea	Butane	R245fa	R245ca	Isopentane
T _{critical} (°C)	124.92	134.66	139.29	151.98	154.01	174.42	187.2
P _{critical} (bar)	32	36.29	34.2	37.96	36.51	39.407	33.78
m _{wf} (kg/s)	24	10	20	9	18	15	9
V _{wf} (l/s)	18.0879364	18.57070412	14.32559421	16.02539853	13.71610405	11.00192916	14.86660106
P _{cond} (kPa)	368.19	458.48	281.55	323.64	208.11	142.37	126.06
P _{evap} (kPa)	944.80	1066.67	806.77	775.35	558.64	435.70	340.92
Q _{in} (W)	3840383.18	3605463.79	3506029.92	3573872.65	3729940.54	3408950.09	3514797.81
Q _{out} (W)	3565800.51	3339865.69	3235390.63	3310782.47	3463531.29	3144147.16	3251289.06
W _{pump} (W)	16031.36	17359.62	11568.37	11130.60	7394.36	4963.75	4913.10
W _{turb} (W)	290614.02	282957.72	2822 <mark>0</mark> 7.67	274220.79	273803.62	269766.69	268421.85
W _{net} (W)	274582.67	265598.10	270639.29	263090.19	266409.26	264802.94	263508.75
V ₃ (l/s)	368.94	359.85	379.34	471.08	581.00	652.31	932.25
V4 (l/s)	1016.54	879.90	1145.75	1153.91	1577.68	1993.19	2519.60
VFR	2.76	2.45	3.02	2.45	2.72	3.06	2.70
η_{th}	0.07150	0.07367	0.07719	0.07361	0.07142	0.07768	0.07497
$\eta_{E,p}$	0.243	0.235	0.240	0.233	0.236	0.234	0.233
$\eta_{E,overall}$	0.6118	0.6326	0.6495	0.6343	0.6180	0.6568	0.6421
T _{hf,out} (K)	339.27	341.97	343.11	342.33 3 8	340.54	344.22	343.01
T _{cf,out} (K)	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15
m _{cf} (kg/s)	85.24	79.84	77.34	79.14	82.79	75.16	77.72
UA _{cond} (W/K)	251636.21	235516.62	227941.60	233625.29	245103.91	222101.31	229285.70
UA _{evap} (W/K)	184869.10	170725.49	169852.54	166095.69	172908.33	160886.92	162367.73

ตารางที่ ค.3 ผลการจำลอง โรงไฟฟ้า ORC ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 110°C (ต่อ)

$Ths = 120^{\circ}C$	R1234yf	R22	Propane	R134a	R227ea	R1234ze	R152a	RC318
T _{critical} (°C)	94.7	96.145	96.74	101. <mark>06</mark>	101.75	109.36	113.26	115.23
P _{critical} (bar)	33.822	49.9	42.512	40.5 <mark>93</mark>	29.25	36.349	45.168	27.775
m _{wf} (kg/s)	34	31	16	26	39	26	15	40
V _{wf} (l/s)	32.25	26.95	33.61	22.27	28.92	23.00	17.18	27.35
P _{cond} (kPa)	892.86	1354.79	1217.88	8 <mark>8</mark> 6.98	593.77	661.79	793.85	408.24
P _{evap} (kPa)	2428.85	2517.93	2400.69	2455.96	1857.08	1825.45	2157.88	1220.83
Q _{in} (W)	5078399.5	5357019.8	5327839.1	4627063.6	4966176.4	4608500.3	4182701.9	5004220.3
Q _{out} (W)	4683315.1	5048749	4989351.9	4257123	4559514.9	4238302.4	3833659.7	4610790.2
W _{pump} (W)	75879.81	48135.73	60978.22	53588.75	56035.91	41093.45	35964.48	34131.59
W _{turb} (W)	470964.14	356406.50	399465.33	423529.34	4626 <mark>9</mark> 7.39	411291.40	385006.75	427561.67
W _{net} (W)	395084.34	308270.78	338487.11	369940.59	406661.48	370197.95	349042.27	393430.07
V ₃ (l/s)	199.94	265.63	276.19	184.94	221.96	244.00	204.09	342.78
V ₄ (l/s)	681.21	506.88	591.55	583.62	878.71	759.17	584.75	1191.36
VFR	3.41	1.91	2.14	3.16	3.96	3.11	2.87	3.48
η_{th}	0.0778	0.0575	0.0635	0.0800	0.0819	0.0803	0.0834	0.0786
$\eta_{E,p}$	0.2915	0.2275	0.2498	0.2728	0.3000	0.27	0.26	0.29
$\eta_{E,overall}$	0.5744	0.4869	0.5113	0.5995	0.5932	0.6015	0.6312	0.5800
T _{hf,out} (K)	335.20	332.00	332.34	340.38	336.49	340.59	345.47	336.05
T _{cf,out} (K)	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15
m _{cf} (kg/s)	111.95	120.68	119.26	101.76	108.99	101.31	91.64	110.22
UA _{cond} (W/K)	326828.27	349952.70	345835.57	295080.95	325119.98	298714.91	265731.16	325480.78
UA _{evap} (W/K)	275546.60	230838.23	248705.33	227397.32	264043.83	219474.18	192326.55	247418.11

ตารางที่ ค.4 ผลการจำลองโรงไฟฟ้า ORC ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 120°C
Ths = $120^{\circ}C$	R236fa	Isobutane	R236ea	Butane	R245fa	R245ca	Isopentane
T _{critical} (°C)	124.92	134.66	139.29	151.98	154.01	174.42	187.2
P _{critical} (bar)	32	36.29	34.2	37.96	36.51	39.407	33.78
m _{wf} (kg/s)	27	12	26	10	19	19	11
$V_{\rm wf}$ (l/s)	20.34	22.28	18.62	17.80	14.48	13.94	18.17
P _{cond} (kPa)	365.90	457.23	280.64	3 <mark>2</mark> 2.70	207.40	142.37	125.65
P _{evap} (kPa)	1151.63	1194.92	841.55	92 <mark>8.5</mark> 4	725.17	465.15	372.71
Q _{in} (W)	4438349.43	4399814.45	4587902.17	4074 <mark>877.</mark> 40	4064206.09	4353284.47	4357312.71
Q _{out} (W)	4065401.05	4038405.82	422092 <mark>4.7</mark> 9	3721193 <mark>.26</mark>	3706831.00	3997601.21	4004029.77
W _{pump} (W)	24555.15	25255.97	1605 <mark>6.31</mark>	16580.48	11524.69	6918.69	6903.50
W _{turb} (W)	397503.52	386664.61	383 <mark>0</mark> 33.69	370264.63	368899.78	362601.95	360186.45
W _{net} (W)	372948.38	361408.63	366977.37	353684.14	357375.09	355683.25	353282.94
V ₃ (l/s)	333.32	382.23	471.76	435.03	471.00	774.80	1045.12
V4 (l/s)	1161.45	1064.93	1497.63	1297.58	1689.88	2532.31	3105.66
VFR	3.48	2.79	3.17	2.98	3.59	3.27	2.97
η_{th}	0.0840	0.0821	0.0800	0.0868	0.0879	0.0817	0.0811
$\eta_{E,p}$	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26
$\eta_{E,overall}$	0.6210	0.6167	0.6013	0.6465	0.6504	0.6175	0.6153
T _{hf,out} (K)	342.54	342.98	340.83	346.71	346.83	343.52	343.47
T _{cf,out} (K)	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15
m _{cf} (kg/s)	97.18	96.53	100.90	88.95	88.61	95.56	95.71
UAcond(W/K)	288507.77	285452.61	298795.52	262441.34	261766.33	281513.82	282807.72
UA _{evap} (W/K)	207958.20	200704.84	207242.83	183690.13	184657.13	190626.36	188345.96

ตารางที่ ค.4 ผลการจำลอง โรงไฟฟ้า ORC ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 120°C (ต่อ)

$Ths = 100^{\circ}C$	R1234yf	R22	Propane	R134a	R227ea	R1234ze	R152a	RC318
T _{critical} (°C)	94.7	96.145	96.74	101. <mark>06</mark>	101.75	109.36	113.26	115.23
P _{critical} (bar)	33.822	49.9	42.512	40 <mark>.59</mark> 3	29.25	36.349	45.168	27.775
m _{wf} (kg/s)	67	133	47	70	66	57	49	72
V _{wf} (l/s)	63.57	115.65	98.72	59 .96	49.11	50.47	56.11	49.42
P _{cond} (kPa)	895.21	1354.79	1217.88	886.98	610.79	667.41	793.85	425.15
P _{evap} (kPa)	2485.92	2506.90	2506.52	2498.61	2161.19	2345.49	2496.77	1604.09
Q _{in} (W)	4644036.8	4685771.6	4661183.6	4 <mark>6</mark> 66969.5	4557392.4	4567436.3	4662828.4	4634895.8
Q _{out} (W)	4428962.0	4602508.6	4530686.7	4462246.8	<mark>429</mark> 1334.5	4306553.1	4427445.2	4354001.4
W _{pump} (W)	154889.22	204563.48	195101.55	148186.74	116675.79	129915.34	146595.91	89416.44
W _{turb} (W)	369963.99	287826.54	325598.36	352909.41	3827 <mark>33</mark> .64	390798.46	381979.05	370310.85
W _{net} (W)	215074.77	83263.06	130496.81	204722.66	266057.85	260883.12	235383.15	280894.41
V ₃ (l/s)	82.25	130.14	115.24	73.97	65.23	64.34	68.83	61.72
V ₄ (l/s)	676.13	553.15	605.37	648.35	850.32	794.26	711.59	1170.51
VFR	8.22	4.25	5.25	8.77	13.03	12.35	10.34	18.97
η_{th}	0.0463	0.0178	0.0280	0.0439	0.0584	0.0571	0.0505	0.0606
$\eta_{E,p}$	0.2343	0.0907	0.1422	0.2230	0.2898	0.2842	0.2564	0.3060
$\eta_{E,overall}$	0.4717	0.3268	0.3796	0.4586	0.5342	0.5277	0.4918	0.5430
T _{hf,out} (K)	319.95	319.47	319.75	319.69	320.95	320.83	319.74	320.06
T _{cf,out} (K)	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15
m _{cf} (kg/s)	105.87	110.02	108.30	106.66	102.58	102.94	105.83	104.08
UA _{cond} (W/K)	306991.65	319023.72	314043.87	309300.07	297453.05	298508.11	306889.57	301795.86
UA _{evap} (W/K)	345961.54	225545.93	257055.75	322975.75	428891.84	432103.36	384256.72	444626.63

ตารางที่ ค.5 ผลการจำลอง โรงไฟฟ้า TLC ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C

Ths = 100° C	R236fa	Isobutane	R236ea	Butane	R245fa	R245ca	Isopentane	Water
T _{critical} (°C)	124.92	134.66	139.29	151.9 <mark>8</mark>	154.01	174.42	187.2	373.95
P _{critical} (bar)	32	36.29	34.2	37.96	36.51	39.407	33.78	220.64
m _{wf} (kg/s)	65	32	66	33	62	60	35	21
V _{wf} (l/s)	49.07	59.50	47.35	58.82	47.30	44.06	57.88	21.13
P _{cond} (kPa)	375.11	464.77	288.00	328.36	211.72	145.46	128.99	5.63
Pevap (kPa)	1515.73	1598.06	1225.65	1209.37	979.87	725.86	567.71	69.09
Q _{in} (W)	4630864.8	4589607.5	4703273.4	<mark>467</mark> 7804.8	4703894.4	4710710.5	4684789.6	4800122.7
Q _{out} (W)	4347977.0	4315472.4	4411307.0	4391832.0	4406186.9	4404832.2	4379969.4	4476991.9
W _{pump} (W)	85950.03	103553.27	68233.02	79642.85	5 <mark>5851</mark> .11	39322.91	39052.00	2062.64
W _{turb} (W)	368837.92	377688.42	360199.35	365615.67	35355 <mark>8.</mark> 61	345201.21	343872.18	325193.38
W _{net} (W)	282887.88	274135.15	291966.34	285972.83	297707.50	305878.30	304820.18	323130.74
V ₃ (l/s)	59.69	70.52	55.76	67.75	54.50	49.74	64.54	21.75
V ₄ (l/s)	1263.58	1167.88	1587.55	1559.80	2018.61	2796.11	3421.02	46692.11
VFR	21.17	16.56	28.47	23.02	37.04	56.22	53.01	2146.88
η_{th}	0.0611	0.0597	0.0621	0.0611	0.0633	0.0649	0.0651	0.0673
$\eta_{E,p}$	0.3082	0.2986	0.3181	0.3115	0.3243	0.3332	0.3321	0.3521
$\eta_{E,overall}$	0.5455	0.5399	0.5488	0.5446	0.5549	0.5630	0.5642	0.5738
T _{hf,out} (K)	320.10	320.58	319.27	319.56	319.26	319.19	319.48	318.16
T _{cf,out} (K)	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15
m _{cf} (kg/s)	103.93	103.16	105.45	104.98	105.32	105.29	104.70	107.02
UA _{cond} (W/K)	301381.70	299128.78	305770.79	304418.76	305414.09	305321.52	303604.46	310349.31
UA _{evap} (W/K)	446415.44	440067.74	456426.13	450744.52	457578.08	462039.85	455052.80	471935.27

ตารางที่ ค.5 ผลการจำลองโรงไฟฟ้า TLC ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C (ต่อ)

$Ths = 110^{\circ}C$	R1234yf	R22	Propane	R134a	R227ea	R1234ze	R152a	RC318
T _{critical} (°C)	94.7	96.145	96.74	101. <mark>06</mark>	101.75	109.36	113.26	115.23
P _{critical} (bar)	33.822	49.9	42.512	40.593	29.25	36.349	45.168	27.775
m _{wf} (kg/s)	79	158	56	83	67	65	58	71
V _{wf} (l/s)	74.96	137.38	117.62	71.09	49.85	57.56	66.41	48.74
P _{cond} (kPa)	895.21	1354.79	1217.88	886.98	610.79	667.41	793.85	425.15
P _{evap} (kPa)	2502.10	2506.73	2503.26	2503.32	2502.53	2483.78	2505.92	1932.73
Q _{in} (W)	5522515.3	5565838.5	5541575.7	5 <mark>5</mark> 46626.4	5430357.2	5532829.8	5542137.0	5449667.5
Q _{out} (W)	5264393.1	5466959.9	5386906.9	5302699.3	5061274.4	5197574.4	5261168.4	5061321.8
W _{pump} (W)	184480.69	242979.28	231875.64	176219.28	144400.30	160319.47	174451.62	112678.48
W _{turb} (W)	442602.87	341857.90	386544.44	420146.35	5134 <mark>83</mark> .04	495574.85	455420.16	501024.23
W _{net} (W)	258122.18	98878.62	154668.80	243927.07	369082.74	335255.38	280968.54	388345.76
V ₃ (l/s)	97.30	154.60	137.25	87.77	72.66	75.06	81.57	65.15
V ₄ (l/s)	803.06	657.06	720.03	770.31	994.82	955.24	845.33	1351.95
VFR	8.25	4.25	5.25	8.78	13.69	12.73	10.36	20.75
η_{th}	0.0467	0.0178	0.0279	0.0440	0.0680	0.0606	0.0507	0.0713
$\eta_{E,p}$	0.2291	0.0878	0.1373	0.2165	0.3276	0.2976	0.2494	0.3447
$\eta_{E,overall}$	0.4354	0.2933	0.3437	0.4212	0.5390	0.5019	0.4539	0.5544
T _{hf,out} (K)	319.97	319.47	319.75	319.69	321.03	319.85	319.74	320.81
T _{cf,out} (K)	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15
m _{cf} (kg/s)	125.84	130.68	128.77	126.75	120.98	124.24	125.76	120.98
UA _{cond} (W/K)	364899.21	378943.32	373392.64	367554.70	350821.29	360269.12	364679.32	350823.49
UA _{evap} (W/K)	323145.42	231544.46	256816.59	305907.94	493390.76	427724.49	345695.65	512295.85

ตารางที่ ค.6 ผลการจำลอง โรงไฟฟ้า TLC ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 110°C

$Ths = 110^{\circ}C$	R236fa	Isobutane	R236ea	Butane	R245fa	R245ca	Isopentane	Water
T _{critical} (°C)	124.92	134.66	139.29	151.98	154.01	174.42	187.2	373.95
P _{critical} (bar)	32	36.29	34.2	37.96	36.51	39.407	33.78	220.64
m _{wf} (kg/s)	65	32	65	32	62	60	35	21
V _{wf} (l/s)	49.07	59.50	46.64	57.04	47.30	44.06	57.88	21.13
P _{cond} (kPa)	375.11	464.77	288.00	328.36	211.72	145.46	128.99	5.63
P _{evap} (kPa)	1834.16	1893.87	1515.29	1478.00	1211.55	911.02	698.79	99.77
Q _{in} (W)	5481332.7	5439126.0	5527102.7	5462230.1	5567168.5	5577984.4	5553732.1	5679681.1
Q _{out} (W)	5090611.4	5058634.8	5124598.7	5066977.2	<mark>515</mark> 7788.4	5157328.6	5134482.2	5235860.4
W _{pump} (W)	109891.41	130522.05	87926.86	100743.57	72680.27	51860.38	50713.59	3059.89
W _{turb} (W)	500612.67	511013.23	490430.86	495996.45	4820 <mark>60</mark> .33	472516.18	469963.49	446880.59
W _{net} (W)	390721.26	380491.19	402504.00	395252.87	409380.06	420655.79	419249.89	443820.70
V ₃ (l/s)	62.86	73.49	57.27	68.08	56.30	51.08	66.04	21.91
V ₄ (l/s)	1471.02	1358.75	1835.88	1788.76	2354.88	3266.22	4000.37	54603.03
VFR	23.40	18.49	32.06	26.28	41.83	63.94	60.58	2492.70
η_{th}	0.0713	0.0700	0.0728	0.0724	0.0735	0.0754	0.0755	0.0781
$\eta_{E,p}$	0.3468	0.3377	0.3573	0.3508	0.3634	0.3734	0.3721	0.3940
$\eta_{E,overall}$	0.5541	0.5483	0.5610	0.5595	0.5641	0.5732	0.5737	0.5863
T _{hf,out} (K)	320.44	320.93	319.92	320.66	319.46	319.33	319.61	318.16
T _{cf,out} (K)	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15
m _{cf} (kg/s)	121.69	120.92	122.50	121.12	123.29	123.28	122.73	125.16
UA _{cond} (W/K)	352857.70	350637.71	355212.77	351213.86	357511.22	357471.44	355904.71	362954.79
UA _{evap} (W/K)	518626.54	511815.54	529962.06	519955.92	533060.66	542896.46	532847.17	557125.74

ตารางที่ ค.6 ผลการจำลองโรงไฟฟ้า TLC ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 110°C (ต่อ)

Ths = $120^{\circ}C$	R1234yf	R22	Propane	R134a	R227ea	R1234ze	R152a	RC318
T _{critical} (°C)	94.7	96.145	96.74	101. <mark>06</mark>	101.75	109.36	113.26	115.23
P _{critical} (bar)	33.822	49.9	42.512	40.593	29.25	36.349	45.168	27.775
m _{wf} (kg/s)	92	184	65	96	79	75	68	71
V _{wf} (l/s)	87.29	159.99	136.52	82.23	58.78	66.41	77.86	48.74
P _{cond} (kPa)	895.21	1354.79	1217.88	886.98	610.79	667.41	793.85	425.15
Pevap (kPa)	2494.68	2500.16	2501.58	2507.73	2503.13	2495.31	2481.90	2263.43
Q _{in} (W)	6406351.8	6449591.4	6424884.2	<mark>64</mark> 29384.2	6404668.1	6415024.2	6427190.6	6298458.6
Q _{out} (W)	6108175.0	6336022.9	6245846.9	6145965.9	<mark>596</mark> 9257.0	6024483.2	6105005.6	5787978.3
W _{pump} (W)	213850.74	281351.78	268790.15	204374.77	1 <mark>703</mark> 16.59	186154.43	201666.65	137302.97
W _{turb} (W)	512027.58	394920.22	447827.45	487793.04	605727.71	576695.41	523851.65	647783.25
W _{net} (W)	298176.84	113568.44	179037.30	283418.27	435411.12	390540.98	322185.00	510480.28
V ₃ (l/s)	113.14	179.92	159.28	101.57	85.69	86.77	95.35	71.01
V ₄ (l/s)	932.10	762.28	834.98	892.64	1173.27	1106.91	981.71	1539.05
VFR	8.24	4.24	5.24	8.79	13.69	12.76	10.30	21.67
η_{th}	0.0465	0.0176	0.0279	0.0441	0.0680	0.0609	0.0501	0.0810
$\eta_{E,p}$	0.2204	0.0839	0.1323	0.2095	0.3218	0.2887	0.2381	0.3773
η _{E,overall}	0.4027	0.2660	0.3151	0.3906	0.5026	0.4693	0.4189	0.5637
T _{hf,out} (K)	319.96	319.46	319.75	319.70	319.98	319.86	319.72	321.20
T _{cf,out} (K)	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15
m _{cf} (kg/s)	146.01	151.46	149.30	146.91	142.69	144.01	145.93	138.35
UA _{cond} (W/K)	423385.59	439178.79	432929.93	426005.42	413755.59	417588.27	423170.13	401191.40
UA _{evap} (W/K)	310574.38	237337.70	259065.37	298853.05	440301.76	384363.64	324853.92	576484.00

ตารางที่ ค.7 ผลการจำลอง โรงไฟฟ้า TLC ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 120°C

133

Ths = $120^{\circ}C$	R236fa	Isobutane	R236ea	Butane	R245fa	R245ca	Isopentane	Water
T _{critical} (°C)	124.92	134.66	139.29	151. <mark>98</mark>	154.01	174.42	187.2	373.95
P _{critical} (bar)	32	36.29	34.2	37.96	36.51	39.407	33.78	220.64
m _{wf} (kg/s)	64	32	65	32	61	60	35	21
V _{wf} (l/s)	48.31	59.50	46.64	57.04	46.53	44.06	57.88	21.13
P _{cond} (kPa)	375.11	464.77	288.00	328.36	211.72	145.46	128.99	5.63
Pevap (kPa)	2201.51	2211.80	1825.50	1753.11	1494.29	1125.45	847.49	141.02
Q _{in} (W)	6287341.7	6289305.9	6385019.2	<mark>63</mark> 19471.5	6389160.4	6446316.1	6424210.6	6562277.9
Q _{out} (W)	5774330.3	5788138.3	5857397.0	5799869.1	<mark>585</mark> 2449.6	5895553.7	5875415.5	5980885.7
W _{pump} (W)	135366.38	159481.92	110111.51	124809.78	91704.48	66375.30	63939.05	4400.45
W _{turb} (W)	648377.75	660649.55	637733.66	644412.17	628415.25	617137.70	612734.18	585792.66
W _{net} (W)	513011.37	501167.63	527622.15	519602.40	536710.78	550762.40	548795.13	581392.21
V ₃ (l/s)	66.13	77.03	59.96	70.58	57.55	52.58	67.66	22.07
V ₄ (l/s)	1661.25	1546.11	2091.73	2039.23	2664.90	3727.45	4569.29	62369.65
VFR	25.12	20.07	34.89	28.89	46.30	70.89	67.53	2825.41
η_{th}	0.0816	0.0797	0.0826	0.0822	0.0840	0.0854	0.0854	0.0886
$\eta_{E,p}$	0.3791	0.3704	0.3900	0.3840	0.3967	0.4071	0.4056	0.4298
$\eta_{E,overall}$	0.5662	0.5575	0.5708	0.5690	0.5771	0.5839	0.5838	0.5993
T _{hf,out} (K)	321.33	321.31	320.21	320.96	320.16	319.50	319.76	318.17
T _{cf,out} (K)	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15
m _{cf} (kg/s)	138.03	138.36	140.01	138.64	139.90	140.93	140.44	142.97
UA _{cond} (W/K)	400249.94	401204.63	406006.86	402013.73	405661.54	408640.25	407263.66	414600.65
UA _{evap} (W/K)	581714.55	577177.07	600408.89	590717.50	604519.05	620148.70	605691.32	642635.41

ตารางที่ ค.7 ผลการจำลองโรงไฟฟ้า TLC ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 120°C (ต่อ)

ภาคผ<mark>นวก</mark> ง

ผลการวิเครา<mark>ะห์เ</mark>ศรษฐศาสตร์โรงไฟฟ้า ORC และ TLC



ผลกำนวณรากาอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าและด้นทุนการผลิตไฟฟ้า

ในภาคผนวก ง. ที่แสดงผลการการคำนวณค้นทุนการผลิตไฟฟ้า (levelized cost of electricity, LCOE) ของโรงไฟฟ้า ORC และ TLC รวมถึง แสดงผลการคำนวณราคาของอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า ทั้ง 2 ประเภท ซึ่งการคำนวณในแต่ละอุปกรณ์ได้จากการสำรวจราคาของอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าที่ ได้ทำการออกแบบและนำมาหาความสัมพันธ์ของขนาดและอุปกรณ์ ซึ่งแสดงไว้ใน ภาคผนวก ก. ได้ผลดังแสดงในตาราง ง.1 – ง.6

Equipment cost (USD)	R1234yf	R22	Propane	R134a	R227ea	R1234ze	R152a	RC318
Condenser	71038.67	71016.77	68726.69	<mark>69</mark> 068.63	73896.77	69734.58	69739.29	74281.77
Evaporator	68298.92	68021.29	65839.55	66214.67	71275.69	66956.86	66805.86	71656.42
Generator	5756.09	5463.73	5647.65	5464.45	57 <mark>3</mark> 7.48	5470.82	5252.64	5594.36
Working fluid pump	6275.48	5334.49	6053.06	5093.58	6304.59	5316.69	4659.21	6110.53
Storage tank	563.77	502.42	549.48	486.32	565.64	501.24	456.81	553.19
Expander	95899.89	67104.72	75593.40	87400.95	132326.07	114673.26	98053.09	178559.50
Working fluid	945.00	640.80	270.00	994.50	3024.00	4576.00	386.10	2520.00
Hot water pump	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98
Cooling water pump	3942.55	3941.20	3799.91	3820.93	4120.58	3861.94	3862.23	4144.70
Pipe system	25404.14	22365.06	22847.57	23981.55	29649.28	26878.14	25109.51	34316.64
Electrical and control	25404.14	22365.06	22847.57	23981.55	29649.28	26878.14	25109.51	34316.64
Total	305794.62	269021.51	274440.85	288773.10	358815.36	327113.64	301700.23	414319.73
LCOE (USD/kWh)	0.0401	0.0396	0.0392	0.0403	0.0446	0.0434	0.0426	0.0503
LCOE (Baht/kWh)*	1.28	1.24	1.23	1.27	1.40	1.36	1.34	1.58

ตารางที่ ง.1 ผลการคำนวณราคาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า ORC ที่ใช้แหล่งความร้อน<mark>อุ</mark>ณหภูม<mark>ิ</mark> 100°C

Equipment cost (USD)	R236fa	Isobutane	R236ea	Butane	R245fa	R245ca	Isopentane
Condenser	68592.83	68767.65	69770.80	70670.20	66226.51	66498.92	65555.81
Evaporator	65878.60	65950.62	67016.06	67806.79	63447.93	63724.50	62787.45
Generator	5386.26	5294.94	5287.81	5178.82	5173.61	5145.90	5139.06
Working fluid pump	5040.25	5364.90	4725.72	5024.39	4233.94	3983.47	4577.61
Storage tank	482.73	504.44	461.37	481.66	427.30	409.60	451.20
Expander	177226.46	164162.06	<mark>2240</mark> 70.30	223653.81	268110.36	374303.43	449036.67
Working fluid	1425.00	397.80	3528.00	272.00	1904.00	1768.00	210.90
Hot water pump	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98
Cooling water pump	3791.69	3802.42	3864.17	3919.74	3647.07	3663.65	3606.32
Pipe system	32866.48	31611.30	37746.22	37900.14	41353.27	51999.55	59342.01
Electrical and control	32866.48	31611.30	37746.22	37900.14	41353.27	51999.55	59342.01
Total	395822.75	379733.43	456482.66	455073.66	498143.23	625762.54	712315.01
LCOE (USD/kWh)	0.0500	0.0497	0.0568	0.0583	0.0623	0.0758	0.0852
LCOE (Baht/kWh)*	1.57	1.56	1.78	1.83	2.38	2.38	3.67

ตารางที่ ง.1 ผลการคำนวณรากาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า ORC ที่ใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C (ต่อ)

Equipment cost (USD)	R1234yf	R22	Propane	R134a	R227ea	R1234ze	R152a	RC318
Condenser	86431.61	92300.04	86007.03	81170.85	85502.88	83256.43	79097.15	87886.83
Evaporator	85414.81	90647.54	84629.44	79845.97	84640.00	82018.55	77559.59	86990.50
Generator	7873.78	6834.05	7516.29	7365.32	7822.88	7282.73	6922.89	7488.67
Working fluid pump	7532.40	6679.35	7445.32	5850.60	7121.33	6176.80	5165.19	7014.88
Storage tank	642.43	589.42	637.09	536.36	617.08	557.45	491.12	610.46
Expander	122126.06	92298.35	99445.42	106572.03	158588.09	142754.43	114510.02	219716.38
Working fluid	1215.00	890.00	360.00	1228.50	3584.00	5720.00	456.30	3060.00
Hot water pump	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98
Cooling water pump	4922.21	5308.44	4894.53	4581.77	4861.70	4716.06	4449.14	5017.36
Pipe system	31720.93	29692.32	29284.11	28818.89	35141.99	32902.84	29046.11	41699.11
Electrical and control	31720.93	29692.32	29284.11	28818.89	35141.99	32902.84	29046.11	41699.11
Total	381866.14	357197.81	351769.32	347055.15	425287.92	400554.11	349009.59	503449.28
LCOE (USD/kWh)	0.0335	0.0372	0.0336	0.0325	0.0354	0.0360	0.0340	0.0414
LCOE (Baht/kWh)*	1.05	1.17	1.05	1.02	1.11	1.13	1.07	1.30

ตารางที่ ง.2 ผลการคำนวณราคาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า ORC ที่ใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 110°C

Equipment cost (USD)	R236fa	Isobutane	R236ea	Butane	R245fa	R245ca	Isopentane
Condenser	82911.36	78738.83	76789.76	78197.55	81029.67	75076.85	77087.19
Evaporator	81725.76	77352.80	75492.28	76762.33	79673.77	73670.07	75656.58
Generator	7123.17	6969.14	6954.05	6793.37	6784.98	6703.77	6676.71
Working fluid pump	5872.88	5979.55	5041.57	5417.15	4906.90	4307.19	5161.11
Storage tank	537.81	544.73	482.82	5 <mark>07.</mark> 91	473.71	432.44	490.85
Expander	224163.48	194454.79	25 <mark>225</mark> 5.52	254031.0 <mark>3</mark>	346166.58	436508.55	550963.27
Working fluid	1800.00	468.00	3920.00	306.00	2232.00	2040.00	2265.98
Hot water pump	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98
Cooling water pump	4693.78	4426.32	4302.64	4391.89	4572.71	4194.62	4321.46
Pipe system	40929.42	37073.21	42358.46	42836.72	52587.43	60315.95	72262.31
Electrical and control	40929.42	37073.21	42358.46	42836.72	52587.43	60315.95	72262.31
Total	492953.06	445346.56	512221.55	514346.65	633281.17	725831.36	869413.76
LCOE (USD/kWh)	0.0424	0.0402	0.0445	0.0459	0.0544	0.0618	0.0729
LCOE (Baht/kWh)*	1.33	1.26	1.40	1.44	1.71	1.94	2.29

ตารางที่ ง.2 ผลการคำนวณรากาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า ORC ที่ใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 110°C (ต่อ)

Equipment cost (USD)	R1234yf	R22	Propane	R134a	R227ea	R1234ze	R152a	RC318
Condenser	102816.93	109102.22	108087.22	9 <mark>535</mark> 6.16	100664.82	95023.22	87787.85	101557.63
Evaporator	104314.75	109306.99	108785.55	96160.90	102295.27	95823.66	88044.58	102980.45
Generator	10751.46	8446.79	9313.04	9797.16	10585.15	9550.96	9022.17	9878.29
Working fluid pump	9001.46	7832.09	9301.66	6796.86	8266.78	6958.71	5671.18	7918.86
Storage tank	730.48	660.70	748.03	596.82	686.91	606.95	524.65	665.96
Expander	151254.55	113350.59	131761.12	130035.79	194195.77	168205.54	130282.35	262171.72
Working fluid	1530.00	1103.60	480.00	1521.00	4368.00	6760.00	526.50	3600.00
Hot water pump	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98
Cooling water pump	6016.71	6449.32	6379.00	5512.18	5870.15	5489.90	5010.88	5930.85
Pipe system	38715.23	35741.47	37664.16	34652.19	42483.08	38392.49	32860.96	49336.97
Electrical and control	38715.23	35741.47	37664.16	34652.19	42483.08	38392.49	32860.96	49336.97
Total	466112.77	430001.21	452449.92	417347.23	514165.01	467469.90	394858.06	595643.69
LCOE (USD/kWh)	0.0281	0.0337	0.0320	0.0274	0.0297	0.0301	0.0277	0.0349
LCOE (Baht/kWh)*	0.88	1.06	1.00	0.86	0.93	0.94	0.87	1.10

ตารางที่ ง.3 ผลการคำนวณราคาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า ORC ที่ใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 120°C

Equipment cost (USD)	R236fa	Isobutane	R236ea	Butane	R245fa	R245ca	Isopentane
Condenser	91949.96	91467.70	94715.53	85749.25	85488.00	90737.48	90852.62
Evaporator	92725.30	92021.74	95449.28	86060.79	85864.14	91171.29	91244.96
Generator	9273.58	9055.52	8982.47	8725.58	8698.13	8571.43	8522.83
Working fluid pump	6370.03	6799.00	5990.18	<mark>580</mark> 9.74	5074.59	4955.44	5890.38
Storage tank	569.81	596.95	545 <mark>.</mark> 42	533.70	485.04	477.00	538.95
Expander	255669.57	234683.74	3 <mark>287</mark> 62.54	28526 <mark>8.43</mark>	370561.98	553725.07	678386.03
Working fluid	2025.00	561.60	5096.00	340.00	2356.00	2584.00	313.50
Hot water pump	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98
Cooling water pump	5285.22	5253.26	5469.33	4877.74	4860.74	5204.95	5212.56
Pipe system	46410.94	44214.39	54218.07	47929.12	56329.86	75710.86	88291.43
Electrical and control	46410.94	44214.39	54218.07	47929.12	56329.86	75710.86	88291.43
Total	558956.31	531134.27	655712.87	575489.46	678314.30	911114.36	1059810.68
LCOE (USD/kWh)	0.0348	0.0344	0.0407	0.0377	0.0431	0.0565	0.0654
LCOE (Baht/kWh)*	1.09	1.08	1.28	1.18	1.35	1.77	2.05

ตารางที่ ง.3 ผลการคำนวณรากาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า ORC ที่ใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 120°C (ต่อ)

Equipment cost (USD)	R1234yf	R22	Propane	R134a	R227ea	R1234ze	R152a	RC318
Condenser	98382.14	101413.57	100161.95	9 <mark>89</mark> 65.43	95960.60	96229.15	98355.54	97065.18
Evaporator	96469.12	97226.44	96780.36	96885.35	94894.39	95077.11	96810.21	96303.14
Generator	8719.54	7067.09	7826.99	8376.43	8976.44	9138.68	8961.25	8726.51
Working fluid pump	15922.35	27428.64	23688.35	15124. <mark>01</mark>	12726.92	13028.86	14272.97	12796.15
Storage tank	1107.41	1654.49	1484.31	1066.36	939.74	955.99	1022.01	943.47
Expander	150149.46	123411.38	134 <mark>766.</mark> 01	144110.83	188023.82	175835.05	157860.46	257639.06
Working fluid	3015.00	4734.80	1410.00	4095.00	7392.00	14820.00	1719.90	6480.00
Hot water pump	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98
Cooling water pump	5715.60	5921.05	5836.03	5755.01	5552.68	5570.69	5713.81	5626.86
Pipe system	37873.16	36638.86	37281.00	37254.94	40934.06	39810.15	38526.22	48136.64
Electrical and control	37873.16	36638.86	37281.00	37254.94	40934.06	39810.15	38526.22	48136.64
Total	457492.92	444401.17	448781.96	451154.28	498600.67	492541.82	464034.57	584119.65
LCOE (USD/kWh)	0.0508	0.1281	0.0824	0.0528	0.0442	0.0446	0.0470	0.0480
LCOE (Baht/kWh)*	1.59	4.02	2.59	1.66	1.39	1.40	1.47	1.51

ตารางที่ ง.4 ผลการคำนวณราคาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า TLC ที่ใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C

Equipment cost (USD)	R236fa	Isobutane	R236ea	Butane	R245fa	R245ca	Isopentane	Water
Condenser	96959.14	96386.45	98072.39	977 <mark>30.4</mark> 0	97982.51	97958.72	97521.94	99223.53
Evaporator	96229.94	95480.28	97543.81	97081.94	97555.06	97678.62	97208.63	99297.58
Generator	8696.88	8874.94	8523.09	8632.06	8389.49	8221.36	8194.62	7818.84
Working fluid pump	12717.97	15022.73	12339.17	14873.42	12326.30	11610.99	14666.08	6544.36
Storage tank	939.26	1061.11	918.73	1053.36	918.03	878.84	1042.57	580.89
Expander	277876.09	257067.13	348313.58	342280.55	442036.39	611083.15	746951.49	10155082.47
Working fluid	4875.00	1497.60	12936.00	1122.00	7688.00	8160.00	997.50	0.00
Hot water pump	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98
Cooling water pump	5619.73	5581.25	5694.70	5671.65	5688.64	5687.04	5657.61	5772.46
Pipe system	50130.50	48173.99	57367.14	56958.94	66716.24	83538.47	97350.89	1037658.61
Electrical and control	50130.50	48173.99	57367.14	56958.94	66716.24	83538.47	97350.89	1037658.61
Total	606440.99	579585.45	701341.74	684629.22	808282.89	1010621.64	1169208.20	12451903.34
LCOE (USD/kWh)	0.0493	0.0489	0.0543	0.0543	0.0605	0.0723	0.0831	0.7842
LCOE (Baht/kWh)*	1.55	1.53	1.70	1.70	1.90	2.27	2.61	24.61

ตารางที่ ง.4 ผลการคำนวณราคาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า TLC ที่ใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 100°C (ต่อ)

Equipment cost (USD)	R1234yf	R22	Propane	R134a	R227ea	R1234ze	R152a	RC318
Condenser	112766.67	116180.61	114834.64	113414.32	109315.94	111634.61	112712.11	109316.75
Evaporator	112258.30	113029.22	112597.56	112687.43	110616.09	112441.90	112607.54	110960.45
Generator	10180.88	8154.10	9053.10	9729.10	11606.85	11246.57	10438.74	11356.21
Working fluid pump	18438.06	32231.71	27865.13	17584.31	12891.33	14594.13	16549.91	12644.49
Storage tank	1233.62	1864.87	1673.97	1191.29	948.60	1038.82	1139.32	935.29
Expander	177747.38	146003.99	1596 <mark>94.</mark> 12	170627.13	219440.61	210834.39	186938.33	297087.73
Working fluid	3555.00	5624.80	1680.00	4855.50	7504.00	16900.00	2035.80	6390.00
Hot water pump	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98
Cooling water pump	6704.60	6944.40	6849.63	6749.95	6464.14	6625.50	6700.78	6464.20
Pipe system	44159.55	42667.49	43483.41	43424.95	47354.95	47068.19	44935.27	55103.11
Electrical and control	44159.55	42667.49	43483.41	43424.95	47354.95	47068.19	44935.27	55103.11
Total	533469.60	517634.65	523480.95	525954.92	575763.45	581718.28	541259.06	667627.29
LCOE (USD/kWh)	0.0483	0.1228	0.0793	0.0505	0.0361	0.0401	0.0449	0.0391
LCOE (Baht/kWh)*	1.52	3.85	2.49	1.58	1.13	1.26	1.41	1.23

ตารางที่ ง.5 ผลการคำนวณราคาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า TLC ที่ใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 110°C

Equipment cost (USD)	R236fa	Isobutane	R236ea	Butane	R245fa	R245ca	Isopentane	Water
Condenser	109816.09	109270.91	110394.77	109413.21	110959.11	110951.30	110562.91	112283.63
Evaporator	111524.83	110772.48	112339.96	111184.40	113052.88	113245.23	112813.86	115051.79
Generator	11347.93	11557.16	11143.09	11255.06	10974.69	10782.68	10731.33	10266.94
Working fluid pump	12717.97	15022.73	12180.64	14479.57	12326.30	11610.99	14666.08	6544.36
Storage tank	939.26	1061.11	910.10	1032.83	918.03	878.84	1042.57	580.89
Expander	322978.21	298566.27	402305.48	392060.65	515148.07	713295.63	872915.08	11875099.03
Working fluid	4875.00	1497.60	12740.00	1088.00	7688.00	8160.00	997.50	0.00
Hot water pump	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98
Cooling water pump	6498.87	6461.02	6539.11	6470.89	6578.40	6577.85	6550.81	6670.82
Pipe system	57808.91	55497.77	65807.91	64816.26	77222.34	96960.85	113154.86	1212876.34
Electrical and control	57808.91	55497.77	65807.91	64816.26	77222.34	96960.85	113154.86	1212876.34
Total	698581.97	667470.80	802434.95	778883.11	934356.14	1171690.20	1358855.83	14554516.12
LCOE (USD/kWh)	0.0404	0.0399	0.0445	0.0441	0.0502	0.0603	0.0695	0.6668
LCOE (Baht/kWh)*	1.27	1.25	1.40	1.38	1.58	1.89	2.18	20.92

ตารางที่ ง.5 ผลการคำนวณราคาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า TLC ที่ใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 110°C (ต่อ)

Equipment cost (USD)	R1234yf	R22	Propane	R134a	R227ea	R1234ze	R152a	RC318
Condenser	126819.97	130543.71	129073.34	127439.56	124535.50	125444.99	126767.98	121537.72
Evaporator	127857.89	128614.52	128182.25	128260.99	127828.41	128009.69	128222.61	125967.37
Generator	11577.57	9221.60	10285.99	11090.02	13462.63	12878.56	11815.45	14308.70
Working fluid pump	21163.42	37226.92	32041.91	20044.60	14864.17	16550.72	19079.85	12644.49
Storage tank	1365.67	2075.57	1856.71	1312.00	1052.88	1139.36	1265.13	935.29
Expander	205802.71	168880.65	184 <mark>688.</mark> 36	197224.25	258240.20	243811.65	216590.71	337768.13
Working fluid	4140.00	6550.40	1950.00	5616.00	8848.00	19500.00	2386.80	6390.00
Hot water pump	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98
Cooling water pump	7703.48	7973.21	7866.46	7748.22	7539.03	7604.40	7699.73	7324.43
Pipe system	50455.67	48680.22	49626.10	49538.56	54978.88	53770.54	51370.74	62275.21
Electrical and control	50455.67	48680.22	49626.10	49538.56	54978.88	53770.54	51370.74	62275.21
Total	609608.02	590712.99	597463.19	550540.18	668594.56	664746.42	618835.70	753692.51
LCOE (USD/kWh)	0.0470	0.1199	0.0769	0.0487	0.0349	0.0387	0.0441	0.0331
LCOE (Baht/kWh)*	1.47	3.76	2.41	1.53	1.10	1.21	1.38	1.04

ตารางที่ ง.6 ผลการคำนวณราคาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า TLC ที่ใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 120°C

Equipment cost (USD)	R236fa	Isobutane	R236ea	Butane	R245fa	R245ca	Isopentane	Water
Condenser	121311.24	121540.37	122687.96	1217 <mark>34</mark> .95	122606.07	123318.99	122986.05	124727.15
Evaporator	125772.37	125806.83	127484.38	126335.85	127556.90	128557.22	128170.46	130583.67
Generator	14320.66	14567.55	14106.53	14240.88	13919.06	13692.18	13603.59	13061.58
Working fluid pump	12551.18	15022.73	12180.64	14479.57	12157.75	11610.99	14666.08	6544.36
Storage tank	930.24	1061.11	910.10	1032.83	908.85	878.84	1042.57	580.89
Expander	364338.11	339303.90	457934.17	446520.11	582555.04	813576.30	996611.60	13563739.39
Working fluid	4800.00	1497.60	12740.00	1088.00	7564.00	8160.00	997.50	0.00
Hot water pump	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98	2265.98
Cooling water pump	7308.27	7324.61	7406.60	7338.50	7400.75	7451.77	7427.93	7552.79
Pipe system	64879.80	62689.31	74497.64	73394.87	86937.04	110135.23	128677.43	1384905.58
Electrical and control	64879.80	62689.31	74497.64	73394.87	86937.04	110135.23	128677.43	1384905.58
Total	783357.65	753769.30	906711.62	881826.39	1050808.47	1329782.73	1545126.61	16618866.97
LCOE (USD/kWh)	0.0341	0.0338	0.0379	0.0375	0.0427	0.0519	0.0600	0.5808
LCOE (Baht/kWh)*	1.07	1.06	1.19	1.18	1.34	1.63	1.88	18.22

ตารางที่ ง.6 ผลการคำนวณราคาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า TLC ที่ใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 120°C (ต่อ)

ประวัติผู้เขียน

นาขอนุกูล โม่งปราณีต เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2533 ที่จังหวัดชัยภูมิ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร วิศวกรรมอากาศยาน) จากมหาวิทยาลัยเทค โนโลยีสุรนารี นครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในปี พ.ศ. 2555 – 2556 ได้ ทำงานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทค โนโลยีสุรนารี ในตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย เป็นระยะเวลา 1 ปี จากนั้นในปี 2556 เข้ารับการเกณฑ์ทหาร โดยอาสาที่จะสมัคร และเข้าเป็นทหาร ประจำอยู่ที่กองบิน 1 จ. นคราชสีมา เป็นระยะเวลา 6 เดือน และในปี พ.ศ. 2557 ได้เข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ณ สถาบันเดิม โดยในขณะ ศึกษาได้เป็นผู้ช่วยสอนปฏิบัติการของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 3 รายวิชา คือ (1) วิชาเขียน แบบทางวิศวกรรม (2) วิชาปฏบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (3) วิชาปฏิบัติการของไหลและความร้อน ผลงานวิจัยในระดับปริญาที ได้นำเสนอบทความวิชาการดังนี้

- อนุกูล โม่งปราณีต และ อาทิตย์ คูณศรีสุข. (2558) การจำลองเชิงตัวเลขของเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าแบบ ORC ด้วยโปรแกรม MATLAB. ในการประชุมวิชาการเครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ จังหวัด นครราชสีมา
- 2) อนุกูล โม่งปราณีต ฑีรพรรษฏ์ ศรีอ่อน และ อาทิตย์ ดูณศรีสุข (2559) การประเมิน สมรรถนะของระบบปรับอากาศแบบดูดกลืน ที่ใช้เครื่องทำน้ำร้อนพลังแสงอาทิตย์ แบบแผ่นเรียบเป็นแหล่งความร้อนสำหรับร้าน 7-Eleven ในการประชุมวิชาการ เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีชรีสอร์ท สงขลา
- 3) อนุกูล โม่งปราณีต และ อาทิตย์ ดูณศรีสุข. (2562) การศึกษาสมรรถนะของโรงไฟฟ้า Trilateral, Subcritical ORC และ Supercritical ORC โดยใช้แหล่งความร้อนใต้พิภพ เป็นแหล่งพลังงาน ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัด นครราชสีมา
- 4) อนุกูล โม่งปราณีต และ อาทิตย์ คูณศรีสุข. (2562) การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานใต้ พิภพโดยใช้โรงไฟฟ้าโออาร์ซี ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัด นกรราชสีมา